

Kornowac, dn. 21.05.2019 r.

RI.271.2.2019.SŻ

ODPOWIEDŹ
NA ZADANE PYTANIE DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego:

WYMIANA WODOCIĄGU NA UL. STAROWIEJSKIEJ W KORNOWACU

Pytanie:

Czy Inwestor dopuszcza zamianę metody bezwykopowej berstliningu statycznego (krakingu statycznego), na inną – przewiert sterowany HDD.

Odpowiedź:

Inwestor dopuszcza zamianę metody bezwykopowej berstliningu statycznego (krakingu statycznego), na inną metodę bezwykopową.

WÓJT GMINY

Grzegorz Niestrój

