

**Gmina Kornowac**  
**ul. Raciborska 48**  
**44-285 Kornowac**

tel. +48 32 430 10 37  
fax. +48 32 430 13 33  
Adres internetowy: [www.kornowac.pl](http://www.kornowac.pl)

nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: **RI.271.1.2020.SŻ**

## CZĘŚĆ III

### Opis Przedmiotu zamówienia

DOTYCZY: Zadanie 3 „Budowa kanalizacji sanitarnej – etap III”  
realizowane w ramach Projektu „Uporządkowanie  
gospodarki ściekowej na terenie Gminy Kornowac –  
etap II”

ADRES: Pogrzebień, Kornowac

INWESTOR: Gmina Kornowac  
ul. Raciborska 48, 44-285 Kornowac

## Spis treści:

- 1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**
  - 2. SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STWIORB)**
  - 3. PRZEDMIAR ROBÓT**
  - 4. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA**
- 

### **1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Zadanie polega na budowie sieci kanałów grawitacyjnych i ciśnieniowych wraz z obiektami sieciowymi (wraz z armaturą) wg poniższego zestawienia.

Zakres rzeczowy projektowanej inwestycji obejmuje:

- Uliczną sieć kanalizacji sanitarnej, grawitacyjną i ciśnieniową
- Podejścia kanalizacyjne do posesji
- Przepompownie ścieków sieciowe i przydomowe w miejscowościach Kornowac i Pogrzebień w gminie Kornowac.

W etapie III przewiduje się wykonanie:

- a) Kanały główne:
  - Kanały grawitac. kamionkowe, wyk. metodą bezwykopową – fi 0,20m / L=1107m
  - Kanały grawitacyjne PVC-U wykonywane w wykopach – fi 0,20m / L=3937,6m
- b) Kanały boczne – podejścia do posesji:
  - Kanały grawitac. kamionkowe, wyk. metodą bezwykopową – fi 0,15m / L=163m
  - Kanały grawitacyjne PVC-U wykonywane w wykopach – fi 0,15m / L=903,9m
- c) Rurociągi tłoczne:
  - Rurociągi tłoczne PE100-RC wyk. metodą bezwykopową - fi 110mm / L=51,9m oraz fi 63mm / L=21m
  - Rurociągi tłoczne PE100-RC wykonywane w wykopach - fi 110mm/L=338,5m; fi 90mm / L=45,3m; fi 63mm / L=534m; Fi 50mm / L=925m
- d) Pompownie sieciowe kompletne – 3 kpl (P3, P4, P5)
- e) Pompownie przydomowe z zasilaniem energetycznym - 28 kpl

Zadanie obejmuje roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, ziemne, montażowe i odtworzeniowe związane z budową w/w sieci kanalizacji sanitarnej.

2. Rozwiązania równoważne.

Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp wskazuje, iż dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.

Wszystkie ewentualne znaki i nazwy firmowe (handlowe, towarowe) wyrobów budowlanych i urządzeń oraz inne określenia mogące jednoznacznie wskazywać konkretnego producenta/dostawcę/wytwórcę, użyte w Projektach Budowlanych i Wykonawczych, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz Przedmiarze Robót nie są wiążące dla Wykonawcy, mają wyłącznie na celu dokładne opisanie przedmiotu zamówienia, wyznaczenie standardu i powinny być uznane jako służące określeniu projektowanych parametrów materiałów lub wyrobów budowlanych i urządzeń. W każdym przypadku mogą być stosowane równoważne wyroby i urządzenia innych firm, o nie gorszych parametrach, spełniające minimalne wymagania opisane w SIWZ.

Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązanie równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi, roboty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.