


Nr obwodu	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
Nazwa	WLZ doływ z RG	Zabezpieczenie przepięciowe	Sygnalizacja napięcia	Gniazda 1-faz. pomieszczenie techniczne + socjalne	Gniazda 1-faz. pomieszczenie techniczne + szatnie	Gniazda 1-faz. pokój nauczycielski	Gniazda 1-faz. sala przedszkolna nr 2	Gniazda 1-faz. sala przedszkolna nr 1	Gniazda 1-faz. zmywalnia	Gniazda 1-faz. rozdzielnia	Gniazda 1-faz. pomieszczenie higienistki	Gniazda 1-faz. sala lekcyjna nr 1	Gniazda 1-faz. gabinet dyrektora + sekretariat	Gniazda 1-faz. sala lekcyjna nr 3	Gniazda 1-faz. sala lekcyjna nr 2
Moc [kW]	44,8	-	-	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Typ przewodu	YKY	4xLgY/LgYzo	4xLgY/LgYzo	YDY	YDY	YDY	YDY	YDY	YDY	YDY	YDY	YDY	YDY	YDY	YDY
Przekrój mm	5x16	10/10	2,5/2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5

UKŁAD TN-S
SAMOCZYNNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

Rozdzielnica podtynkowa IP40 IK07,
5x24 120 modułów 920x550x122mm,
drzwi metalowe zamykana na klucz.

UWAGA!
Klauzula o stosowaniu materiałów zamiennych.
Wszelkie nazwy własne produktów przywołane w zestawieniu materiałów służą określeniu pożądanego standardu wykonania, określeniu właściwości i wymogów technicznych założonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwiązań.

UWAGA!
Wszystkie prace wykonać zgodnie ze sztuką oraz obowiązującymi normami i przepisami. W razie wystąpienia problemów nie objętych opracowaniem, należy skontaktować się z projektantem.

TYTUŁ PROJEKTU	PROJEKT PRZEBUDOWY Z ROZBUDOWĄ BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W RZUCHOWIE	OPRACOWANIE: KAZIMIERZ KUBIENIEC	PODPIS	BRANŻA: ELEKTRYCZNA
				RYS. NR: E-11
TYTUŁ RYSUNKU	SCHEMAT IDEOWY TABLICY BEZPIECZNIKOWEJ TB cz.1	 <div>PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHIDOM BERNARD ŁOPACZ UL. ŚRODKOWA 5 47-400 RACIBÓRZ</div>		DATA: 04.2021
ADRES INWESTYCJI	UL. KAROLA MIAKI 8, 44-285 RZUCHÓW DZIAŁKA NR 1496/114			STR. NR:
INWESTOR	GMINA KORNOWAC UL. RACIBORSKA 48, 44-285 KORNOWAC			SKALA --