



Zbrojenie ławy schodkowej
z -1,950 na -2,550

(widok)
skala 1:25



- UWAGA:**
- 1) Wszystkie prace wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi normami oraz instrukcjami producentów.
 - 2) W razie wystąpienia problemów nie objętych opracowaniem należy skontaktować się z projektantem.
 - 3) Rozwiązania warsztatowe należy omówić z projektantem.
 - 4) Rzuty, przekroje, rysunki szczegółowe oraz opis techniczny należy łącznie rozpatrywać.
 - 5) **Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy sprawdzić wymiary oraz ilości na miejscu budowy.**


- 6) Minimalne otulenie prętów zbrojenia głównego - 50mm.
- 7) Przed przystąpieniem do wykonywania prac ustalić ostateczny układ warstw i ewentualnie skorygować poziomy stropu i wysokość ścian.
- 8) **Wymiary zbrojenia podano w osi prętów.**
- 9) Beton zagaścić oraz chronić przed nadmiernym nasłonecznieniem lub przemarznięciem.
- 10) **Pręty zbrojenia dopasować kształtem do szalunku.**
- 11) Pręty w schodku ławy łączyć na zakład 70cm z prętami podstawowymi.
- 12) **Zbrojenie schodka ławy z pozostałych poziomów wykonać w analogiczny sposób dostosowując wymiary.**
- 13) Ze względu na zachowanie czytelności na widoku ławy schodkowej niewrysowano strzeżenion.
- 14) Pozostałe uwagi wg rysunku K-1 "Rzut fundamentów".



Beton: C20/25 (B25)
Stal: AIII-N (RB 500W), A-O (St0S)


Przekrój "A - A"


skala 1:25



Przekrój "B - B"

skala 1:25



| | | | | |
|---|--|--|--|--|
|  <p>PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHIDOM Bernard Łopacz ul. Stokowa 5, 47-400 Racibórz</p> | projekt : | | PROJEKT RZEBUDOWY Z ROZBUDOWĄ BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W RZUCHOWIE | |
| | branża: KONSTRUKCJE | | | |
| | stadium: PROJEKT TECHNICZNO -WYKONAWCZY | | | |
| | inwestor: Gmina Komowac ul. Raciborska 48 44-285 Komowac | | | |
| projektant: mgr inż. arch Bernard Łopacz nr 171/91/OP | | lokalizacja: działka nr 1496/114 ul. Karola Miarki 8 Rzuchów | | |
| projektant konstrukcji: mgr inż. Roman Stos upr. nr 49/91 | | temat rysunku: | | |
| sprawdzający konstrukcję: mgr inż. Roland Kalus upr. nr 663/01 | | Zbrojenie ławy schodkowej | | |
| skala: 1:25 | | rys. nr: K-1-3 | | |
| opracowanie: mgr inż. Piotr Niestroj | | data opracowania: marzec 2021 | | |