


Nr obwodu	16	17	18	18	19	20	21	22	23	24	25	26a	26
Nazwa	Gniazda 1-faz. sala lekcyjna nr 4 i nr 5	Gniazda 1-faz. sala lekcyjna nr 6	Gniazda 1-faz. sala lekcyjna nr 5	Gniazda 1-faz. sala lekcyjna nr 5	Gniazda 1-faz. sala lekcyjna nr 7 + biblioteka	Oświetlenie skład opatu + pom. techn. + socj. + sanit.	Oświetlenie kotłownia + pom. techniczne + szatnie	Oświetlenie sala lek. nr 1 + dyr. + sekret. + WC nsp	Oświetlenie pok. naucz. + sala przed. nr 2 + sanit. + mag.	Oświetlenie zmyw. + rozd. + pom. higien. + schowek	Oświetlenie szatnia + sala przed. nr 1 + sanit. + WC	Oświetlenie komunikacja przycisk	Oświetlenie komunikacja parter
Moc [kW]	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,3	0,3	0,4	0,5	0,3	0,4	–	0,3
Typ przewodu	YDY	YDY	YDY	YDY	YDY	YDY	YDY	YDY	YDY	YDY	YDY	YDY	YDY
Przekrój mm	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5

UKŁAD TN-S  
SAMOCZYNNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

Rozdzielnica podtynkowa IP40 IK07,  
5x24 120 modułów 920x550x122mm,  
drzwi metalowe zamykana na klucz.

UWAGA!  
Klauzula o stosowaniu materiałów zamiennych.  
Wszelkie nazwy własne produktów przywołane w zestawieniu materiałów służą określeniu pożądanego standardu wykonania, określeniu właściwości i wymogów technicznych założonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwiązań.

UWAGA!  
Wszystkie prace wykonać zgodnie ze sztuką oraz obowiązującymi normami i przepisami. W razie wystąpienia problemów nie objętych opracowaniem, należy skontaktować się z projektantem.

TYTUŁ PROJEKTU	PROJEKT PRZEBUDOWY Z ROZBUDOWĄ BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W RZUCHOWIE	OPRACOWANIE: KAZIMIERZ KUBIENIEC	PODPIS	BRANŻA: ELEKTRYCZNA
				RYS. NR: E-12
TYTUŁ RYSUNKU	SCHEMAT IDEOWY TABLICZY BEZPIECZNIKOWEJ TB cz.2	 <div>PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHIDOM BERNARD ŁOPACZ UL. ŚRODKOWA 5 47-400 RACIBÓRZ</div>		DATA: 04.2021
ADRES INWESTYCJI	UL. KAROLA MIAKI 8, 44-285 RZUCHÓW DZIAŁKA NR 1496/114			STR. NR:
INWESTOR	GMINA KORNOWAC UL. RACIBORSKA 48, 44-285 KORNOWAC			SKALA --