

Kornowac, dn. 23.09.2021 r.

RI.271.5.2021.SŻ

WSZYSCY WYKONAWCY

Pytania i odpowiedzi

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym pn.: **„Budowa kanalizacji sanitarnej w Kobyli” realizowana w ramach Projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Kornowac – etap I”**.

Zamawiający w oparciu o art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2021 r. poz. 1129 ze zm. – dalej jako ustawa Pzp) odpowiada na pytanie dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej jako „SWZ”), które wpłynęło do Zamawiającego, w poniżej określonym zakresie:

Pytanie :

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy dokumentacją projektową, a specyfikacjami, dotyczącej zastosowanych rur kanalizacyjnych. W projekcie wykonawczym do wykonania sieci metodą wykopową stosowane są rury kamionkowe natomiast specyfikacja mówi o rurach PVC. Prosimy o jednoznaczne wskazanie z jakich rur należy wykonać sieć metodą wykopową.

Odpowiedź:

Odcinki kanałów układanych w wykopach należy wykonać tak, jak podano w specyfikacji i przedmiarze robót, tj. z rur kanalizacyjnych PVC. Ofertę należy wycenić zgodnie z przedmiarem robót.