



## OZNACZENIA

- istniejąca instalacja gazu
- projektowany zawór odcinający
- projektowany filtr gazowy

### UWAGI:

- Wewnętrzną instalację gazu należy wykonać z rur stalowych czarnych nie izolowanych wg PN-80/H74219 łączonych za pomocą spawania. Alternatywnie instalację gazu można wykonać z rur miedzianych łączonych na zacisk posiadających odpowiednie atesty oraz dopuszczenia do stosowania w instalacjach gazowych. lub z rur miedzianych twardych łączonych na lut twardy.
- Instalację gazową do wyprowadzenia poza lico wewnętrzne ściany zewnętrznej należy wykonać z rur stalowych.
- Przejścia przez przegrody budowlane należy prowadzić w tulejach ochronnych, a wolną przestrzeń wypełnić materiałem trwale elastycznym.
- Po wykonaniu robót na instalacji gazowej, wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia próby szczelności (ciśnienie próbne na instalacji wewnętrznej - 100 kPa, czas próby - 30 minut).
- Po wykonaniu odprowadzenia spalin i wentylacji pomieszczenia, w którym przewidziano montaż kotła, należy zwrócić się do mistrza kominiarskiego w celu wydania opinii kominiarskiej.

Temat :	Modernizacja Ośrodka Zdrowia w Kornowacu na potrzeby zapobieganie zakażeniom wirusem Covid i poprawą ochrony pacjentów w tym zakresie		
Rysunek :	Rozwinięcie aksonometryczne instalacji gazowej		
Lokalizacja :	44-285 Kornowac ul.Zacisze 27	Nr rys. IS-7	
Inwestor:	Gmina Kornowac 44-285 Kornowac ul. Raciborska 48	Podpis	
Projektant :	Paweł Pawlicki upr. nr 109/79 Kt	SLK/IS/3674/01	
Skala 1 : 50	Data :		15.03. 2022 r.