Istniejąca nawierzchnia	ul. Polna – jezdnia asfaltowa L=138,5m	ul. Polna – trawa L=40,7m
Sposób wykonania wykopów	Roboty ziemne wykonać koparką podsiębierną z odwozem urobku	Roboty ziemne wykonać bezwykopowo, przewiertem
Sposób zabezpieczenia ścian wykopów	Wykop o ścianach pion. , zabezp. bokami KRINGS-VERBAU	
Posadowienie przewodu	Podłoże pod rury – pospółka gr.25 cm stabilizowana cementem + piasek gr.10 cm	
Zasypka wykopów	Nad rurą obsypka piaskowa gr. 30 cm ubijana warstwowo. Wypełnienie wykopu – pospółka zagęszczana warstwowo	
Odwodnienie wykopów	bez odwodnienia	



POZIOM PORÓWNAWCZY 225.00 m n.p.m.

	S127	Si128	S129	Si130	S131	T30	S132	S133	S117
RZĘDNA TERENU ISTN.	240.50	238.60	236.50	235.00	232.80		232.32	232.60	233.34
RZĘDNA DNA KANAŁU	238.50	236.20	234.50	233.00	230.50		230.44	230.38	229.43
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU	2.00	2.00	2.00	2.00	2.30		1.91	2.22	3.91
SPADKI, DŁUGOŚCI	8.91%	25.80m 8.72%	19.50m 3.75%	40.00m 6.22%	40.20m 0.5%				53.70m
ŚREDNICA, MATERIAŁ	ø200 KAMIONKA L=179.20m								
ODLEGŁOŚCI	0.00	25.80	25.80	19.50	45.30	40.00	85.30	40.20	125.50	3.50	129.00	9.50	138.50	11.20	149.70	12.50	162.20	3.50	165.70	3.50	169.20	3.50	172.70	8.50	179.20
HEKTOMETRY	S127	Si128	S129	Si130	S131	T30	S132	S133	S117

www.epi-grid.com.pl, Generator rysunków 7.11

Wykonawca	KONSORCJUM FIRM: Przedsiębiorstwo Usługowe "Borbud" Sp. z o.o. 47-400 Raciborz, ul. Wodna 21 / Biuro Projektów "Profim" s.c. 47-400 Raciborz, ul. Środkowa 5			
Skala rys. 1:100/250		Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
	Projektant:	mgr inż. Bożena Żurek	353/94/Op	
Data 10.2009 r.	Sprawdził:	mgr inż. Marek Dąbrowski	75/76/Op	
Zadanie 9.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kobyła w gminie Kornowac			
Zamawiający	Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne "Górna Odra" Sp. z o.o. 47-450 Roszków, ul. Kolejowa 2/1			
Tytuł rysunku	PROFIL PODŁUŻNY KANAŁU S127-S117			
Nr projektu 944/08/2009	Stadium PROJEKT WYKONAWCZY	Branża SIECI SANITARNE	Nr rysunku 3-20	