

Wleń, dnia 12 września 2025 r.

RIS.6220.1.4.2025

DECYZJA 01/2025

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt. 2, art. 73 ust.1, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 i art. 85 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r. poz. 112 t.j.) a także § 3 ust. 1 pkt. 81 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2023 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1724) oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572 t.j.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 16.06.2025 r. Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Dolina Bobru Sp. z o.o., ul. Łasicka 17, 59-700 Bolesławiec w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci kanalizacyjnej tłocznej z miejscowości Nielestno do miejscowości Wleń”

stwierdzam

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie sieci kanalizacyjnej tłocznej z miejscowości Nielestno do miejscowości Wleń”, gmina Wleń i ustalam środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację w/w przedsięwzięcia.

Uzasadnienie

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Dolina Bobru Sp. z o.o., ul. Łasicka 17, 59-700 Bolesławiec, wnioskiem z dnia 16.06.2025 r. wystąpiło do Burmistrza Miasta i Gminy Wleń o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci kanalizacyjnej tłocznej z miejscowości Nielestno do miejscowości Wleń”.

Na podstawie załączonej do wniosku informacji o planowanym przedsięwzięciu należy ona do wymienionych w § 3 ust. 1 pkt. 81 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2023 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2023 poz. 1724), mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

W myśl powyżej cytowanego rozporządzenia przedmiotowa inwestycja zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko może być wymagany.

Obwieszczeniem z dnia 15 lipca 2025 r. Burmistrz Miasta i Gminy Wleń wszczął postępowanie i wystąpił do organów współdziałających.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Burmistrz Miasta i Gminy Wleń wystąpił o opinię co

do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanej inwestycji, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, określenia zakresu raportu do: Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lwówku Śląskim (pismo z dnia 15 lipca 2025 r.), Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu (pismo z dnia 15 lipca 2025 r.), Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie we Lwówku Śląskim (pismo z dnia 15 lipca 2025 r.).

W/w organy wydały następujące opinie:

- **Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Lwówku Śląskim**, pismem znak VW.ZZŚ.4901.86.2025.MD z dnia 18 lipca 2025r. wyraziło opinię, że planowane przedsięwzięcie będzie polegało na budowie sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PEHD 100 SDR17 PN10 RC o średnicy 200x11,9 mm i długości około 3799,80 m wraz z uzbrojeniem w studnie odwadniające i studnie odpowietrzające w miejscowości Wleń i miejscowości Nieleśno oraz w studnię rozprężną „SR” dla rurociągu tłoczego z włączeniem do istniejącej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscowości Wleń, odprowadzającej ścieki do czynnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Wleń.

Sieć kanalizacji sanitarnej prowadzona będzie przy drogach gminnych i powiatowych nr 2491D, 2507D oraz 2521D łączących miejscowość Nieleśno z miejscowością Wleń. W miejscowości Wleń zostanie włączona do istniejącej kanalizacji ogólnospławnej DN400 w rejonie ulicy Zarzecze, natomiast w miejscowości Nieleśno wpięcie planowane jest do istniejącej przepompowni ścieków zlokalizowanej na dz. Nr 198/27.

Planowana inwestycja w 90% zostanie wykonana metodą bezwykopową tj. przewiertem sterowanym. Jedynie w miejscach komór przewiertowych i w węzłach zostaną wykonane wykopy, co spowoduje tymczasowe powierzchniowe zajęcie nieruchomości.

Na etapie realizacji przedsięwzięcia oddziaływanie na środowisko gruntowo-wodne będzie krótkotrwałe i ustanie wraz z zakończeniem prac. Ewentualne zagrożenie może powstać podczas niekontrolowanego zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi, pochodzącymi z awarii sprzętu używanego w trakcie realizacji inwestycji i przeniknięcia ich do warstwy wodonośnej. W celu zminimalizowania ryzyka negatywnego oddziaływania prace będą prowadzone sprzętem sprawnym technicznie i spełniającym normy, nie powodującym wycieków substancji mogących skażać środowisko gruntowo-wodne. Miejsce postoju sprzętu używanego oraz przechowywania materiałów budowlanych zostanie uszczelnione materiałami izolacyjnymi chroniącymi środowisko gruntowe przed ewentualnym przedostaniem się substancji niebezpiecznych. Teren budowy zostanie wyposażony w sorbenty do likwidacji ewentualnych wycieków paliwa bądź innych płynów eksploatacyjnych. W przypadku stwierdzenia awarii sprzętu budowanego, zostanie on natychmiast skierowany do bazy naprawczej, skażone miejsce zostanie zneutralizowane substancją absorbującą a zanieczyszczenie usunięte przez specjalistyczną firmę. Tankowanie maszyn i urządzeń budowlanych oraz transportowych będzie odbywało się wyłącznie na stacjach paliw.

W trakcie realizacji inwestycji powstawać będą jedynie ścieki bytowe, które będą gromadzone w przenośnych systemach toaletowych i systematycznie wywożone przez uprawnione podmioty. Woda pochodząca z płukania sieci i prób ciśnienia zostanie wywieziona wozem asenizacyjnym na oczyszczalnię ścieków. W przypadku konieczności odwadniania wykopów proces ten będzie prowadzony bezpośrednio z wykopów bądź przy zastosowaniu instalacji igłofiltrowej.

Zakłada się, że obowiązek odpowiedniego gospodarowania odpadami w trakcie realizacji inwestycji będzie ciążył na wykonawcy robót, jako wytwórcy odpadów. Odpady powstające w trakcie realizacji inwestycji będą gromadzone selektywnie w wyznaczonych miejscach, a następnie będą przekazywane uprawnionym odbiorcom posiadającym stosowne

zezwolenia z zakresu gospodarowania odpadami. Odpady komunalne będą magazynowane selektywnie w zamykanych, szczelnych i oznakowanych kontenerach, ustawionych w wyznaczonym miejscu o utwardzonym podłożu, zabezpieczonym przed wpływem warunków atmosferycznych, a następnie będą przekazywane uprawnionym odbiorcom. Odpady niebezpieczne należy magazynować w zamykanych, szczelnych i oznakowanych pojemnikach odpornych na działanie składników zabezpieczonym przed wpływem warunków atmosferycznych i przed dostępem osób nieupoważnionych, a następnie przekazać uprawnionym odbiorcom posiadającym stosowne zezwolenia z zakresu gospodarowania odpadami.

Zgodnie z zapisami Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. 2023 r., poz. 335) projektowana inwestycja zlokalizowana jest w granicach jednostki planistycznej gospodarowania wodami – jednolitej części wód powierzchniowych(JCWP) Bóbr od zb. Pilchowice do Żeliszowskiego Potoku o kodzie PLRW60003163759, która została oceniona jako naturalna o złym stanie ogólnym(zły stan ekologiczny, stan chemiczny poniżej dobrego), zagrożona nieosiągnięciem celu środowiskowego, jakim jest dobry stan ekologiczny; zapewnienie drożności cieku dla migracji ichtiofauny na odcinku cieku istotnego Bóbr w obrębie JCWP (dla łososia); zapewnienie drożności cieku według wymagań gatunków chronionych; zapewnienie drożności cieku dla migracji gatunków o znaczeniu gospodarczym na odcinku cieku głównego Bóbr w obrębie JCWP (dla troci wędrownej) oraz dobry stan chemiczny.

Przedmiotowy obszar znajduje się w obrębie jednolitej części wód podziemnych JCWPd nr 93 o kodzie PLGW600093, która charakteryzuje się dobrym stanem ilościowym i dobrym stanem chemicznym. JCWPd została oceniona jako niezagrożona nieosiągnięciem celu środowiskowego, jakim jest dobry stan ilościowy i chemiczny.

Inwestycja nie znajduje się w obrębie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych. Teren przedsięwzięcia znajduje się na obszarze narażonym na niebezpieczeństwo powodzi lecz nie będzie oddziaływała na ww. obszar.

Po przeanalizowaniu załączonej do wniosku karty informacyjnej przedsięwzięcia, uwzględniając rodzaj, skalę, lokalizację oraz charakter planowanej inwestycji, która realizowana będzie przy zastosowaniu rozwiązań minimalizujących wpływ dla środowiska oraz zgonie z obowiązującymi przepisami prawa, nie przewiduje się negatywnego wpływu przedmiotowej inwestycji na stan jednolitych części wód podziemnych (JCWPd) i powierzchniowych (JCWP) oraz możliwość osiągnięcia celów środowiskowych.

- **Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lwówku Śląskim**, postanowieniem numer ZNS.9022.6.8.2025.PB z dnia 24 lipca 2025 r. wyraził opinię, że nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, uzasadniając, że planowana inwestycja zalicza się do inwestycji celu publicznego i należy do przedsięwzięć, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt. 81 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 1839), jako inwestycja potencjalnie znacząco oddziałująca na środowisko: sieci kanalizacyjne o całkowitej długości przedsięwzięcia nie mniejszej niż 1 km, z wyłączeniem:

- a) przebudowy tych sieci metodą bezwykopową,
- b) sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w pasie drogowym i obszarze kolejowym,
- c) przyłączy do budynków.

Do wniosku dołączono kartę informacyjną przedsięwzięcia „budowa sieci kanalizacyjnej tłocznej z miejscowości Nielesto do miejscowości Wleń” sporządzoną przez mgr inż. Paulinę Gortych w dniu 25 kwietnia 2025 r., kopię wniosku Inwestora o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 16.06.2025 r., obwieszczenie o wszczęciu

postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających znak: RIS.6220.1.1.2025 z dnia 15/07/2025 r., kopię mapy ewidencyjnej znak: GK-OG.6642.182.2025 z dnia 18.02.2025 r. Załączniki dołączono również na elektronicznym nośniku danych.

Teren przedsięwzięcia objęty jest w całości miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przyjętego uchwałą nr 65/XIV/07 z dnia 20 grudnia 2007 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Wleń w granicach administracyjnych. Planowana inwestycja znajduje się w granicach Parku Krajobrazowego Dolina Bobru, specjalnego obszaru ochrony Natura 2000 Ostoja nad Bobrem PLH20054.

Przedsięwzięcie ma na celu przekierowanie ścieków pochodzących z miejscowości Pilchowice i Nieleśno poprzez ominiecie centralnej części miasta Wleń i odprowadzenie ich do istniejącej oczyszczalni ścieków we Wleniu. Będzie ono polegało na budowie sieci kanalizacji tłocznej z rur PEHD 100 SDR17 PN10 RC o średnicy 200x11,9 mm i długości około 3799,80 m wraz z uzbrojeniem w studnie odwadniające i studnie odpowietrzające w miejscowościach Wleń i Nieleśno oraz studnię rozprężną dla rurociągu tłoczego z włączeniem do istniejącej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscowości Wleń, która odprowadza ścieki do oczyszczalni ścieków w miejscowości Wleń. Sieć kanalizacji sanitarnej prowadzona będzie przy drogach gminnych i powiatowych nr 2491D, 2507D oraz 2521D łączących Nieleśno z Wleniem. Nowa sieć ma zostać włączona do istniejącej kanalizacji ogólnospławnej DN400 w rejonie ulicy Zarzeczce, a w miejscowości Nieleśno wpięcie jest planowane do istniejącej przepompowni ścieków zlokalizowanej na działce nr 198/27.

Celem inwestycji jest: poprawa stanu środowiska oraz zdrowia i życia lokalnej społeczności, skuteczne odprowadzanie ścieków z terenów miejscowości Nieleśno i Pilchowice nawet w przypadku wystąpienia ekstremalnych warunków pogodowych(np. ulewne deszcze) lub klęski żywiołowej (np. powódź), zwiększenie stopnia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego istniejącego systemu kanalizacyjnego, zabezpieczenie miasta Wleń przed przeciążeniem istniejącej sieci kanalizacyjnej, poprzez zapobieganie jej przepelnieniu i uszkodzeniu w wyniku nadmiernego napływu ścieków lub wód opadowych, uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Wleń.

Planowana inwestycja zostanie wykonana w 90% metodą bezywkopową tj. przewiertem sterowanym. Jedynie w miejscach komór przewiertowych i w węzłach zostaną wykonane wykopy. Roboty ziemne wykonane będą w miejscach bezkolizyjnych, bez konieczności wycinki drzew i krzewów. Nie przewiduje się zmiany sposobu użytkowania istniejących terenów w związku z inwestycją. Zasięg oddziaływania inwestycji zamknie się w obrębie granic wnioskowanych działek i nie będzie niekorzystnie oddziaływał na działki sąsiednie. Teren po robotach ziemnych zostanie przywrócony do stan sprzed wejścia z robotami. Inwestycja będzie uciążliwa dla środowiska w okresie jej realizacji.

Oprócz wariantu zerowego i inwestycyjnego w karcie informacyjnej przedsięwzięcia nie przedstawiono wariantu alternatywnego. Przedstawione w karcie informacyjnej działania minimalizujące uciążliwość związaną z emisją hałasu i emisją zanieczyszczeń do powietrza są wystarczające dla prowadzonych prac. W czasie eksploatacji źródłem niewielkiej emisji hałasu do środowiska będzie przepompownia ścieków sanitarnych wyposażona w pompy zatapialne. Emisja hałasu będzie się wahać na poziomie do 39 dB przy pokrywach włazowych. Poza studzienką pompową nie powstaną inne obiekty, które mogłyby być źródłem hałasu.

Po zapoznaniu się z przedłożoną dokumentacją przedmiotowej inwestycji, uwzględniając rodzaj przedsięwzięcia, skalę i zakres planowanych prac, stosownie do zapisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (t.j. dz. U. z 2025 r., poz. 647) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lwówku Śląskim postanowił jak w sentencji.

- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu, pismem znak WOOŚ.4220.352.2025.JK.1 z dnia 18 lipca 2025 r. wezwał PWiK Dolina Bobru Sp. z o.o. do złożenia wyjaśnień w terminie 21 dni do informacji zawartych w opracowaniu pn. Karta informacyjna przedsięwzięcia.

Dokumentacja została uzupełniona pismem z dnia 6 sierpnia 2025 r.

Ostatecznie Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu postanowieniem WOOŚ.4220.352.2025.JK.2 z dnia 19 sierpnia 2025 r. stwierdził, iż planowana inwestycja kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wymienionych w § 3 ust. 1 pkt. 81 Rozporządzenia rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko może być wymagany.

Analizując wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z Kip i uzupełnieniem, biorąc pod uwagę kryteria wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko stwierdzono, co następuje.

Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie zlokalizowane w obrębach Wleń 1, Wleń 2 i Nielestno, gmina Wleń, powiat lwówecki, województwo dolnośląskie. W ramach przedsięwzięcia planuje się budowę sieci kanalizacji tłocznej o łącznej długości rurociągów około 3799,8 m wraz z uzbrojeniem w studnie odwadniając i studnie odpowietrzające oraz studnie rozprężną „SR” dla rurociągu tłoczego oraz budowę odcinka sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej o długości około 23,5m, której celem jest umożliwienie wpięcia projektowanej sieci tłocznej do istniejącego systemu kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, odprowadzającej ścieki do czynnej oczyszczalni ścieków.

Realizacja inwestycji ma na celu przekierowanie ścieków pochodzących z miejscowości Pilchowice i Nielestno poprzez ominięcie centralnej części miasta Wleń i odprowadzenie ich do istniejącej oczyszczalni ścieków we Wleniu. Dzięki temu nastąpi uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Wleń i zniwelowanie niekorzystnych skutków dla przyszłych zdarzeń powodziowych co wpłynie na poprawę stanu środowiska.

Rurociągi będą układane głównie metodą bezwykopową (przewiertów sterowanych) oraz częściowo metoda wykopowa. Przewiduje się wykonanie przewiertów sterowanych w miejscach kolizji projektowanej sieci z istniejącą infrastrukturą, ciekami wodnymi oraz w terenach o ograniczonym dostępie, np. gęsto zabudowanych. Przewiduje się, że woda z ewentualnego odwodnienia wykopów zostanie odprowadzona do istniejącej sieci kanalizacyjnej.

Planowane przedsięwzięcie, jak wskazano w Kip, nie będzie realizowane na obszarach objętych ochroną, w tym w strefach ochronnych ujęć wód, obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych, obszarach uzdrowisk i obszarach ochrony uzdrowiskowej.

Analizując usytuowanie przedsięwzięcia pod względem gęstości zaludnienia stwierdzono, że projektowana sieć kanalizacyjna będzie zlokalizowana w pasach dróg gminnych, w sąsiedztwie gruntów rolnych oraz terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej w miejscowości Wleń i Nielestno.

Biorąc pod uwagę usytuowanie przedsięwzięcia z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla wód oraz obowiązujących dla nich celów środowiskowych stwierdzono, że przez teren inwestycji przepływa rzeka bób. Zgodnie z przedłożoną dokumentacją, prace budowlane w miejscu przekroczeń cieku wodnego będą wykonywane metodą bezywkopową, za pomocą metody przewiertu sterowanego pod istniejącym dnem koryta cieku.

Na etapie realizacji prac przeprowadzone będą próby szczelności. Woda do przeprowadzenia procedury zostanie pozyskana z istniejącej sieci wodociągowej. Powstałe w trakcie procesów ścieki będą odprowadzone do oczyszczalni ścieków.

W trakcie realizacji inwestycji wystąpią okresowe oddziaływania spowodowane pracą sprzętu i maszyn budowlanych oraz poruszaniem się pojazdów transportujących materiały budowlane. Będą one związane z emisją hałasu oraz emisją gazów i pyłów do powietrza. Powyższe uciążliwości będą miały charakter lokalny, krótkotrwały, odwracalny i ograniczony do obszaru prowadzonych prac, ustąpią po ich zakończeniu nie powodując trwałych zmian w środowisku. Prace budowlane, w tym wykonywanie przewiertów sterowanych, prowadzone będą wyłącznie w porze dziennej tj. od godz. 6:00 do godz. 22:00, co ograniczy negatywne oddziaływanie w zakresie akustycznym. W fazie realizacji przedsięwzięcia wytwarzane będą odpady związane z pracami budowlanymi i montażowymi, użytkowaniem sprzętu budowlanego oraz funkcjonowaniem zaplecza socjalnego pracowników oraz odpady niebezpieczne. Odpady będą zbierane selektywnie, tymczasowo magazynowane w wyznaczonych, zabezpieczonych miejscach na terenie prowadzenia robót, a następnie przekazane do dalszego zagospodarowania uprawnionym podmiotom. Plac budowy zostanie wyposażony w sorbety służące do neutralizacji ewentualnych wycieków substancji ropopochodnych. Ścieki bytowe gromadzone będą w szczelnych, przenośnych zbiornikach bezodpływowych.

Na etapie eksploatacji, podczas prawidłowego funkcjonowania instalacji, planowana inwestycja nie powinna powodować znaczącego negatywnego oddziaływania na środowisko. Z uwagi na podziemny charakter inwestycji nie będzie ona źródłem znaczących uciążliwości akustycznych. Funkcjonowanie kanalizacji nie powinno być również źródłem zanieczyszczeń środowiska gruntowo-wodnego – szczelny system łączenia rur zapewnia szczelność projektowanej sieci. Nie przewiduje się znaczących emisji pyłów i gazów do powietrza oraz powstawania odpadów. Planowane przedsięwzięcie po zrealizowaniu nie powinno spowodować przekroczenia standardów jakości środowiska.

Etap realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia nie powinien stanowić ryzyka wystąpienia poważnej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej. Planowane przedsięwzięcie na etapie realizacji nie powinno wpłynąć znacząco na zmiany klimatu. Funkcjonowanie planowanej inwestycji nie wpłynie negatywnie na walory krajobrazowe otoczenia.

Po przeanalizowaniu możliwości oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia w zakresie aspektów przyrodniczych stwierdzono, że w zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie występują obszary przylegające do jezior, obszary wodno-błotne i inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łąkowe i ujścia rzek. W zasięgu oddziaływania inwestycji znajduje się rzeka bór. Ponadto w sąsiedztwie przedsięwzięcia zlokalizowane są tereny leśne.

Planowana inwestycja położona jest w granicach Parku Krajobrazowego Doliny Bobru, specjalnego obszaru siedlisk Ostoja nad Bobrem (PLH020054) oraz w części w granicach korytarza ekologicznego Sudety-bory Dolnośląskie, wschodni GKZ-5B. W granicach ww. Parku Krajobrazowego obowiązują zapisy uchwały nr LX/1083/10 Sejmiku Województwa dolnośląskiego z dnia 30 września 2010 r. w sprawie Parku Krajobrazowego Doliny Bobru (Dz. Urz. Woj. Dolno. Z 2010 r. nr 192 poz.2930), w tym m.in. zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Jednakże zgodnie z zapisem art. 17 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2024 r. poz. 1145 ze zm.) zalicza się przedmiotowa inwestycja.

Z materiałów będących w posiadaniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, tj. dokumentacji do planu zadań ochronnych obszaru natura 2000 Ostoja nad

Bobrem ustanowionego zarządzeniem Regionalnego Dyrektora ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 23 września 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja nad bobrem PLH020054 (Dz. Urz. Woj. Dolno. z 2014 r. poz. 3942 ze zm.) wynika, że na rzece Bóbr stwierdzono występowanie siedliska przyrodniczego 3260 nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników (*Ranuncion fluitantis*), a na działce nr 325/3 obręb 0002 Wleń, gmina Wleń położonej w bezpośrednim sąsiedztwie planowanej inwestycji zinventaryzowano lat siedliska przyrodniczego 6510 niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (*Arrhenatherion elatioris*). Ww. siedliska przyrodnicze wymienione są w rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 czerwca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja nad Bobrem (PLH020054) (Dz. U. poz. 1568) i stanowią przedmioty ochrony ww. obszaru Natura 2000.

Biorąc pod uwagę powyższe, w tym zakres planowanych prac, lokalizacje głównie w obrębie pasów drogowych, brak konieczności wycinki drzew i krzewów oraz fakt, iż:

- inwestycja będzie wykonywana głównie metodą bezwykopową,
- pnie drzew zostaną zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi np. poprzez odeskowanie pni,
- w obrębie płatu ww. siedliska przyrodniczego nie będą składowane materiały budowlane oraz nie będzie wyznaczony postój maszyn budowlanych,
- przejście przez rzekę Bóbr, będzie wykonane metoda bezwykopową (przewiertem sterowanym)

Przedsięwzięcie nie powinno znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko przyrodnicze, w tym na cele ochrony ww. obszarów chronionych, rzekę Bóbr, korytarz ekologiczny, teren leśny, a także różnorodność biologiczną.

Lokalizacja, rodzaj i parametry planowanej inwestycji oraz jej odległość od granic Rzeczypospolitej Polskiej eliminują możliwość transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Mając na uwadze powyższe Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu postanowił jak w sentencji.

Dnia 27 sierpnia 2025 r. Burmistrz Miasta i Gminy Wleń zawiadomił strony postępowania o zakończeniu postępowania dowodowego oraz o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym, prawie do wypowiedzenia się, jak również złożenia uwag w terminie 7 dni od daty otrzymania pisma lub jego wywieszeniu na tablicy ogłoszeń.

W trakcie biegu terminu nie wpłynęły żadne uwagi, w związku z powyższym przystąpiono do wydania decyzji środowiskowej.

Jednocześnie wraz z w/w decyzją wydane zostało obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej.

Informacja o decyzji została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach prowadzonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Wleń, zgodnie z art. 21 ust. 2, pkt 9 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r., poz. 1112 ze zmianami).

Uwzględniając powyższe, po przeanalizowaniu wniosku wraz ze zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej sprawie stwierdzono, że dla wyżej wymienionego przedsięwzięcia nie zachodzi konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Po rozpatrzeniu wszelkich okoliczności faktycznych i prawnych uznano, iż planowana inwestycja nie będzie wpływać na pogorszenie środowiska, jak również nie będzie miała negatywnego wpływu na obszar NATURA 2000 „Ostoja nad Bobrem”.

W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji.

Zgodnie z art. 10 kpa stronom zapewniono czynny udział w prowadzonym postępowaniu, a przed wydaniem decyzji umożliwiono wypowiedzenie się co do zebranych materiałów i dowodów (powiadomienie stron, postępowania, obwieszczenie, tablica ogłoszeń oraz BIP Urzędu Miasta i Gminy Wleń: www.bip.wlen.pl).

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY WLEŃ

Artur Zych

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze, za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszej decyzji.
2. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r., poz. 1112 ze zmianami.), albo zgłoszenia budowy lub wykonania robót budowlanych oraz zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego w jego części zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane; wniosek ten powinien być złożony w terminie czterech lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, z zastrzeżeniem ust 4. wyżej wymienionej ustawy.

Załączniki:

1. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy ooś.

Otrzymują:

- 1.Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Dolina Bobru Sp. z o.o., ul Łasicka 17,
59-700 Bolesławiec.
2. RDOŚ Wrocław, DZPK oddział Jelenia Góra, PGWWP Lwówek Śląski, PPIS Lwówek Śląski.
3. a/a

Oplata skarbową w wysokości 205 zł. pobrana zgodnie z częścią I ust. 45 załącznika do ustawy z dn. 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2025 r., poz. 1154).

Sprawę prowadzi: Katarzyna Wójtowicz, UMiG Wleń, tel. 75 7136023.

do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr 01/2025 z dnia 12.09.2025 r.

Charakterystyka

przedsięwzięcia pn.: „**Budowa sieci kanalizacyjnej tłocznej z miejscowości Nielestno do miejscowości Wleń**” gmina Wleń i ustalam środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację w/w przedsięwzięcia.

1. Inwestor/wnioskodawca.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Dolina Bobru Sp. z o.o., ul. Łasicka 17, 59-700 Bolesławiec

2. Rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia.

Przedmiotowe przedsięwzięcie polegać będzie a budowie sieci kanalizacyjnej tłocznej z rur PEHD 100 SDR17 PN10 RC o średnicy 200x11,9 mm i długości około 3799,80 m wraz z uzbrojeniem w studnie odwadniające i studnie odpowietrzające w m. Wleń i m. Nielestno oraz w studnię rozprężną „SR” dla rurociągu tłoczego z włączeniem do istniejącej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscowości Wleń, odprowadzającej ścieki do czynnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Wleń.

Przedsięwzięcie zalicza się jako inwestycja celu publicznego w rozumieniu art. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2023 poz. 977 ze zm.), gdyż stanowi realizację celu, o którym mowa w art. 6 pkt. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 2023 poz. 344 ze zm.) polegającego na budowie i utrzymaniu publicznych urządzeń służących do przesyłania, oczyszczania i odprowadzania ścieków.

Celem inwestycji jest:

- poprawa stanu środowiska oraz zdrowia i życia lokalnej społeczności,
- skuteczne odprowadzanie ścieków z terenów miejscowości Nielestno i Pilchowice nawet w przypadku wystąpienia ekstremalnych warunków pogodowych (np. ulewne deszcze) lub klęski żywiołowej (np. powódź),
- zwiększenie stopnia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego istniejącego systemu kanalizacyjnego,

- zabezpieczenie miasta Wleń przed przeciążeniem istniejącej sieci kanalizacyjnej, poprzez zapobieganie jej przepełnieniu i uszkodzeniu w wyniku nadmiernego napływu ścieków lub wód powierzchniowych,
- uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy.

Sieć kanalizacyjna sanitarna zlokalizowana będzie w 55% poza terenem, zabudowanym w drogach powiatowych łączących miejscowości Nieleśno i Wleń. Teren projektowanego przedsięwzięcia objęty jest w całości miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ustanowionym uchwałą nr 65/XIV/07 z dnia 20 grudnia 2007 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Wleń w granicach administracyjnych.

Przedsięwzięcie będzie zlokalizowane na terenie regionu wodnego Środkowej Odry (PL6000SO) w obszarze zlewni Bóbr od zb. Pilchowice do Żeliszowskiego Potoku RW600003163759. W promieniu do 10 km od planowanego przedsięwzięcia znajdują się następujące formy ochrony przyrody: rezerваты, parki krajobrazowe, Natura 2000, pomniki przyrody.

Planowana inwestycja tj. sieć kanalizacyjna w 90% zostanie wykonana metodą bezwykopową tj. przewiertem sterowanym. Jedynie w miejscach komór przewiertowych i w węzłach zostaną wykonane wykopy, co spowoduje tymczasowe powierzchniowe zajęcie nieruchomości. Roboty ziemne będą wykonywane w miejscach bezkolizyjnych, bez konieczności wycinki drzew i krzewów. Nie przewiduje się zmiany sposobu użytkowania istniejących terenów w związku z zamierzeniem inwestycyjnym. Przedsięwzięcie nie spowoduje zmniejszenia się powierzchni terenów zielonych.