

OŚ/Nr 7331/01/2022

DECYZJA 01/2022
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt. 2, art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 84 i art. 85 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. (Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 ze zm.), a także § 3 ust. 1 pkt. 79 oraz § 3 ust. 1 pkt. 71 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839) oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 23.12.2021 roku złożonego przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu Sp. z o.o., ul Łasicka 17, 59-700 Bolesławiec w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: **„Budowa wodociągu tranzytowego doprowadzającego wodę z systemu SUW Wleń do miejscowości Tarczyn”**;

stwierdzam

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko polegającego na: Budowie wodociągu tranzytowego doprowadzającego wodę z systemu SUW Wleń do miejscowości Tarczyn, gmina Wleń i ustalę środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację w/w przedsięwzięcia.

Uzasadnienie

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu Sp. z o.o., ul Łasicka 17, 59-700 Bolesławiec, wnioskiem z dnia 20.12.2021 roku (data wpływu do tut. urzędu 23.12.2021 r.) wystąpiło do Burmistrza Miasta i Gminy Wleń o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa wodociągu tranzytowego doprowadzającego wodę z systemu SUW Wleń do miejscowości Tarczyn”.

Na podstawie załączonej do wniosku informacji o planowanym przedsięwzięciu należy ona do wymienionych w § 3 ust. 1 pkt. 71 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

W myśl powyżej cytowanego rozporządzenia przedmiotowa inwestycja zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko może być wymagany.

Obwieszczeniem z dnia 19.01.2022 r. Burmistrz MiG Wleń wszczął postępowanie i wystąpił do organów współdziałających.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 i 2 ustaw z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, Burmistrz Miasta i Gminy Wleń wystąpił o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanej inwestycji, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, określenia

(verte)

zakresu raportu do: Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lwówku Śląskim (pismo znak ROŚ.6220.02.2022 z dnia 19 stycznia 2022 roku), Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu (ROŚ.6220.01.2022 z dnia 19 stycznia 2022 roku) oraz Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie we Lwówku Śląskim (ROŚ.6220.03.2022 z dnia 19 stycznia 2022 roku).

W/w organy wydały następujące opinie:

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lwówku Śląskim, postanowieniem numer ZNS.9022.6.1.2022.PB z dnia 02 lutego 2022 roku stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, uzasadniając, że przedsięwzięcie w przeważającej mierze będzie zlokalizowane poza terenem zabudowanym w drodze gruntowej, jedynie w 8 % na terenach zabudowanych w miejscowości Tarczyn. Na trasie przebiegu planowanej inwestycji występuje ciek wodny – rzeka Wierzbnik, gdzie zaplanowano przejście rurociągiem pod dnem cieku metodą bezinwazyjną. Pompownia wody została zaprojektowana na działce należącej do gminy Wleń o numerze 45 w miejscowości Tarczyn, ze względu na dużą różnicę w wysokości terenu między miejscowościami.
Po zapoznaniu się z przedłożoną dokumentacją przedmiotowej inwestycji, uwzględniając rodzaj przedsięwzięcia, skalę i zakres planowanych prac, stosownie do zapisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lwówku Śląskim postanowił jak w sentencji.
- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu, postanowieniem znak WOOS.4220.67.2022.JS.1 z dnia 10 lutego 2022 roku wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie wodociągu tranzytowego doprowadzającego wodę z systemu SUW Wleń do miejscowości Tarczyn”, nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie sieci wodociągowej o długości około 1369,5 m łączącej nowobudowaną sieć tranzytową w Bystrzycy z istniejącą siecią rozdzielczą w miejscowości Tarczyn. Ponadto w ramach inwestycji zostanie wybudowana hydrofornia kontenerowa mająca na celu podniesienie ciśnienia wody. Inwestycja zlokalizowana będzie w całości na terenie Gminy Wleń w obrębie miejscowości Bystrzyca i Tarczyn. Projektowana sieć wodociągowa zajmie powierzchnię około 150,7 m².

Przedsięwzięcie będzie zlokalizowane w przeważającej mierze poza terenem zabudowanym w drodze gruntowej. Wykonanie inwestycji nie zmieni aktualnego wykorzystania terenu na trasie jej przebiegu. Jedynie na działce nr 45 w obrębie Tarczyna zostanie zabudowana hydrofornia kontenerowa. W tym miejscu dojdzie do trwałego zajęcia nieruchomości o powierzchni ok. 16m². Pompownia wody składać się będzie z zestawu hydroforowego w zabudowie kontenerowej wraz z instalacjami towarzyszącymi. Wokół pompowni zostanie wykonane ogrodzenie. Teren wokół pompowni zostanie utwardzony kostką brukową. Na trasie przebiegu planowanej inwestycji występuje ciek wodny – rzeka Wierzbnik. Przejście rurociągiem pod dnem cieku zostanie wykonane metodą bezinwazyjną (przewiertem) w rurze osłonowej na głębokości min. 1,5 m od rzędnej dna.

Celem zadania jest zwiększenie bezpieczeństwa dostawy wody dla mieszkańców Tarczyna, zaopatrywanych z ujęcia drenażowego w miejscowości Tarczyn (również w okresie suszy), poprzez przełączenie ich do systemu SUW Wleń. Obecnie eksploatowane ujęcie nie zapewnia bezpieczeństwa jakości wody oraz charakteryzuje się niewielkimi zasobami eksploatacyjnymi, w związku z czym istnieje ryzyko wystąpienia deficytu wody w porze suchej.

Etap realizacji inwestycji będzie wiązał się z emisją zanieczyszczeń gazowych pochodzących z układów wydechowych silników spalinowych maszyn i urządzeń używanych przy pracach budowlanych. Wskutek pracy maszyn i urządzeń budowlanych powstawał będzie również hałas. Przejście rurociągu pod jezdnią asfaltową, nawierzchnią utwardzoną oraz ciekim wodnym zostanie wykonane metodą przewiertu sterowanego w rurze osłonowej w taki sposób, aby nie doszło do naruszenia istniejącego zagospodarowania terenu. Odpady wytworzone na etapie realizacji przedsięwzięcia będą selektywnie gromadzone w wyznaczonych, odpowiednio zabezpieczonych miejscach, w szczelnych pojemnikach dostosowanych do konsystencji i właściwości magazynowanych odpadów, a następnie przekazywane będą uprawnionym odbiorcom do dalszego zagospodarowania. Ścieki bytowe gromadzone będą w zbiornikach bezodpływowych, a następnie przekazywane odpowiednim podmiotom. Ścieki technologiczne pochodzące z płukania sieci i prób ciśnienia będą wywożone wozem asenizacyjnym na oczyszczalnię ścieków. Prace związane z wykorzystaniem sprzętu budowlanego i transportowego, stanowiącego główne źródło hałasu, będą prowadzone wyłącznie w porze dziennej tj. w godz. 6.00 – 22.00. Powyższe oddziaływania będą miały charakter krótkotrwały. Oddziaływania ustąpią po zakończeniu prac budowlanych, nie powodując znaczących zmian w środowisku.

Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania na środowisko. Z uwagi na skalę, charakter i technologię planowanej inwestycji (uzbrojenie podziemne, wykorzystanie materiałów posiadających niezbędne certyfikaty i atesty, zapewniających trwałość i szczelność sieci) jej funkcjonowanie nie powinno być źródłem zanieczyszczeń do wód.

Jedynym źródłem hałasu na etapie eksploatacji inwestycji będzie praca zestawu hydroforowego. Jednak biorąc pod uwagę, iż urządzenie to będzie pracować około

10 godz./dobę, zamontowane zostanie w dźwiękoszczelnej obudowie kontenerowej oraz oddalone będzie od najbliższych zabudowań o około 370 m, nie przewiduje się, aby etap funkcjonowania inwestycji wiązał się z emisją hałasu. Inwestycja nie będzie także wiązać się z emisją substancji do powietrza atmosferycznego.

Etap funkcjonowania nie będzie wiązał się z dodatkowym zapotrzebowaniem na wodę. Z uwagi na fakt, iż będzie to sieć wodociągowa tranzytowa, a przepływ wynosić będzie około 2,5 m³/h, nie będzie dochodziło do tymczasowych zastoju wody w rurociągu i tym samym nie będzie konieczności wykonywania okresowych płukań.

Po przeanalizowaniu możliwości oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia w zakresie aspektów przyrodniczych stwierdzono, że w zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie występują obszary przylegające do jezior, obszary wodno-błotne i inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łęgowe i ujścia rzek. Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w granicach obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty Ostoja nad Bobrem PLH020054 oraz Parku Krajobrazowego „Doliny Bobru”, a także w obrębie korytarza ekologicznego Góry Stołowe – północ, jak również w obszarze górskim i częściowo w sąsiedztwie terenu leśnego.

Z materiałów będących w posiadaniu tutejszego organu, tj.: dokumentacji planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja nad Bobrem – ustanowionego zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 23 września 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja nad Bobrem PLH020054 (Dz. Urz. Woj. Dol. poz. 3942 ze zm.) wynika, że przedmiotowe zamierzenie planowane jest poza stwierdzonymi siedliskami przyrodniczymi oraz siedliskami gatunków wymienionych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. 2014 r., poz. 1713), stanowiącym i przedmioty ochrony ww. obszaru Natura 2000.

W granicach Parku Krajobrazowego „Doliny Bobru” obowiązują zapisy uchwały Nr LX/1083/10 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 września 2010 r. w sprawie Parku Krajobrazowego „Doliny Bobru” (Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 192, poz. 2903), w tym m. in. zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Jednakże zgodnie z zapisem art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1098 ze zm.) powyższy zakaz nie dotyczy realizacji inwestycji celu publicznego w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.), do których zgodnie z art. 6 pkt. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) zalicza się przedmiotowa inwestycja.

Biorąc jednak pod uwagę charakter przedsięwzięcia, zakres planowanych prac, lokalizacje głównie w obrębie dróg, brak konieczności wycinki drzew oraz uwzględniając fakt, iż:

- drzewa i krzewy znajdujące się w zasięgu oddziaływania prac zostaną zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi,
- powstałe wykopy na bieżąco będą kontrolowane, a stwierdzone w nich zwierzęta (szczególnie płazy) będą odławiane i przenoszone poza obszar robót we właściwe miejsce bytowania,

uwzględniając również zapisy ww. zarządzenia, przedsięwzięcie nie będzie negatywnie oddziaływać na przedmioty ochrony ww. obszaru Natura 2000, a tym samym nie będzie zagrażać osiągnięciu celów ochrony siedlisk przyrodniczych i gatunków w ww. obszarze Natura 2000. W związku z powyższym inwestycja nie powinna negatywnie oddziaływać na elementy środowiska przyrodniczego, w tym ww. przedmioty i cele ochrony ww. obszaru Natura 2000, przyrodę i krajobraz ww. Parku Krajobrazowego, jak również teren leśny i korytarz ekologiczny.

Lokalizacja, rodzaj i parametry planowanego przedsięwzięcia oraz jego odległość od granic Rzeczypospolitej Polskiej eliminują możliwość transgranicznego oddziaływania na środowisko.

- Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd zlewni w Lwówku Śląskim, pismem znak WR.ZZŚ.3.435.14.2022.MD z dnia 31 stycznia 2022 roku wyraziło opinię, że dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie wodociągu tranzytowego doprowadzającego wodę z systemu SUW Wleń do miejscowości Tarczyn”, nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie sieci wodociągowej z rur PE Ø110mm o długości 1369,5 m łączącej

(verte)

nowobudowaną sieć tranzytową w Bystrzycy z istniejącą siecią rozdzielczą w miejscowości Tarczyn wraz z zabudową hydroforni kontenerowej w celu podniesienia ciśnienia wody. Planowana inwestycja spowoduje tymczasowe powierzchniowe zajęcie nieruchomości pod wykopy liniowe dla sieci wodociągowej z rur PE Ø110mm o długości ok. 1336,3 m i szerokości do 1,2 m. Pozostałe 33,2 m sieci wodociągowej pod jezdnią asfaltową, nawierzchnią utwardzoną oraz ciekim wodnym zostanie wykonane metodą bezwykopową tj. przewiertem sterowanym. Przedsięwzięcie nie spowoduje zmiany sposobu zagospodarowania terenu ani zmniejszenia się powierzchni terenów zielonych. Projektowana sieć wodociągowa zajmie powierzchnię około 150,7 m². Ze względu na znaczną różnicę terenu (ponad 120 m) między miejscowościami Bystrzyca i Tarczyn konieczne jest wybudowanie w ramach niniejszej inwestycji pompowni wody podnoszącej ciśnienie wody do takiej wartości, aby jej dostarczenie do mieszkańców Tarczyna stało się możliwe. Przedmiotowa pompownia została zaprojektowana na działce nr 45 w obrębie Tarczyna, należącej do Gminy Wleń. Powierzchnia całej nieruchomości wynosi 1,015 ha. Pompownia wody składać się będzie z zestawu hydroforowego w zabudowie kontenerowej o wymiarach 1,5x2,5m wraz z instalacjami towarzyszącymi. Wokół pompowni zostanie wybudowane ogrodzenie z elementów rozbielanych np. systemowych paneli ogrodzeniowych, wyposażone w bramkę szerokości min. 1,0 m. Teren wokół pompowni zostanie utwardzony (kostka brukowa). Łączna powierzchnia zajmowanego obszaru wyniesie ok. 16 m².

Celem zadania jest zwiększenie bezpieczeństwa dostawy wody dla mieszkańców Tarczyna, zaopatrywanych z ujęcia drenażowego w miejscowości Tarczyn (również w okresie suszy), poprzez przełączenie ich do systemu SUW Wleń.

Przedsięwzięcie będzie zlokalizowane na działkach o nr ewidencyjnym 157, 158, 167 obręb 0002 Bystrzyca oraz nr ewidencyjnym 40/4, 45, 49, 63 obręb 0012 Tarczyn, gmina Wleń, powiat Iwówecki, województwo dolnośląskie. Teren projektowanego przedsięwzięcia objęty jest w całości miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ustanowionym uchwałą nr 65/XIV/07 Rady Miasta i Gminy Wleń z dnia 20 grudnia 2007r.

Na etapie realizacji przedsięwzięcia oddziaływanie na środowisko gruntowo-wodne będzie krótkotrwałe i ustanie wraz z zakończeniem prac. Ewentualne zagrożenie może powstać podczas niekontrolowanego zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi, pochodzącymi z awarii sprzętu używanego w trakcie realizacji inwestycji i przeniknięcia ich do warstwy wodonośnej. W celu zminimalizowania ryzyka negatywnego oddziaływania prace będą prowadzone sprzętem sprawnym technicznie i spełniającym normy, nie powodującym wycieków substancji mogących skażać środowisko gruntowo-wodne. W rejonie wykonywanych prac należy zorganizować stanowiska z sorbentem służącym do likwidacji ewentualnego wycieku substancji niebezpiecznych. Odcieki substancji niebezpiecznych powstałe w wyniku awarii sprzętu, zanieczyszczony przez substancje ropopochodne grunt oraz zużyty sorbent należy zebrać do szczelnych pojemników i przekazać uprawnionemu odbiorcy. Obsługę pojazdów i maszyn związaną z użyciem substancji płynnych należy prowadzić poza placem budowy, a miejsce postoju sprzętu zorganizować na gruncie zabezpieczonym materiałem nieprzepuszczalnym.

W trakcie realizacji inwestycji ścieki bytowe będą odprowadzane do zbiorników bezodpływowych, a następnie opróżniane przez uprawnione podmioty i wywożone do oczyszczalni ścieków. Ścieki przemysłowe pochodzące z płukania sieci i prób ciśnienia będą wywożone wozem asenizacyjnym również na oczyszczalnię ścieków. Podczas eksploatacji inwestycji nie będą powstawały ścieki bytowe i przemysłowe. Po wykonaniu sieci wodociągowej zostanie ona poddana próbie szczelności. W przypadku wystąpienia wody powyżej rzędnej prowadzonych prac budowlanych wykopy liniowe będą odwadniane w zależności od lokalnych warunków gruntowo-wodnych, bezpośrednio z wykopów bądź przy zastosowaniu instalacji igło filtrowej. Wody opadowe i

roztopowe z terenu inwestycji będą zbierane przy pomocy odwodnienia liniowego do studzienki zbiorczej i wywożone na oczyszczalnię ścieków. Sposób, jakość oraz ilość odprowadzanych wód opadowych i roztopowych w trakcie eksploatacji inwestycji nie ulegnie zmianie w stosunku do stanu istniejącego. Odpady powstające w trakcie realizacji inwestycji będą gromadzone w sposób selektywny w szczelnych pojemnikach i kontenerach, a następnie przekazywane uprawnionym do odbioru podmiotom. Miejsce magazynowania odpadów zostanie zabezpieczone przed wpływem warunków atmosferycznych oraz dostępem osób nieupoważnionych. Przedsięwzięcie na etapie eksploatacji nie będzie generowało odpadów.

Na etapie realizacji przedsięwzięcia, w celu ochrony środowiska gruntowo-wodnego, zgodnie z delegacją art. 64 ust. 3a cytowanej uprzednio ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, wskazano na konieczność określenia w decyzji środowiskowej wymogów sformułowanych w pkt. 1 – 8 sentencji niniejszej opinii.

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w granicach jednostki planistycznej gospodarowania wodami – jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP) – Wierzbnik o kodzie PLRW60004163529. Zgodnie z zapisami Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. z 2016 r. poz. 1967) – JCWP Wierzbnik o kodzie PLRW60004163529 została oceniona jako naturalna część wód o złym stanie, zagrożona nieosiągnięciem celu środowiskowego, jakim jest dobry stan ekologiczny i dobry stan chemiczny. Przedmiotowy obszar znajduje się w obrębie jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) nr 93 o kodzie PLGW600093, która charakteryzuje się dobrym stanem ilościowym i dobrym stanem chemicznym. JCWPd została oceniona jako zagrożona nieosiągnięciem celu środowiskowego, jakim jest dobry stan ilościowy i chemiczny. Planowana inwestycja nie znajduje się w obrębie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP) oraz na obszarze zagrożenia i ryzyka powodziowego.

Po przeanalizowaniu załączonej do wniosku karty informacyjnej przedsięwzięcia, uwzględniając rodzaj, skalę, lokalizację oraz charakter planowanej inwestycji, która realizowana będzie przy zastosowaniu rozwiązań minimalizujących wpływ dla środowiska oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie przewiduje się negatywnego wpływu przedmiotowej inwestycji na stan jednolitych części wód podziemnych (JCWPd) i powierzchniowych (JCWP) oraz możliwość osiągnięcia celów środowiskowych

- Dnia 09.02.2022 r. wpłynęła do tut. urzędu informacja z Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych oddział w Jeleniej Górze, iż planowana inwestycja znajduje się na terenie Parku Krajobrazowego Doliny Bobru i otuliny, będzie związana z budową wodociągu pomiędzy miejscowościami Wleń i Tarczyn. Na terenie parku obowiązują zapisy ujęte w Uchwale Sejmiku Województwa Dolnośląskiego nr LX/1083/10 z dnia 30 września 2010 r. w sprawie Parku Krajobrazowego Doliny Bobru (Dz. Urz. Woj. Doln., Nr 192, poz. 2903). W związku z powyższym wszelkie działania inwestycyjne wymagają uwzględnienia zapisów w/w dokumentów i powinny być planowane do realizacji na terenach chronionych w taki sposób aby nie przyczyniły się do pogorszenia istniejących wartości przyrodniczych na tym terenie, a także nie spowodowały negatywnego oddziaływania na poszczególne komponenty środowiska przyrodniczego, w szczególności nie doprowadziły do niszczenia nor, legowisk i schronień oraz miejsc rozrodu zwierząt, jak również siedlisk cennych gatunków flory. Ponadto realizowane prace podczas inwestycji nie powinny doprowadzić do trwałego zniekształcenia rzeźby terenu.

Dnia 28.02..2022 r. Burmistrz Miasta i Gminy Wleń zawiadomił strony postępowania o zakończeniu postępowania dowodowego oraz o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym, prawie do wypowiedzenia się, jak również złożenia uwag w terminie 7 dni od daty otrzymania pisma lub jego wywieszeniu na tablicy ogłoszeń.

(verte)

Jednocześnie wraz z w/w decyzją wydane zostało obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej.

W trakcie biegu terminu nie wpłynęły żadne uwagi, w związku z powyższym przystąpiono do wydania decyzji środowiskowej.

Informacja o decyzji została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach prowadzonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Wleń, zgodnie z art. 21 ust. 2, pkt 9 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 ze zm.).

Uwzględniając powyższe, po przeanalizowaniu wniosku wraz ze gromadzonymi materiałami w przedmiotowej sprawie stwierdzono, że dla wyżej wymienionego przedsięwzięcia nie zachodzi konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Po rozpatrzeniu wszelkich okoliczności faktycznych i prawnych uznano, iż planowana inwestycja nie będzie wpływać na pogorszenie środowiska, jak również nie będzie miała negatywnego wpływu na obszar NATURA 2000 „Ostoja nad Bobrem”.

W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji.

Niniejsza decyzja zostanie podana do publicznej wiadomości w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie prowadzonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Wleń.

Zgodnie z art. 10 kpa stronom zapewniono czynny udział w prowadzonym postępowaniu, a przed wydaniem decyzji umożliwiono wypowiedzenie się co do zebranych materiałów i dowodów (indywidualne powiadomienie stron, postępowania, obwieszczenie, tablica ogłoszeń oraz strona internetowa Urzędu Miasta i Gminy Wleń: www.wlen.pl).

Burmistrz Miasta i Gminy Wleń

/-/ Artur Zych /-/

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze, za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszej decyzji.
2. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 ze zm.), albo zgłoszenia budowy lub wykonania robót budowlanych oraz zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego w jego części zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane; wniosek ten powinien być złożony w terminie czterech lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, z zastrzeżeniem ust 4. wyżej wymienionej ustawy.

Załącznik:

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy ooś.

Otrzymują:

1. Przedsiębiorstwo Wodociągowe i Kanalizacyjne w Bolesławcu Sp. z o.o., ul Łasicka 17, 59-700 Bolesławiec.
2. RDOŚ Wrocław, DZPK oddział Jelenia Góra, PGWWP Lwówek Śląski, PPIS Lwówek Śląski.
3. a/a

Opłata skarbową w wysokości 205 zł. pobrana zgodnie z częścią I ust. 45 załącznika do ustawy z dn. 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2019 r., poz. 1000).

Sprawę prowadzi Tomasz Kołodziej, UMiG Wleń, tel. 75 7136085.

Charakterystyka

przedsięwzięcia pn.: „Budowa wodociągu tranzytowego doprowadzającego wodę z systemu SUW Wleń do miejscowości Tarczyn” gmina Wleń i ustalam środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację w/w przedsięwzięcia.

1. Inwestor/wnioskodawca.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu Sp. z o.o., ul Łasicka 17, 59-700 Bolesławiec.

2. Rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia.

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie sieci wodociągowej z rur PE Ø110mm o długości 1369,5 m łączącej nowobudowaną sieć tranzytową w Bystrzycy z istniejącą siecią rozdzielczą w miejscowości Tarczyn wraz z zabudową hydroforni kontenerowej w celu podniesienia ciśnienia wody. Planowana inwestycja spowoduje tymczasowe powierzchniowe zajęcie nieruchomości pod wykopy liniowe dla sieci wodociągowej z rur PE Ø110mm o długości ok. 1336,3 m i szerokości do 1,2 m. Pozostałe 33,2 m sieci wodociągowej pod jezdnią asfaltową, nawierzchnią utwardzoną oraz ciekim wodnym zostanie wykonane metodą bezwykopową tj. przewiertem sterowanym. Przedsięwzięcie nie spowoduje zmiany sposobu zagospodarowania terenu ani zmniejszenia się powierzchnia terenów zielonych. Projektowana sieć wodociągowa zajmie powierzchnię około 150,7 m². Ze względu na znaczną różnicę terenu (ponad 120 m) między miejscowościami Bystrzyca i Tarczyn konieczne jest wybudowanie w ramach niniejszej inwestycji pompowni wody podnoszącej ciśnienie wody do takiej wartości, aby jej dostarczenie do mieszkańców Tarczyna stało się możliwe. Przedmiotowa pompownia została zaprojektowana na działce nr 45 w obrębie Tarczyna, należącej do Gminy Wleń. Powierzchnia całej nieruchomości wynosi 1,015 ha. Pompownia wody składać się będzie z zestawu hydroforowego w zabudowie kontenerowej o wymiarach 1,5x2,5m wraz z instalacjami towarzyszącymi. Wokół pompowni zostanie wybudowane ogrodzenie z elementów rozbieralnych np. systemowych paneli ogrodzeniowych, wyposażone w bramkę szerokości min. 1,0 m. Teren wokół pompowni zostanie utwardzony (kostka brukowa). Łączna powierzchnia zajmowanego obszaru wyniesie ok. 16 m².

Burmistrz Miasta i Gminy Wleń

/-/ Artur Zych /-/