



Wleń, dnia 12 grudnia 2017 r.

ZP.271.09.2017.2

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

W związku z otrzymanymi pytaniami Wykonawcy dotyczącego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Bystrzyca i na terenie prawobrzeżnej części Wlenia - etap II”, Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 1579) udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie: Proszę o wyjaśnienie rozbieżności w przedmiarze i dokumentacji. Na profilu rurociągu K2 są przewierty (rura osłonowa pvc fi 315), a w przedmiarze ujęto przewiert sterowany rurą pvc fi 315 - nie ma możliwość wbudowania metodą bezwykopową rur pvc mogą być to rury pchd i wtedy jest to przewiert bądź rura stalowa i wtedy mamy do czynienia z przeciskiem. Prosimy o udostępnienie dokumentacji dotyczącej przewiertów oraz zmianę pozycji w przedmiarze dot przewiertów na adekwatną do wykonywanych robót.

Prosimy o informację w której pozycji ująć rurociągi z rur Rausisto (rurociąg K8c).

Odpowiedź:

Należy przyjąć przewiert y zgodnie z dokumentacją techniczną.

Dokumentacja projektowa dotycząca przewiertów została dołączona do SIWZ, jako załącznik.

http://bip.wlen.pl/wiadomosci/3/wiadomosc/401074/ogloszenie_o_zamowieniu_budowa_sieci_kanalizacji_sanitarnej_we_w

Zamawiający informuje, że nie będzie wprowadzał zmian pozycji w przedmiarze. Z uwagi na przyjęty ryczałtowy charakter wynagrodzenia, Zamawiający wyłącznie pomocniczo, przekazuje jako załącznik do SIWZ przedmiar robót dotyczący przedmiotu zamówienia - nie stanowi on jednak opisu przedmiotu zamówienia. Jeżeli zaistniała taka konieczność proszę o wprowadzenie dodatkowych pozycji w przedmiarze.

Sprawę prowadzi: Pamela Dziekiewicz, tel. 75 713 60 84; e-mail: pdziekiewicz@wlen.pl