



DZMiUW

Załącznik Nr 8
DOLNOŚLĄSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH
we WROCŁAWIU, ODDZIAŁ w LWÓWKU ŚLĄSKIM
59-600 Lwówek Śląski, ul. Jaśkiewicza 24

Tel.: 075-782-46-02 do 03
Fax: 075-782-45-06
NIP: 898-20-33-688

www.dzmiuw.wroc.pl
lwówek@dzmiuw.wroc.pl
REGON: 932964788

Znak sprawy LŚ- OME.4600.38.2017

Lwówek Śląski, dn. 28 lutego 2017r.

L.dz. 208 /17

PROJFIT Zakład Projektowo-Uslugowy
Grzegorz Rudomino – Zenon Szlachetka
ul. Lwowska 25
65-225 Zielona Góra

Dotyczy: uzgodnienia przekroczenia cieku Kościelnica siecią wodociągową w m. Pilchowice, gm. Wleń.

Nawiązując do pisma nr L.P. 17/01/17 z dnia 27.01.2017r. Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu działając na podstawie Statutu nadanego Uchwałą Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Nr XXXIX/624/09 z dnia 27 marca 2009r., jako wojewódzka samorządowa jednostka organizacyjna wykonująca zadania Marszałka Województwa Dolnośląskiego, w zakresie praw i obowiązków określonych przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2001r. – Prawo Wodne (tekst jednolity Dz.U z 2015 poz. 469 ze zmianami) Oddział w Lwówku uzgadnia przekroczenie siecią wodociągową cieku Kościelnica (dz. nr 271) w miejscowości Pilchowice w km 0+450, 0+510, 0+555, 0+575, 0+665, 0+680, 0+730, 0+900, 0+950, 1+090, 1+185, 1+250 i 1+315 pod następującymi warunkami:

- przejście należy wykonać metodą bezinwazyjną w rurze osłonowej na głębokości min. 1,5m pod dnem licząc od górnej krawędzi rury osłonowej do stabilnego dna koryta (bez namulów);
- w przypadku wystąpienia uszkodzeń w korycie cieku należy przywrócić je do stanu pierwotnego;
- miejsca przejść należy oznakować stałymi znakami informacyjnymi po obu stronach koryta cieku;
- o terminie rozpoczęcia i zakończenia robót należy powiadomić pisemnie prowadzącego sprawę,
- przekazania do tutejszego Oddziału dokumentacji geodezyjnej powykonawczej;
- Oddział w Lwówku Śląskim Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń w Lwówku Śląskim zastrzega sobie prawo do uczestnictwa w odbiorze końcowym obiektu.

Za zgodność z oryginałem
Z.P.U. „PROJFIT” Zielona Góra
Bożena Lis
data 2017-05-15

1011
1

Równocześnie informujemy, iż zgodnie z Art. 20 ust 1 Ustawy Prawo wodne z dnia 18.07.2001r. (tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz.469) po wykonaniu ww. urządzeń należy wystąpić do tut. Oddziału o zawarcie umowy o użytkowanie gruntów pod wodami stanowiącymi własność Skarbu Państwa. Obowiązek zawarcia umowy winien zostać umieszczony w klauzuli w operacie wodno-prawnym w części dotyczącej obowiązków właściciela.

W załączeniu przesyłamy fakturę za dokonane uzgodnienie oraz zwracamy plany z naniesionymi urządzeniami melioracyjnymi.

DOŁĘŻYŃSKI URZĄD
MELIORACJI I URZĄDZEN WODNYCH
Oddział w Lwówku Śląskim
[Signature]
mgr inż. Edyta Wileczaka
Zastępca Naczelnika Oddziału

Sprawę prowadzi:
Barbara Dziurzycka-Wojciechowicz, dział ME
☎ 075-764-94-43 w Jeleniej Górze
✉ lwowek@dzmiuw.wroc.pl

Za zgodność z oryginałem
Z.P.U. „PROFIT” Zielona Góra
Bożena Lis
data 2017-09-15 *[Signature]*