

Lubomierz 05.10.2016 r.

Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych „IZERY” Sp. z o.o.
ul. Karguła i Pawlaka 16
58-626 LUBOMIERZ
REGON 020394147 NIP 618-15-10-821
tel. 75 723 21 60

Zakład Projektowo-Usługowy PROJFIT
Grzegorz Rudomino – Zenon Szlachetka
ul. Lwowska 25
65-225 Zielona Góra

Dot. wydania technicznych warunków podłączenia dla projektowanej sieci wodociągowej w miejscowości Pilchowice gm. Wleń.

Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych „IZERY” Sp. z o.o. w Lubomierzu ustala następujące warunki przyłączenia projektowanej sieci wodociągowej do istniejącego rurociągu :

1. Włączenie projektowanej sieci należy dokonać do istniejącej sieci wodociągowej znajdującej się w miejscowości Nielestno wykonanej z rur PE 90 zgodnie z załączonym załącznikiem nr 1.
2. Wpięcia należy dokonać trójnikiem, zasuwą odcinającą i skrzynką uliczną zamontowaną równo z terenem gruntu.
3. Projektowaną sieć wodociągową należy wykonać z rur PCV lub PE na głębokości minimalnej 1,20 m. licząc do wierzchu rury o średnicy dobranej do wielkości zapotrzebowania na wodę.
4. Wszelkie roboty ziemne muszą być uzgodnione z zarządcami lub właścicielami gruntów i urządzeń podziemnych na których przebiegają.
5. Sieć wodociągową należy zinwentaryzować geodezyjnie. Uaktualnione mapki należy przedłożyć wydającemu zezwolenie.
6. W ZUOK „IZERY” Sp. z o.o. w Lubomierzu należy zgłosić rozpoczęcie budowy sieci oraz uzgodnić termin jej włączenia do istniejącej sieci wodociągowej.
7. Włączenia projektowanej sieci do istniejącej sieci wodociągowej należy dokonać w obecności pracownika ZUOK „IZERY” Sp. z o.o. w Lubomierzu.
8. Wykonaną sieć wodociągową należy zgłosić do ZUOK „IZERY” Sp. z o.o. w Lubomierzu

Za zgodność z oryginałem

Z.P.U. „PROJFIT” Zielona Góra

Bożena Lis

data 2017-05-15

do odbioru przed ich zasypaniem.

Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych „IZERY” Sp. z o. o. w Lubomierzu informuje, że miejscowość Nielesto wraz ze wskazanym miejscem podłączenia projektowanej sieci wodociągowej dla miejscowości Pilchowice jest zasilana z wodociągu sieciowego znajdującego się we Wleniu poprzez przepompownię wody z zestawem hydroforowym typu ZH-G SP8.10.2 = SP14.10.1.SPK i szafą sterującą serii SZH-0352F20 zlokalizowaną w miejscowości Nielesto (załącznik nr 2). Przepompownia wody wraz z siecią wodociągową dla miejscowości Nielesto została oddana do użytku w lipcu 2003 r. to jest trzynastcie lat temu. Zamontowany zestaw hydroforowy wraz ze sterowaniem jest praktycznie wyeksploatowany i w stanie technicznym złym. Z uwagi na powyższe **bezwzględnie należy w projekcie budowy sieci wodociągowej dla miejscowości Pilchowice uwzględnić modernizację niniejszej przepompowni wody.**

Za wydanie warunków technicznych włączenia do sieci wodociągowej zostanie naliczona opłata zgodnie z obowiązującą taryfą w wysokości 50,- zł. (brutto). Za dokonanie odbioru wykonanej sieci wodociągowej będzie naliczona opłata w wysokości 200,- zł. (brutto).

Powyższe warunki ważne są 2 lata od daty ich wydania i nie stanowią one pozwolenia na budowę w rozumieniu ustawy „Prawo budowlane”. Projekt techniczny projektowanej sieci wodociągowej podlega uzgodnieniu przez ZUOK „IZERY” Sp. z o. o. w Lubomierzu.

KIEROWNIK DZIAŁU
WODOCIAGOWNICZYSTWA

Jerzy Kulański

Za zgodność z oryginałem

Z.P.U. „PROJFIT” Zielona Góra

Bożena Lis

data

2017-05-15