



Załącznik Nr 4

TAURON
EKOENERGIA

Jelenia Góra, 01.02.2017 r.

Zakład Projektowo - Usługowy
Grzegorz Rudomino – Zenon Szlachetka
ul. Lwowska 25
65-001 Zielona Góra 1
Skr. Pocz. 181
Faks 68 – 325 36 41

NE/ER/PB/007/ 373 117

Dotyczy: Uzgodnienia przebiegu wodociągu w Pilchowicach na dz. 63/2

W nawiązaniu do Państwa pisma nr 18/01/17 z 30.01.2017 r. wyjaśniającego techniczną stronę projektowanej inwestycji na dz. 63/2 należącej do TAURON Ekoenergia Sp. z o.o. w sprawie budowy wodociągu w Pilchowicach, uzgadniamy projekt pozytywnie pod warunkami:

1. Zachowania głębokości 2,5 m pod dnem kanału ze względu na stwierdzoną filtrację pod kanałem w okolicy budowli elektrowni (ok. 60 m), którego profil nr 25 z okolicy przejścia wodociągiem załączamy w zał. 1.
2. Zachowania bezpiecznych, normowych odległości od dwóch kabli energetycznych przebiegających od budynku elektrowni do jazu po lewej stronie kanału. Początek tych kabli od strony jazu przedstawia mapa na zał. 2.
3. Zachowania odległości 2,5 m od 3 piezometrów w okolicy budowli elektrowni: P-4 z rzędną kryzy 233,72; P-5 z rzędną kryzy 233,09; P-6 z rzędną kryzy 233,11 m npm.
4. Zachowania minimalnej głębokości pod korytem rzeki i jej brzegów – 2,5 m, pod powierzchnią terenu – 1,2 m.
5. Podania danych adresowych firmy odpowiedzialnej za wykonanie inwestycji.
6. Podania planowanego terminu rozpoczęcia i zakończenia inwestycji na dz. 63/2 należącej do TAURON Ekoenergia sp. z o.o.
7. Zgłoszenia do TAURON Ekoenergia sp. z o.o. przez Wykonawcę faktu wejścia na roboty z tygodniowym wyprzedzeniem, fax 75 75 46 809.
8. Doprowadzenia terenu i obiektów do stanu nie gorszego niż przed rozpoczęciem robót.
9. Zgłoszenia, przez Wykonawcę zakończonych robót, do odbioru, fax 75 75 46 809.
10. Dostarczenia dokumentacji powykonawczej przedmiotowego odcinka traktu, w tym inwentaryzacji geodezyjnej na mapie zasadniczej i szczegółowej, profili i przekrojów poprzecznych.
11. Za wszystkie powstałe uszkodzenia obiektów i istniejącej infrastruktury, ich likwidację oraz szkody osób trzecich odpowiadać będzie Inwestor.

Załącznik 1. Profil nr 25 doliny rzecznej Bóbr
Załącznik 2. Mapa inwent. z 21.10.2016 r.
A/a - ER

Za zgodność z oryginałem
Z.P.U. „PROJFIT” Zielona Góra
Bożena Lis
data 2017-05-15

TAURON Ekoenergia sp. z o.o.
Dyrektor
Departament Eksploatacji

Zbigniew Sasin