

Lubomierz 19.07.2018 r.

Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych
„IZERY” Spółka z o.o.
ul. Kargula i Pawlaka 16
59-623 LUBOMIERZ
REGON 020394147 NIP 616-15-10-821
tel. 76 763 31 60

Zakład Projektowo-Usługowy PROJFIT
Grzegorz Rudomino – Zenon Szlachetka
ul. Lwowska 25
65-225 Zielona Góra

Dot. wydania technicznych warunków podłączenia dla projektowanej sieci wodociągowej w miejscowości Łupki gmina Wleń.

Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych „IZERY” Sp. z o.o. w Lubomierzu ustala następujące warunki przyłączenia dla projektowanej sieci wodociągowej w miejscowości Łupki gmina Wleń do istniejącego rurociągu :

1. Włączenie projektowanej sieci należy dokonać do istniejącej sieci wodociągowej znajdującej się w miejscowości Łupki wykonanej z rur PE 160 zgodnie z załączonym załącznikiem.
2. Wpięcia należy dokonać trójnikiem, zasuwą odcinającą i skrzynką uliczną zamontowaną równo z terenem gruntu.
3. Projektowaną sieć wodociągową należy wykonać z rur PVC lub PE na głębokości minimalnej 1,20 m. licząc do wierzchu rury o średnicy dobranej do wielkości zapotrzebowania na wodę.
4. Pobór wody należy opomiarować za pomocą wodomierza SENSUS 820 klasy C z nakładką Pronaqla o średnicy dobranej do wielkości poboru wody. Atestowany wodomierz należy zamontować zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową podaną przez producenta i posiadać ważną legalizację. Przed i za wodomierzem należy zamontować zawory odcinające przepływ wody z możliwością ich oplombowania. Za drugim zaworem za wodomierzem musi być zamontowany zawór antyskażeniowy. Lokalizację wodomierza należy przewidzieć w miejscu łatwo dostępnym i bezpiecznym, zabezpieczonym przed mrozem i uszkodzeniami mechanicznymi oraz zapewniającym swobodne odczytywanie stanu licznika, założenie plomb lub jego ewentualną wymianę.

Za zgodność z oryginałem
Z.P.U. „PROJFIT” Zielona Góra
Bożena Lis

data 2018-10-09