

5. Wszelkie roboty ziemne muszą być uzgodnione z zarządcami lub właścicielami gruntów i urządzeń podziemnych na których przebiegają.
6. Sieć wodociągową należy zinwentaryzować geodezyjnie. Uaktualnione mapki należy przedłożyć wydającemu zezwolenie.
7. W ZUOK „IZERY” Sp. z o. o. w Lubomierzu należy zgłosić rozpoczęcie budowy sieci oraz uzgodnić termin jej włączenia do istniejącej sieci wodociągowej.
8. Włączenia projektowanej sieci do istniejącej sieci wodociągowej należy dokonać w obecności pracownika ZUOK „IZERY” Sp. z o. o. w Lubomierzu.
9. Wykonaną sieć wodociągową należy zgłosić do ZUOK „IZERY” Sp. z o. o. w Lubomierzu do odbioru przed ich zasypaniem.
10. Wszelkie roboty winny być wykonane zgodnie z Polskimi Normami i Sztuką Budowlaną.

Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych „IZERY” Sp. z o. o. w Lubomierzu informuje, że ciśnienie statyczne zmierzone na hydrancie przeciwpożarowym ( najbliżej położony od miejsca włączenia projektowanej sieci do istniejącej sieci wodociągowej ) wynosi 4,5 bara.

Powyższe warunki ważne są 2 lata od daty ich wydania i nie stanowią one pozwolenia na budowę w rozumieniu ustawy „Prawo budowlane”. Projekt techniczny projektowanej sieci wodociągowej podlega uzgodnieniu przez ZUOK „IZERY” Sp. z o. o. w Lubomierzu.

KIEROWNIK DZIAŁU  
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI

*Jerzy Hulacki*

Za zgodność z oryginałem

Z.P.U. „PROJFIT” Zielona Góra

*Bożena Lis*

data 2018-10-08