

Zmiana PFU

w postępowaniu pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Wleń – etap I, poprawa bezpieczeństwa na drogach”.

**Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład:
Program Inwestycji Strategicznych**

Zamawiający informuje, że zmienia treść PFU w następujący sposób:

Jest:

2.2. Wymagania odnośnie realizacji

2.2.1. Zaprojektowanie i budowa łącznie 154 nowych punktów świetlnych na nowych liniach o łącznej długości 9.670 mb we wskazanych miejscowościach Gminy Wleń.

- 1) Maksymalna moc zainstalowana punktów świetlnych przewidzianych do budowy:
6 kW

....

Winno być:

2.2. Wymagania odnośnie realizacji

2.2.1. Zaprojektowanie i budowa łącznie 149 nowych punktów świetlnych na nowych liniach o łącznej długości 9.670 mb we wskazanych miejscowościach Gminy Wleń.

- 1) Maksymalna moc zainstalowana punktów świetlnych przewidzianych do budowy:
6 KW + 15%

....

Jest:

2.2.2. Zaprojektowanie i budowa łącznie 84 nowych punktów świetlnych we wskazanych miejscowościach Gminy Wleń.

- 1) Maksymalna moc zainstalowana punktów świetlnych przewidzianych do dobudowy: 3 kW.

.....



Winno być:

2.2.2. Zaprojektowanie i budowa łącznie 80 nowych punktów świetlnych we wskazanych miejscowościach Gminy Wleń.

- 1) Maksymalna moc zainstalowana punktów świetlnych przewidzianych do dobudowy: 3 kW + 15%.**

.....

Jest:

2.6.1. Słupy, Fundamenty i Wysięgniki

.....

b) wymagania techniczne dla słupów

.....

- ad) Słup powinien zostać wyposażony w elementy montażowe ułatwiające jego postawienie (zawiasy), umożliwiające postawienie słupa bez dźwigu lub innego ciężkiego sprzętu;
- ae) Stopa słupa (element połączenia z fundamentem) wykonana z przetłoczonej blachy, zapewniającą wysoką sztywność połączenia z fundamentem;
- af) Połączenie słupa z fundamentem posiadające zabezpieczenie elementów złącznych (śrub) przed warunkami atmosferycznymi oraz wandalizmem (odkręcenie śrub, kradzież itp.) poprzez całkowite ukrycie śrub montażowych lub inne zabezpieczenie;

.....

Winno być:

2.6.1. Słupy, Fundamenty i Wysięgniki

.....

b) wymagania techniczne dla słupów

.....

- ad) Słup powinien zostać wyposażony w elementy montażowe ułatwiające jego postawienie (zawiasy), umożliwiające postawienie słupa bez dźwigu lub innego ciężkiego sprzętu;
- ae) Stopa słupa (element połączenia z fundamentem) wykonana z przetłoczonej blachy, zapewniającą wysoką sztywność połączenia z fundamentem;
- af) Połączenie słupa z fundamentem posiadające zabezpieczenie elementów złącznych (śrub) przed warunkami atmosferycznymi oraz wandalizmem (odkręcenie śrub, kradzież itp.) poprzez całkowite ukrycie śrub montażowych lub inne zabezpieczenie;

Zamawiający dopuszcza zastosowanie słupów stalowych ze standardową stopą stalową (bez zawiasów).

.....

Jest:

2.6.4. Oprawy oświetleniowe

1) Oprawy oświetleniowe LED (Zakres I zamówienia)

.....

b) Korpus opraw powinien spełniać następujące wymagania:

.....

af) dostęp do komory zasilania powinien odbywać się od góry, w celu ułatwienia przyszłych prac konserwacyjnych. Zamawiający wymaga, aby wszelkie elementy mocujące (śruby, nakrętki itp.) były montowane od góry, zapobiegając przypadkowemu wypadnięciu podczas demontażu;

.....

Winno być:

2.6.4. Oprawy oświetleniowe

1) Oprawy oświetleniowe LED (Zakres I zamówienia)

.....

b) Korpus opraw powinien spełniać następujące wymagania:

.....

af) dostęp do komory zasilania powinien odbywać się od góry, w celu ułatwienia przyszłych prac konserwacyjnych. Zamawiający wymaga, aby wszelkie elementy mocujące (śruby, nakrętki itp.) były montowane od góry, zapobiegając przypadkowemu wypadnięciu podczas demontażu. Zamawiający dopuszcza, aby dostęp do komory oraz elementy mocujące były montowane od dołu;

.....

Jest:

2.6.4. Oprawy oświetleniowe

1) Oprawy oświetleniowe LED (Zakres I zamówienia)

.....

e) Oprawy mają być wyposażone w układ zasilający o następujących cechach:

.....

- ad) PF (współczynnik mocy) zasilacza oprawy dla mocy nominalnej zasilacza przed jego zaprogramowaniem $PF \geq 0,95$ ($\cos \phi \geq 0,95$) lub $\tan \phi \leq 0,4$;
- ae) efektywność zasilacza $> 95\%$.

.....

Winno być:

2.6.4. Oprawy oświetleniowe

1) Oprawy oświetleniowe LED (Zakres I zamówienia)

.....

e) Oprawy mają być wyposażone w układ zasilający o następujących cechach:

.....

ad) PF (współczynnik mocy) zasilacza oprawy dla mocy nominalnej zasilacza przed jego zaprogramowaniem $PF \geq 0,87$ ($\cos\phi \geq 0,87$) lub $\tan\phi \leq 0,4$;

ae) efektywność zasilacza $\Rightarrow 87\%$.

.....

Jest:

2.6.4. Oprawy oświetleniowe

1) Oprawy oświetleniowe LED (Zakres I zamówienia)

.....

f) Dodatkowe wymaganie dotyczące opraw oświetleniowych i sterowania:

.....

ac) Każda oprawa ma być wyposażona w zasilacz lub sterownik umożliwiający realizację funkcjonalności opisanych w p. 1.3.5. PFU;

.....

Winno być:

2.6.4. Oprawy oświetleniowe

1) Oprawy oświetleniowe LED (Zakres I zamówienia)

.....

f) Dodatkowe wymaganie dotyczące opraw oświetleniowych i sterowania:

.....

ac) Każda oprawa ma być wyposażona w zasilacz lub sterownik umożliwiający realizację funkcjonalności opisanych w p. 2.6.5. PFU;

.....

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY WLEN
Artur Zych