



Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Wleń 31.08.2023

Ldz. ~~7.23~~.../2023

Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego pn. „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Strzyżowiec”, z dnia 28.08.2023.

2. W załączniku do PFU (rys. 1) nie są zaznaczone przyłącza wodociągowe. Czy w gestii Wykonawcy należy wykonanie (projekt i roboty) przyłączy według własnego uznania/uzgodnienia z właścicielem.
- Ad. 2. Wykonanie projektu przyłączy ma się odbyć zgodnie z uzgodnieniem z właścicielem oraz zamawiającym.
3. W PFU nie jest podana długość przyłączy (podana tylko ilość szt. 100), a niektóre odcinki przyłączy mogą wynosić od kilku metrów do kilkunastu/kilkudziesięciu metrów w tym przejścia przez drogę/rzekę. W jaki sposób będzie rozliczane wykonanie przyłączy wodociągowych (od długości czy od sztuki)?
- Ad. 3. Rozliczanie przyłączy odbywać się będzie od sztuki, przy czym należy przewidzieć wszystkie roboty związane z wykonaniem oraz odtworzeniami tj. przywróceniem terenu do stanu pierwotnego.
4. Czy w przypadku gdy prywatna osoba będzie chciała zlokalizować studnię wodomierzową w znacznej odległości od sieci wodociągowej czy będzie to dodatkowo rozliczne.
- Ad. 4. Przyłącze wraz z studnią wodomierzową ma być zlokalizowane zgodnie z PFU str. 13 oraz art. 15 ust. 2 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U.2023 poz. 537 z późn. Zm.)
5. Czy w przypadku gdy prywatna osoba nie będzie chciała wykonać przyłącza wodociągowego to wynagrodzenie zostanie pomniejszone (według jakiej zasady od metra czy od sztuki)?

Ad. 5. W przypadku nie wyrażenia zgody na przyłączenie właściciela działki, przyłączy zakończy się przy granicy działki w celu zapewnienia możliwości przyłączenia do sieci w późniejszym terminie.

B U R M I S T R Z
MIASTA I GMINY WLEN

Artur Zych

Sprawę prowadzi:
Marek Serdyński,
tel. 516563986,
e-mail mserdynski@wlen.pl