



Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Wleń 06.09.2023

Ldz. 225.../2023

Dotyczy: odpowiedź na pytania do Zamówienia pn. „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Strzyżowiec”, z dnia 04.09.2023.

1. Punkt 2.2.2.1 PFU wskazuje konieczność uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Proszę o podanie podstawy prawnej, która wymusza konieczność uzyskania w/w decyzji, czy planowana sieć wodociągowa zaliczana jest przez Zamawiającego do sieci magistralnych?.

Ad. 1. Planowane przedsięwzięcie zgodnie z Rozporządzeniem Rady ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacznie oddziaływać na środowisko należy zaliczyć do **przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko**, dla których może być wymagane sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko i zostało ujęte w § 3 ust.1 pkt 71 ww. Rozporządzenia jako: „**rurociągi wodociągowe magistralne do przesyłania wody oraz przewody wodociągowe magistralne doprowadzające wodę od stacji uzdatniania do przewodów wodociagowych rozdzielczych, z wyłączeniem ich przebudowy metodą bezwykopową**”.

Biorąc pod uwagę powyższe planowane przedsięwzięcie zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.



Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie

2. Czy Zamawiający posiada aktualne warunki przyłączenia do sieci energetycznej dla planowanych hydroforni wody? Bądź czy posiada zapewnienie operatora sieci elektroenergetycznej o możliwości przyłączenia obiektów do takowej sieci;

Ad. 2. Na chwilę obecną nie posiadamy warunków przyłączenia.

3. Czy Zamawiający posiada badania geotechniczne na terenie objętym planowaną inwestycją

Ad. 3. Gmina nie posiada badań geotechnicznych na terenie objętym inwestycją.

4. Czy zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomościami, na terenie których zlokalizowane mają być studzienki wodomierzowe;

Ad. 4. Gmina na chwilę obecną nie posiada zgód właścicieli działek na których mają znajdować się studzienki wodomierzowe.

5. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie innej, niż przewidziano w PFU, technologii wykonania zbiornika retencyjnego, np. jako zbiornik podziemny z materiałów GRP?

Ad. 5. Dopuszczamy zastosowanie zbiornika podziemnego do wody pitnej z GRP pod warunkiem zachowania parametrów technicznych i technologicznych opisanych w PFU (np. objętość użytkowa).

6. Czy Zamawiający dopuszcza przedłużenie terminu wykonania zadania, szczególnie w zakresie projektowania w przypadkach uzasadnianych, niezależnych od Wykonawcy (np. oczekiwanie na decyzje organów uzgadniających, jak Wody Polskie, Starostwo Powiatowe lub inne)?

Ad 6. Zamawiający nie dopuszcza przedłużenia terminu wykonania zadania.

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY WLEN

Artur Zych

Sprawę prowadzi:
Marek Serdyński,
tel. 516563986,
e-mail mserdyski@wlen.pl