



Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Wleń 04.10.2023

Ldz. 843.../2023

Dotyczy: odpowiedź na pytania do Zamówienia pn. „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Strzyżowiec”, z dnia 02.10.2023.

Pytanie nr 1. Do niniejszego postępowania (trwającego) proszę o udzielenie odpowiedzi na pytania, które zostały zadane w pierwszym postępowaniu (przez wszystkich wykonawców) tzn ponawiam wszystkie pytania.

Ad. 1 W załączeniu zamieszczamy pytania i odpowiedzi do poprzedniego przetargu.

B U R M I S T R Z
MIASTA I GMINY WLEŃ

Artur Zych

Sprawę prowadzi:
Marek Serdyński,
tel. 516563986,
e-mail mserdynski@wlen.pl



Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Wleń 24.08.2023

Ldz.696.../2023

Dotyczy: odpowiedź na pytania do Zamówienia pn. „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Strzyżowiec.

1. Proszę o zamieszczenie do postępowania projektu zagospodarowania terenu – załącznik do PFU część rysunkowa.

Ad. 1. Załączniki do PFU zostały dodane do zamówienia.

2. Czy zamawiający dopuści realizację zadania (projekt i roboty) etapami np. oddzielną dokumentację na sieć i oddzielną dokumentację na przyłącza?

Ad. 2. Zamawiający dopuszcza realizację zadania w etapach po ich wcześniejszym ustaleniu.

3. Studnie wodomierzowe należy zlokalizować na działce prywatnych właścicieli czy przed granicą nieruchomości.

Ad. 3. Studnie wodomierzowe powinny być usytuowane na działkach prywatnych. Zależy to od ostatecznych rozwiązań projektowych i zatwierdzonej trasy wodociągu.

4. Czy odcinek od studni wodomierzowej do budynku też jest w zakresie projektu i wykonania.

Ad. 4. Odcinek od studni do budynku jest w zakresie osób prywatnych.

5. Czy zamawiający posiada wstępne zgody prywatnych właścicieli działek?

Ad. 5. Na chwilę obecną nie posiadamy wstępnych zgód.

6. Proszę o dołączenie PFU w wersji edytowalnej lub pdf ale nie w formie skanu dokumentu.

Ad. 6. Został dodany do zamówienia.

7. Czy zostały wykonane badania geologiczne w miejscu posadowienia zbiornika? Jeśli nie czy dopuszczalna jest zmiana lokalizacji posadowienia zbiornika w przypadku niekorzystnych warunków gruntowych?

Ad. 7. Nie zostały wykonane badania geologiczne. Jest możliwa zmiana lokalizacji zbiornika w przypadku niekorzystnych warunków gruntowych.

8. Czy zamawiający posiada wstępne zgody właścicieli działek gdzie mają być posadowione hydrofornie i zbiornik (działki wskazane w PFU)

Ad. 8. Usytuowanie hydroforni i zbiornika jest planowane na działkach Gminnych.

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY WLEN

Artur Zych

Sprawę prowadzi:
Marek Serdyński,
tel. 516563986,
e-mail mserdynski@wlen.pl



Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Wleń 31.08.2023

Ldz..~~7.23~~.../2023

Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego pn. „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Strzyżowiec”, z dnia 28.08.2023.

2. W załączniku do PFU (rys. 1) nie są zaznaczone przyłącza wodociągowe. Czy w gestii Wykonawcy należy wykonanie (projekt i roboty) przyłączy według własnego uznania/uzgodnienia z właścicielem.
- Ad. 2. Wykonanie projektu przyłączy ma się odbyć zgodnie z uzgodnieniem z właścicielem oraz zamawiającym.
3. W PFU nie jest podana długość przyłączy (podana tylko ilość szt. 100), a niektóre odcinki przyłączy mogą wynosić od kilku metrów do kilkunastu/kilkudziesięciu metrów w tym przejścia przez drogę/rzekę. W jaki sposób będzie rozliczane wykonanie przyłączy wodociągowych (od długości czy od sztuki)?
- Ad. 3. Rozliczanie przyłączy odbywać się będzie od sztuki, przy czym należy przewidzieć wszystkie roboty związane z wykonaniem oraz odtworzeniami tj. przywróceniem terenu do stanu pierwotnego.
4. Czy w przypadku gdy prywatna osoba będzie chciała zlokalizować studnię wodomierzową w znacznej odległości od sieci wodociągowej czy będzie to dodatkowo rozliczne.
- Ad. 4. Przyłącze wraz z studnią wodomierzową ma być zlokalizowane zgodnie z PFU str. 13 oraz art. 15 ust. 2 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U.2023 poz. 537 z późn. Zm.)
5. Czy w przypadku gdy prywatna osoba nie będzie chciała wykonać przyłącza wodociągowego to wynagrodzenie zostanie pomniejszone (według jakiej zasady od metra czy od sztuki)?

Ad. 5. W przypadku nie wyrażenia zgody na przyłączenie właściciela działki, przyłączy zakończy się przy granicy działki w celu zapewnienia możliwości przyłączenia do sieci w późniejszym terminie.

B U R M I S T R Z
MIASTA I GMINY WLEN

Artur Zych

Sprawę prowadzi:
Marek Serdyński,
tel. 516563986,
e-mail mserdynski@wlen.pl



Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Wleń 06.09.2023

Ldz. 225.../2023

Dotyczy: odpowiedź na pytania do Zamówienia pn. „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Strzyżowiec”, z dnia 04.09.2023.

1. Punkt 2.2.2.1 PFU wskazuje konieczność uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Proszę o podanie podstawy prawnej, która wymusza konieczność uzyskania w/w decyzji, czy planowana sieć wodociągowa zaliczana jest przez Zamawiającego do sieci magistralnych?.

Ad. 1. Planowane przedsięwzięcie zgodnie z Rozporządzeniem Rady ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacznie oddziaływać na środowisko należy zaliczyć do **przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko**, dla których może być wymagane sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko i zostało ujęte w § 3 ust.1 pkt 71 ww. Rozporządzenia jako: „**rurociągi wodociągowe magistralne do przesyłania wody oraz przewody wodociągowe magistralne doprowadzające wodę od stacji uzdatniania do przewodów wodociągowych rozdzielczych, z wyłączeniem ich przebudowy metodą bezwykopową**”.

Biorąc pod uwagę powyższe planowane przedsięwzięcie zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.



Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie

2. Czy Zamawiający posiada aktualne warunki przyłączenia do sieci energetycznej dla planowanych hydroforni wody? Bądź czy posiada zapewnienie operatora sieci elektroenergetycznej o możliwości przyłączenia obiektów do takowej sieci;

Ad. 2. Na chwilę obecną nie posiadamy warunków przyłączenia.

3. Czy Zamawiający posiada badania geotechniczne na terenie objętym planowaną inwestycją

Ad. 3. Gmina nie posiada badań geotechnicznych na terenie objętym inwestycją.

4. Czy zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomościami, na terenie których zlokalizowane mają być studzienki wodomierzowe;

Ad. 4. Gmina na chwilę obecną nie posiada zgód właścicieli działek na których mają znajdować się studzienki wodomierzowe.

5. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie innej, niż przewidziano w PFU, technologii wykonania zbiornika retencyjnego, np. jako zbiornik podziemny z materiałów GRP?

Ad. 5. Dopuszczamy zastosowanie zbiornika podziemnego do wody pitnej z GRP pod warunkiem zachowania parametrów technicznych i technologicznych opisanych w PFU (np. objętość użytkowa).

6. Czy Zamawiający dopuszcza przedłużenie terminu wykonania zadania, szczególnie w zakresie projektowania w przypadkach uzasadnianych, niezależnych od Wykonawcy (np. oczekiwanie na decyzje organów uzgadniających, jak Wody Polskie, Starostwo Powiatowe lub inne)?

Ad 6. Zamawiający nie dopuszcza przedłużenia terminu wykonania zadania.

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY WLEN

Artur Zych

Sprawę prowadzi:
Marek Serdyński,
tel. 516563986,
e-mail mserdyski@wlen.pl



Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Wleń 06.09.2023

Ldz..776.../2023

Dotyczy: odpowiedź na pytania do Zamówienia pn. „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Strzyżowiec”, z dnia 04.09.2023.

1. Czy jest możliwa zmiana miejsca posadowienia zbiornika retencyjnego oraz hydroforni sieciowej?

Ad. 1 Wyrażamy zgodę na zmianę lokalizacji zbiornika retencyjnego oraz hydroforni nr 1 w obrębie działki 80 w Nieleśnie. W przypadku nowego usytuowania hydroforni należy wziąć pod uwagę kwestię zasilania w energię elektryczną obiektu. Zmiana lokalizacji projektowanych obiektów nie powinna zwiększyć kosztów realizacji inwestycji w porównaniu do rozwiązań pierwotnych opisanych w PFU. W przypadku zaprojektowania hydroforni i zbiornika na innych działkach niż w/w, zgoda będzie zależała od spełnienia warunków prawnych (np. zgody właścicieli), zgodności z planem zagospodarowania terenu, przepisami o zachowaniu odległości od innych urządzeń oraz dróg, oraz z warunkami finansowymi. Wybrana działka musi spełniać warunki i kryteria dofinansowania.

2. Część wodociągu ma być wybudowana w drogach o nawierzchni asfaltowej. Proszę podać sposób odtworzenia nawierzchni po wykonanych robotach

Ad. 2. Nawierzchnia ma być odtworzona do stanu sprzed inwestycji tj. na dzień przekazania placu budowy.

3. Zasilanie elektryczne hydroforni wg PFU planowane jest ze skrzynki ZK umieszczonej przy najbliższym słupie energetycznym. Jeżeli właściciel sieci TAURON w



Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie

swoich uzgodnieniach nakaze wybudowanie stacji transformatorowej, to kto poniesie koszty jej wybudowania?

Ad. 3. Wykonawca w swojej ocenie i wycenie musi uwzględnić różne możliwości przyłączy energetycznych zgodnie z warunkami które dopiero zostaną wydane zgodnie z zapisami PFU „2.1.2. Określenie podstawowych parametrów zamierzenia budowlanego.” „-do obu hydroforni należy doprowadzić energię elektryczną tj. wykonać przyłącze energetyczne zgodnie z warunkami otrzymanymi od dostawcy energii.”

Sprawę prowadzi:
Marek Serdyński,
tel. 516563986,
e-mail mserdynski@wlen.pl

B U R M I Ś T R Z
M I A S T A I G M I N Y W Ł O C Ł A W E K

Artur Zych