

Postępowanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa w Gminie Wleń poprzez doświetlenie odcinków dróg – etap I”

Oznaczenie sprawy ZP.271.6.2023

***Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Programu Polski Ład –
Program Inwestycji Strategicznych***

Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania:

Pytanie

Zamawiający w PFU określa parametry opraw 230V i 24V oraz popraw parkowych i naświetlaczy - natomiast w zał. 10 parametry te różnią się od tych opisanych w PFU. Według załącznika 10 zamawiający oczekuje certyfikacji ENEC i ENEC+ zarówno dla opraw parkowych naświetlaczy jak i dla opraw na 24V. W PFU ten wymóg opisany jest dla opraw 230V drogowych. Proszę o doprecyzowanie.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że oczekuje certyfikacji ENEC i ENEC+ zarówno dla opraw parkowych naświetlaczy jak i dla opraw 24V.

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY WLEŃ

Artur Zych