

Oznaczenie sprawy ZP.271.6.2023.2

**Postępowanie pn.
„Poprawa bezpieczeństwa w Gminie Wleń poprzez doświetlenie
odcinków dróg – etap I”**

**Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Programu Polski Ład –
Program Inwestycji Strategicznych**

Z uwagi na nieudzielenie odpowiedzi na pytanie nr 7 informujemy, że:

Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania:

Pytanie 1

Czy Zamawiający przewiduje montaż latarni SOLAR/WIND/hybryda w obrębie pasów drogowych dróg krajowych i/lub wojewódzkich i/lub powiatowych ?

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że przewiduje montaż latarni SOLAR/WIND/hybryda w obrębie pasów drogowych dróg gminnych i powiatowych.

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuszcza kontrolery MPPT z możliwością programowania i odczytywania za pomocą inteligentnego pilota z wykorzystaniem łączności bluetooth?

Odpowiedź

*Zamawiający informuje, że **nie dopuszcza** kontrolery MPPT z możliwością programowania i odczytywania za pomocą inteligentnego pilota z wykorzystaniem łączności bluetooth.*

Pytanie 3

Prosimy o potwierdzenie minimalnych parametrów oprawy LED dla latarni SOLAR/WIND/hybryda zgodnie z załącznikiem nr. 10 do SWZ tj. max. moc oprawy 67W, min. strumień oprawy 8000 lm, skuteczność min. 110 lm/W, temp. barwowa 4000 +/-5%, współczynnik oddawania barw Ra>70.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że rezygnuje z zastosowania opraw LED o mocy 67W. Moc oprawy zostaje zmniejszona do 40W, dopuszcza się różnice w mocy oprawy +/-15%.

Pytanie 4

Prosimy o potwierdzenie, że oprawy LED do latarni SOLAR/WIND/hybryda muszą mieć stopień szczelności minimum IP66 oraz stopień odporności na uderzenia minimum IK09 potwierdzony certyfikatami z badań w akredytowanych laboratoriach na terenie UE.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza, że oprawy LED do latarni SOLAR/WIND/hybryda muszą mieć stopień szczelności minimum IP66 oraz stopień odporności na uderzenia minimum IK09 potwierdzony certyfikatami z badań w akredytowanych laboratoriach na terenie UE.

Pytanie 5

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga aby latarnia SOLAR/WIND/hybryda posiadała minimum 3 dni autonomii liczonej przy świeceniu 14 godzin dziennie z redukcją mocy oprawy do poziomu 50% mocy znamionowej oprawy, przez okres nie dłuższy niż 7 godzin dziennie.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza, że wymaga, aby latarnia SOLAR/WIND/hybryda posiadała minimum 3 dni autonomii liczonej przy świeceniu 14 godzin dziennie z redukcją mocy oprawy do poziomu 50% mocy znamionowej oprawy, przez okres nie dłuższy niż 7 godzin dziennie.

Pytanie 6

Prosimy o potwierdzenie, że w związku z odstąpieniem przez Zamawiającego od wymogu ust. 2.7.1. pkt 1 b) ppkt. ab) Zamawiający do latarni SOLAR/WIND/hybryda dopuszcza użycie słupa ocynkowanego, zbieżnego o przekroju poprzecznym sześciokąta.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że dopuszcza użycie słupa ocynkowanego, zbieżnego o przekroju poprzecznym sześciokąta.

Pytanie 7

Prosimy o potwierdzenie lub zaprzeczenie wymogu Zamawiającego o lakierowaniu lub malowaniu słupów do latarni SOLAR/WIND/hybryda.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że nie wymaga lakierowania lub malowania słupów do latarni SOLAR/WIND/hybryda.

Pytanie 8

Zamawiający wymaga aby słupy i konstrukcje wsporcze będące wyrobami budowlanymi były zgodne z przepisami prawa budowlanego i przywołuje w ((2.7.1 pkt 1 b) wymagania techniczne dla słupów, punkt ab)) jedynie normę PN EN 40.

Prosimy o potwierdzenie że Zamawiający wymaga aby słupy i konstrukcje wsporcze na panel fotowoltaiczny i turbinę wiatrową będące wyrobami budowlanymi były zgodne z przepisami prawa budowlanego, w szczególności rozporządzeniem UE nr 305/2011, posiadały znak CE oraz posiadały ważne certyfikaty o spełnianiu norm PN EN 40 oraz PN EN 1090 wydane przez niezależne jednostki certyfikujące.

Ad. 8

W załączniku zamieszczamy pisma wyjaśniające konieczność wymagania od Wykonawcy zewnętrznych lamp autonomicznych ważnych certyfikatów o spełnianiu norm PN EN 40 oraz PN EN 1090 wydanych przez niezależne jednostki certyfikujące.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że wymaga, aby słupy i konstrukcje wsporcze na panel fotowoltaiczny i turbinę wiatrową będące wyrobami budowlanymi były zgodne z przepisami prawa budowlanego, w szczególności rozporządzeniem UE nr 305/2011, posiadały znak CE oraz posiadały ważne certyfikaty o spełnianiu norm niezbędnych w zakresie koniecznym do właściwego wykonania przedmiotu umowy.

Burmistrz Miasta i Gminy Wleń

/-/

Artur Zych