

Oznaczenie sprawy ZP.271.6.2023.2

Postępowanie pn.
„Poprawa bezpieczeństwa w Gminie Wleń poprzez doświetlenie
odcinków dróg – etap I”

Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Programu Polski Ład –
Program Inwestycji Strategicznych

Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania:

Pytanie 1

Szanowni Państwo, jako jeden z Wykonawców wyrażający chęć wzięcia udziału w przedmiotowym postępowaniu, czujemy się w obowiązku zarówno dostarczyć i zamontować wyrób w pełni zgodny z obowiązującymi na terenie Polski prawem budowlanym i odpowiednimi normami, jak i krótko zreferować obowiązujące na terenie Polski prawo budowlane i normy dotyczące latarni solarnych oraz hybrydowych.

Zgodnie z obowiązującym na terenie Polski prawem budowlanym a w szczególności rozporządzeniem UE nr 305/2011, wprowadzając do obrotu wyroby budowlane stalowe spawane, jakimi są słupy i konstrukcje wsporcze na panele fotowoltaiczne i turbinę wiatrową ich Wykonawca jest zobowiązany do wydania deklaracji zgodności z obowiązującymi normami – dla słupów stalowych jest to PN EN 40-5 a dla stalowych konstrukcji spawanych jest to PN EN 1090 oraz znakowania swoich wyrobów znakiem CE.

W odpowiedzi na ogłoszone przez Państwa postępowanie prosimy aby Zamawiający wprowadził wymóg posiadania i/lub złożenia wraz z ofertą ważnych na dzień składania ofert certyfikatów zgodności z PN EN 40-5, PN EN 1090 na słup i konstrukcje wsporcze (na panel PV i turbinę wiatrową) których Wykonawca użyje do realizacji przedmiotu zamówienia, wydanych przez niezależną jednostkę certyfikującą oraz obliczeń statyczno-wytrzymałościowych wynikających z naporu wiatru i śniegu dla III strefy wiatrowej wykonanych przez osoby z uprawnieniami bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

Niestety, ale część nieuczciwych Wykonawców nie respektuje obowiązującego prawa i instaluje panele oraz turbiny wiatrowe (przenoszące drgania – działające zmęczeniowo na słup i konstrukcje), na słupach i konstrukcjach wsporczych kompletnie nie przystosowanych do takich rozwiązań, powodując tym samym zagrożenie katastrofą budowlaną. Znane są nam liczne przypadki gdzie Wykonawcy wydają deklarację właściwości użytkowych na wyroby mimo braku stosownych certyfikatów oraz obliczeń. Takie wyroby z bezpodstawnie wydanymi DWU podczas silniejszych podmuchów wiatru potrafią się złamać niszcząc mienie i stwarzając realne zagrożenie dla osób przebywających w pobliżu. Ponadto ubezpieczyciele często uchylają się od wypłacenia odszkodowania w przypadku uszkodzenia latarni solarnej/hybrydowej która nie posiada dokumentów potwierdzających jej wykonanie zgodnie z przepisami prawa budowlanego.

Na potwierdzenie przesyłamy również pismo od czołowego producenta słupów do latarni solarnych i hybrydowych.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że wymaga, aby słupy i konstrukcje wsporcze na panel fotowoltaiczny i turbinę wiatrową będące wyrobami budowlanymi były zgodne z przepisami prawa budowlanego, w szczególności rozporządzeniem UE nr 305/2011, posiadały znak CE oraz posiadały ważne certyfikaty o spełnianiu norm niezbędnych w zakresie koniecznym do właściwego wykonania przedmiotu umowy. Słupy muszą być przystosowane do montażu paneli oraz turbiny wiatrowej (przenoszące drgania – działające zmęczeniowo na słup i konstrukcje).

MINISTR
GOSPODARSTWA I GMINY WLEN

Artur Zych