

Oznaczenie sprawy ZP.271.6.2023.2

**Postępowanie pn.
„Poprawa bezpieczeństwa w Gminie Wleń poprzez doświetlenie
odcinków dróg – etap I”**

**Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Programu Polski Ład –
Program Inwestycji Strategicznych**

Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania:

Pytanie 1

Czy zamawiający dopuści zastosowanie słupów kompozytowych (nie wliczając słupów hybrydowych) w miejsce słupów stalowych dla zakresu projektowanego oświetlenia?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie słupów kompozytowych zamiast stalowych (słupy kompozytowe są sporo droższe, więc argument o tym, że będzie oszczędność na bednarce jest nietrafiony. Poza tym słup kompozytowy w razie uszkodzenia musi być wymieniony, w przeciwieństwie

Pytanie 2

Czy zamawiający w przypadku dopuszczenia zastosowania słupów kompozytowych, które są odporne przed dotykiem bezpośrednim i nie wymagają zastosowania uziemienia ochronnego, czy zamawiający zaakceptuje nie zastosowanie bednarki w wykopie kablowym, która będzie już niepotrzebna do uziemienia słupów drogowych. W znacznym stopniu obniży to koszty inwestycji.

Odpowiedź

Zamawiający nie zaakceptuje.

Pytanie 3

Czy zamawiający w przypadku, kiedy nie wyrazi zgody na zastosowanie słupów kompozytowych, czy zgodzi się na zastosowanie uziomów w postaci uziomów pionowych na pierwszych i ostatnim słupie, oraz co 500 m jako uziemienie punktowe? W związku z tym zastosowanie bednarki będzie niepotrzebne i spowoduje obniżenie kosztów inwestycji.

Odpowiedź

Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie uziomów pionowych na pierwszych i ostatnim słupie, oraz co 500 m jako uziemienie punktowe.

Pytanie 4:

Zamawiający wymaga zastosowania dla wszystkich "...oprawy muszą posiadać deklarację zgodności CE oraz certyfikat ENEC i ENEC PLUS..." . Na rynku wśród wiodących producentów opraw niskoprądowych - solarnych, hybrydowych, nie ma opraw spełniających ten wymóg- w celu potwierdzenia, w załączniku karty katalogowe opraw niskoprądowych nieposiadających certyfikatu ENEC i ENEC Plus. Natomiast producenci słupów hybrydowych, sprzedają kompletne zestawy - słup, panel fotowoltaiczny, turbina oprawa. Do wykonania takiego układu wykorzystują oprawy sieciowe (drogowe), z których wyciągane są zasilacze. W ten sposób oprawa jest niekompletna i nie spełnia wymogów certyfikacji ENEC i ENEC Plus. W związku z tym wnioskujemy o wykreślenie wymogu posiadania przez oprawy niskoprądowe certyfikatu ENEC i ENEC PLUS a zgodę na zastosowanie opraw niekompletnych.

Odpowiedź

Zamawiający wykreśla wymóg odnośnie certyfikatu ENEC i ENEC+ dla opraw SOLAR/WIND.

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY WLEN

Artur Zych