



Wleń 29.03.2024r.

Ldz...³³⁴.../2024

Dotyczy: odpowiedź na pytania do Zamówienia pn. „Przebudowa byłego przedszkola na budynek mieszkalny”, z dnia 25.03.2024.

3. W PFU jest rozbieżność odnośnie pokrycia dachu. Np na str. 21 jest pogrubione „wymiana pokrycia dachowego” natomiast w innych miejscach jest „naprawić lub uzupełnić” Co dokładnie należy przyjąć do wyceny ?

Ad. 3. Należy przyjąć „naprawić lub uzupełnić”.

4. Czy jeżeli więźba dachu zostanie zaimpregnowana środkiem ognioochronnym, to należy dodatkowo obudować dach od wewnątrz płytami GK ? Czy wystarczy tylko ocieplić ?

Ad. 4. Należy wykonać zgodnie z przepisami ppoż, docieplenie dachu w zależności czy samo docieplenie stropu pomiędzy dachem a piętrem zapewni wymagane parametry energetyczne dla budynków mieszkalnych.

5. W PFU jest rozbieżność odnośnie ocieplenia dachu. Np na str. 21 jest pogrubione „ocieplenie dachu wentylowanego wełną mineralną” natomiast w innym miejscu jest zapis „ocieplenie stropodachu metodą wdmuchiwaną” . Na wizji nie stwierdzono występowania stropodachu jako głównego dachu. Prosimy o wyjaśnienie, co dokładnie należy ująć w wycenie ?

Ad. 5. Należy wykonać docieplenie stropu nad piętrem, docieplenie dachu w przypadku jeśli samo docieplenie stropu strychu nie będzie spełniało warunków budynku mieszkalnego.

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY WLEŃ

Artur Zych