



**Zmiana SWZ w postępowaniu pn.
„Kompleksowa modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Wleń – etap II”
Oznaczenie sprawy ZP.271.3.2024**

Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania Wykonawców:

Pytanie nr 1:

Proszę o dołączenie do dokumentacji przetargowej przedmiaru robót bądź ewentualnie wskazanie w którym załączniku znajduje się przedmiar.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dołączył do niniejszego postępowania przedmiaru robót. Wykonawca winien na podstawie dokumentacji projektowej wycenić i skalkulować wszystkie roboty niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia.

Pytanie nr 2:

Czy w wycenie należy uwzględnić przebudowę chodników po obu stronach jezdni?

Odpowiedź:

Wykonawca winien uwzględnić, wymianę i przebudowę istniejących chodników i jezdni na ulicy Stachowicza wraz z wykonaniem nowych krawężników i wymiany podbudowy.

Pytanie nr 3:

Jakie warstwy oraz jakie grubości warstw konstrukcyjnych jezdni i chodników do odtworzenia należy przyjąć w wycenie(kruszywo, stabilizacji itp.)?

Pytanie nr 4:

Jakie grubości warstw bitumicznych należy przyjąć w wycenie do odtworzenia jezdni?

Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Programu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych

Odpowiedź 3 i 4:

Jezdnia: nowa konstrukcja bitumiczna:

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC-11S-50/70, GRUB. 4 cm,
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC-16W-50/70, grub. 6cm,
- podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 mm, grub. 18 cm stabilizowana mechanicznie,
- warstwa stabilizacji cementowo – piaskowej (towarowej) o $R_m = 2,5 \text{ M pa}$, grub. 15 cm,
- istniejące podłoże gruntowe sprofilowane i zagęszczone.

Chodniki:

- betonowa kostka brukowa szara o grub. 8 cm na podsypce piaskowej o grub. 3 cm,
- warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm grub. 10cm, stabilizowanego mechanicznie,
- istniejące podłoże sprofilowane i zagęszczone

Zjazdy:

- betonowa kostka brukowa o grubości 8 cm na podsypce piaskowej o grub. 3 cm,
- warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0- 31,5 mm grub. 15 cm, stabilizowanego mechanicznie,
- istniejące podłoże sprofilowane i zagęszczone

Pytanie nr 5:

Przyłącza wodociągowe należy wymienić do granicy działek czy do budynków?

Odpowiedź 5:

Przyłącza wodociągowe należy wymienić do zestawów wodomierzowych. Przyłącza kanalizacyjne należy wymienić do pierwszych studzienek na posesji odbiorcy.

Pytanie nr 6:

Ile sztuk oraz jaki rodzaj punktów oświetleniowych należy przyjąć do wyceny?

Odpowiedź 6:

Należy przewidzieć wykonanie punktów oświetleniowych 1:1.

Pytanie nr 7:

Czy należy założyć wymianę gruntu po wykopach , jeżeli tak to w jakim zakresie procentowym?

Odpowiedź 7:

Oferent jako wykonawca mający doświadczenia w danym zakresie robót sam powinien założyć, w jakim procencie należy wymienić grunt przy wykopach.

Pytanie nr 8:

W jakiej odległości od budowy Zamawiający wskaże miejsce wywozu urobku?

Odpowiedź 8:

Wykonawca gospodaruje we własnym zakresie.

Pytanie nr 9:

Czy w wycenie należy uwzględnić ewentualną wymianę ogrodzeń, które mogą ulec uszkodzeniu podczas wykonywania wykopów w chodniku?

Odpowiedź 9:

Wykonawca jest zobowiązany do przywrócenia terenu po wykonanych robotach do stanu pierwotnego tj. jeśli uszkodzeniu ulegną elementy ogrodzenia, należy przewidzieć ich odtworzenie.

Pytanie nr 10:

W jaki sposób należy unieczynnić starą sieć wodociągową?

Odpowiedź 10:

Starą sieć wodociągową należy odłączyć od istniejącego systemu wodociągowego i zamulić.

Pytanie nr 11:

Wykonawca winien wykazać ubezpieczenie w wysokości 1 000 000 zł czy 10 000 000 zł?

Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Programu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych

Odpowiedź 11:

Wykonawca winien wykazać ubezpieczenie w wysokości 1 000 000 zł Zamawiający informuje, że zmienia treść SWZ w następujący sposób:

1. XVI. Termin związania ofertą.

Jest:

Wykonawca jest związany ofertą do dnia 13.07.2024 r.

Winno być:

Wykonawca jest związany ofertą do dnia 19.07.2024 r.

2. XVI. Sposób oraz termin składania ofert, pkt. B Termin składania ofert

Jest:

Do dnia 14.06.2024 r., do godziny 11:00

Winno być:

Do dnia 19.06.2024 r., do godziny 11:00

3. XVII. Termin otwarcia ofert pkt. 1.

Jest:

W dniu 14.06.2024 r. o godzinie 11:30

Winno być:

W dniu 19.06.2024 r. o godzinie 11:30