

WÓJT GMINY

Wieczfnia Kościelna

7622-69-5/2005 woj. mazowieckie

DECYZJA

Na podstawie przepisu art. 56 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 roku, Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku **Rozdzielni Gazu w Mławie, ul. Płocka 96 06-500 Mława** w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

budowie nawanianlni wtryskowej gazu do istniejącego gazociągu wysokiego ciśnienia na działce nr 188 w miejscowości Uniszki Gumowskie na terenie gminy Wieczfnia Kościelna, powiat mławski woj. mazowieckie

OKREŚLAM

następujące warunki przedsięwzięcia w świetle uwarunkowań środowiskowych:

1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia.

Budowa nawanianlni wtryskowej gazu do istniejącego gazociągu wysokiego ciśnienia na działce nr 188 w miejscowości Uniszki Gumowskie na terenie gminy Wieczfnia Kościelna, powiat mławski woj. mazowieckie.

2. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia.

I. Ograniczenie negatywnych oddziaływań na środowisko:

a) na etapie budowy przedsięwzięcia:

- dostawa materiałów budowlanych w ciągu dnia;
- prowadzenie prac emitujących hałas w godzinach 6.00 – 22.00;
- eksploatacja maszyn i urządzeń zgodnie z instrukcjami obsługi;

b) na etapie funkcjonowania przedsięwzięcia:

- umieszczenie elementów nawanianlni w zamkniętej ocieplanej obudowie kontenerowej i wyposażenie jej w układ telemetrii, przekazujący drogą telefoniczną parametry pracy nawanianlni (zgodnie z charakterystyką przedsięwzięcia).

Ze względu na parametry i zasięg oddziaływania inwestycji niezbędne jest ustanowienie dodatkowych warunków wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia.

3. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym.

Ze względu na parametry i zasięg oddziaływania inwestycji, zbędne jest ustanowienie dodatkowych wymagań dotyczących ochrony środowiska koniecznych do uwzględnienia w projekcie budowlanym.

4. Charakterystyka przedmiotowego przedsięwzięcia stanowi załącznik do niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

Inwestor – Rozdzielnia Gazu w Mławie, 06-500 Mława, ul. Płocka 96 – zwrócił się do organu z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na **budowie nawianialni wtryskowej gazu do istniejącego gazociągu wysokiego ciśnienia na działce nr 188 w miejscowości Uniszki Gumowskie na terenie gminy Wieczfnia Kościelna, powiat mławski woj. mazowieckie.**

W niniejszym postępowaniu ustalono, że dla danej inwestycji nie jest wymagane sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko. Zgodnie z zapisem art. 48 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z późn. zm.) uzgodniono przedsięwzięcie ze Starostą Powiatowym w Mławie i Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Mławie. Ustalenia zawarte w sentencji decyzji uwzględniają w/w uzgodnienia.

W niniejszym postępowaniu strony w ramach udziału społeczeństwa nie zgłaszały uwag i wniosków.

W związku z powyższym orzekam jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.



Z up. Wójta
inż. Krystyna Kownacka
Sekretarz Gminy

Opis planowanej inwestycji w Uniszkach Gumowskich

Nawaniania gazu zlokalizowana zostanie w Uniszkach Gumowskich na dz. 188. Celem tej nawaniania jest centralne nawonienie gazu w gazociągach wysokiego ciśnienia dla Działdowa i Lidzbarka rezygnując z miejscowych nawaniania.

Nawaniania wyposażona będzie w układ telemetrii, który drogą telefoniczną przekazywać będzie parametry pracy nawaniania co w znacznym stopniu poprawi bezpieczeństwo eksploatacji i pracy urządzenia.

Elementy nawaniania umieszczone zostaną w zamkniętej ocieplanej obudowie kontenerowej. Ciśnienie pracy nawaniania 6,3 MPa.

Nawaniania zlokalizowana zostanie na ogrodzonym terenie 20m x 20m i posadowiona zostanie na fundamencie wykonanym z bloków betonowych.

Do projektowanego obiektu wykonane zostaną chodniki a na pozostałym terenie ułożona zostanie warstwa grysu.

KIEROWNIK
Kazdzielni Gazy w Głowie
[Signature]
mgr Wojciech Daniński