

GKiL.271.1.3.2013

WSZYSCY OFERENCI

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2010 roku Nr 113 poz. 759 ze zmianami) Zamawiający udziela wyjaśnień do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie inwestycji pod nazwą: **Budowa i rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach gminy Wieczfnia Kościelna.**

Do Zamawiającego wpłynęło pytanie następującej treści:

1. Czy nowo budowane przepompownie ścieków P1, P2, P3, P4 zgodnie z opisem w projekcie budowlanym oraz SIWZ mają stanowić rozbudowę istniejącego i funkcjonującego w Gminie Wieczfnia Kościelna systemu monitoringu GSM/GPRS obiektów rozproszonych?

Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

Ad.1 Nowo budowane przepompownie ścieków P1, P2, P3, P4 wymienione w projekcie budowlanym dotyczącym zadania 2: *Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Uniszki Zawadzkie i Uniszki-Cegielnia* będą stanowiły rozbudowę istniejącego i funkcjonującego już w Gminie Wieczfnia Kościelna systemu monitoringu GSM/GPRS obiektów rozproszonych.

WÓJT
mgr Jacek Warecki