



Wieczfnia Kościelna, dnia 30 lipca 2014 r.

GKiL.271.3.3.2014

WSZYSCY WYKONAWCY

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: **„Przygotowanie oddziałów przedszkolnych w Szkołach Podstawowych Gminy Wieczfnia Kościelna – place zabaw”**.

Do Zamawiającego wpłynęły pytania następującej treści:

Pytanie 1: Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie do ograniczenia strefy nawierzchni bezpiecznej w miejsce obrzeży elastycznych obrzeża betonowe 20x6x100 (zagłębione z nadlewką EPDM)? Rozwiązanie takie doskonale zabezpiecza nawierzchnie bezspoinową przed podrastaniem trawą, stanowi integralną całość nawierzchni bezpiecznej. Ponadto jest to rozwiązanie zasadniczo tańsze (szacunkowy koszt obrzeża nadlewką to ok. 30 PLN) niż zakup, dostawa i montaż obrzeży elastycznych (koszt ok. 65 PLN netto za sztukę) – przy łącznej długości obrzeży na wszystkich około 120 mb wydatnie obniży koszt zadania (zasadniczo zmniejszy ryzyko unieważnienia zadania ze względu na zbyt wysoką wartość ofert w stosunku do kwoty inwestorskiej).

Poza tym obrzeża elastyczne w procesie zagęszczania podbudowy mają tendencje do odkształcania się w postaci niewielkiej ale widocznej zmiany kształtu w łuk.

Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

Ad.1 Zamawiający dopuszcza alternatywnie zastosowanie obrzeży betonowych o wymiarach 20 x 6 x 100 cm, które mają być zagłębione i pokryte nadlewką z EPDM o grubości minimum 20 mm.

WÓJT
mgr Jan Warecki