RT-05



LEGENDA:

RS-5.01 - ROZDZIELNICA SERWISOWA UKŁADU SEPARACJI PIASKU
PS-5.01 - POMPY UKŁADU SEPARACJI PIASKU
PS-5.02 - POMPY UKŁADU SEPARACJI PIASKU (REZERWA)
PL-5.02 - CZUJNIKI PŁYWAKOWE UKŁADU SEPARACJI PIASKU
PL-5.03 - CZUJNIKI PŁYWAKOWE UKŁADU SEPARACJI PIASKU (REZERWA)
WE-5.01 - WENTYLATOR
WS-5.01 - WYŁĄCZNIK SERWISOWY WENTYLATORA WE-5.01
ZM-5.02, ZM-5.03, ZM-5.06 - ELEKTROZAWORY PIASKOWNIKA
KL - 5.01 - KLAPA ELEKTRYCZNA
SR-5.01 - PRZENOŚNIK ŚRUBOWY SEPARATORA PIASKU
ZM-5.01 - ELEKTROZAWÓR SEPARATORA PIASKU
KG-5.02 - KABEL GRZEJNY SEPARATORA PIASKU
LO-5.01 - OŚWIETLENIE KONTENERA
OG-5.01 - OGRZEWANIE (REZERWA)
GN-5.01 - ZESTAW GNIAZD WTYKOWYCH TYPU NAKŁO (GN 3-FAZ + GN 1-FAZ)
HF-5.01 - HYDROFOR
SA-5.01 - SYGNALIZATOR AKUSTYCZNO-OPTYCZNY STĘŻENIA GAZÓW W BUDYNKU
C-H2S-5.01 - CZUJNIK SIARKOWODORU
C-CH4-5.01 - CZUJNIK METANU
MA-5.01 - MODUŁ ALARMOWY STĘŻENIA GAZÓW W BUDYNKU (SYGN. DO VE-5.01 i 5.02)
WŁ-5.01 - WYŁĄCZNIK WENTYLATORÓW VE-5.01,VE-5.02

WA-5.01 - WYŁĄCZNIK AWARYJNY
WA-5.02 - WYŁĄCZNIK AWARYJNY (BRANŻA ELEKTRYCZNA)
VE-5.01 - WENTYLATOR
VE-5.01 - WENTYLATOR DWUBIEGOWY 3-faz
ZM-5.04, ZM-5.05 - ELEKTROZAWORY PRASO-PŁUCZKI
PKH-5.01 - PRASO-PŁUCZKA SKRATEK
PL-5.01 - PŁYWAKOWY CZUJNIK POZIOMU
KH-5.01 - KRATA HAKOWA
KG-5.01 - KABEL GRZEJNY KRATY HAKOWEJ
SL-5.01 - PRZENOŚNIK ŚLIMAKOWY (REZERWA)
RT-5.01 - ROZDZIELNICA KRATY HAKOWEJ

UWAGA: Oznaczenia materiałów i wyposażenia wg opisu technicznego
UWAGA: Rysunek opracowano według warunków technologicznych zawartych w opisie technologicznym
UWAGA: Rury Arot poza zakresem dostawy technologii

Zmiany:	Opis	Data	Nazwisko	Podpis

Nazwa inwestycji:
Budowa oczyszczalni ścieków w m. Wieczfnia-Kolonia

Adres obiektu budowlanego:
m. Wieczfnia-Kolonia
jedn.ewid.141309_2 Wieczfnia Kościelna
obr. 20 Wieczfnia Kolonia, dz. 33/1
Branża: TECHNOLOGIA

Indeks	Data	Rys. Nr
00	11.2015	R01 P 07.253/15
Faza: PBW	Skala: -	TE51/5/0.00

Rysunek:
Schemat strukturalny instalacji elektrycznej i automatyki RT-05
Ob. Nr 13

	Imię i Nazwisko	Nr uprawnień	Specjalność	Podpis
Projektował:	mgr inż. Mariusz Szapiel	WAM/0047/PWOE/08	spec. instalacyjna	
Projektował:	techn. elektr. Bogdan Kozak	87/85/OL	spec. instalacyjno – inżynieryjna	
Opracował:	mgr inż. Robert Marcjaniuk	–	–	
Sprawdził:	mgr inż. Maria Zimnicka	262/87/OL	spec. instalacyjno – inżynieryjna	

PRYWATNE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE
»BUDEX« Euzebiusz Czuryło
14-500 BRANIEWO, Warmińska 28