


UWAGI:

1. Typ kabli wg. rysunków P 07.253/15 TE 51.00
2. Przewody układać:
 - a) główne trasy w korytkach ocynkowanych,
 - b) podłączenie do urządzeń wewnętrznych w rurach PVC,
 - c) podłączenie do urządzeń zewnętrznych w rurach osłonowych AROT.

UWAGA: Oznaczenia materiałów i wyposażenia wg opisu technicznego
UWAGA: Rysunek opracowano według warunków technologicznych zawartych w opisie technologicznym
UWAGA: Rury Arot poza zakresem dostawy technologii

Zmiany:	Opis	Data	Nazwisko	Podpis
Nazwa inwestycji: Budowa oczyszczalni ścieków w m. Wieczfnia-Kolonia				
Adres obiektu budowlanego: m. Wieczfnia-Kolonia jedn.ewid.141309_2 Wieczfnia Kościelna obr. 20 Wieczfnia Kolonia, dz. 33/1 Branża: TECHNOLOGIA		Indeks 00	Data 11.2015	Rys. Nr R00 P 07.253/15
		Faza PBW	Skala 1:50	TE53.00
Rysunek: ZASILANIE ELEKTRYCZNE URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH ANTRESOLA, I oraz II CIĄG				
Projektował:	mgr inż. Mariusz Szapiel	WAM/0047/PWOE/08	spec. instalacyjna	
Projektował:	techn. elektr. Bogdan Kozak	87/85/OL	spec. instalacyjno - inżynierska	
Opracował:	mgr inż. Robert Marcjaniuk	-	-	
Sprawdził:	mgr inż. Maria Zimnicka	262/87/OL	spec. instalacyjno - inżynierska	



PRYWATNE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE
»BUDEX« **Euzebiusz Czuryło**
14-500 BRANIEWO, Warmińska 28