

GN-1.01 - ZESTAW GNAZD WTYKOWYCH TYPU NAKŁO (GN 3-FAZ + GN 1-FAZ)

VE-1.01 - WENTYLATOR WYCIĄGOWY

VE-1.02 - WENTYLATOR WYCIĄGOWY

WV-1.01 - PRZELACZNIK - WYBÓR WENTYLATORA WYCIĄGOWEGO

CT-1.01 - TERMOSTAT

RT-01.1 - ROZDZIELNICA MONITORINGU

RT-03 - ROZDZIELNICA PRASY TAŚMOWEJ

RT-3.02 - ROZDZIELNICA ZB. OSADU

MI-3.01 - MIESZADŁO FLOKULANTU

PD-3.01 - POMPA DOZUJĄCA FLOKULANTU

PD-3.02 - POMPA DOZUJĄCA OSADU

SL-3.01 - PRZENOŚNIK OSADU

SL-3.02 - PRZENOŚNIK OSADU (REZERWA)

PS-3.01 - POMPA WODY W REAKTORZE

PS-3.02 - POMPA PŁUCZĄCA NA PRASIE

KL-3.02 - KLAPA Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM

RT-3.01 - ROZDZIELNICA WAPNOWANIA

SL-3.03 - PRZENOŚNIK WAPNA

ZW-3.01 - ZBIORNIK WAPNA DO HIGIENIZACJI

SA-1.01 - SYGNALIZATOR ALARMOWY SITA

SI-1.01 - SITO SKRATKOWE

WS-1.01 - ROZŁĄCZNIK REMONTOWY SITA - PRZY NAPĘDZIE

WB-1.01 - PRZYCISK BEZPIECZEŃSTA SITA - PRZY NAPĘDZIE

SL-1.01 - PRZENOŚNIK SKRATEK

WS-1.02 - ROZŁĄCZNIK REMONTOWY ŚLIMAKA - PRZY NAPĘDZIE

WB-1.02 - PRZYCISK BEZPIECZEŃSTA ŚLIMAKA - PRZY NAPĘDZIE

PL-1.05, PL-1.06 - PŁYWAKOWY CZUJNIK POZIOMU - ZB. UŚREDNIAJĄCY

RS-1.02 - ROZDZIELNICA SERWISOWA ZB. UŚREDNIAJĄCEGO

PS-1.03 - POMPA ŚCIEKÓW DOWOŻONYCH W ZB. UŚREDNIAJĄCYM

KG-1.01 - KABEL GRZEJNY - REZERWA


LA-1.01 - LAMPA SYGNALIZACJI AWARII REAKTORA NR 1

UWAGA: Oznaczenia materiałów i wyposażenia wg opisu technicznego

UWAGA: Rysunek opracowano według warunków technologicznych zawartych w opisie technologicznym

UWAGA: Rury Arot poza zakresem dostawy technologii

Zmiany:	Opis	Data	Nazwisko	Podpis
Nazwa inwestycji: <b>Budowa oczyszczalni ścieków w m. Wieczfnia-Kolonia</b>				
Adres obiektu budowlanego: <b>m. Wieczfnia-Kolonia jedn.ewid.141309_2 Wieczfnia Kościelna obr. 20 Wieczfnia Kolonia, dz. 33/1</b>		Indeks <b>00</b>	Data <b>11.2015</b>	Rys. Nr <b>R00 P 07.253/15</b>
Branża: <b>TECHNOLOGIA</b>		Faza <b>PBW</b>	Skala <b>-</b>	<b>TE51/1/4.00</b>
Rysunek: <b>Schemat strukturalny instalacji elektrycznej i automatyki I ciąg, cz.4</b>		Imię i Nazwisko	Nr uprawnień	Specjalność
		Projektował: mgr inż. Mariusz Szapiel	WAM/0047/PWOE/08	spec. instalacyjno
		Projektował: techn. elektr. Bogdan Kozak	87/85/OL	spec. instalacyjno - inżynierska
		Opracował: mgr inż. Robert Marcjanik	-	-
		Sprawdził: mgr inż. Maria Zimnicka	262/87/OL	spec. instalacyjno - inżynierska



PRYWATNE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE  
»**BUDEX**« **Euzebiusz Czuryło**  
14-500 BRANIEWO, Warmińska 28