


UWAGI

1. Rozdzielnicę RT-02 wyposażać w aparaturę łączeniową dla obwodów rezerwowych.

- LEGENDA:
- GN-2.01 - ZESTAW GNIAZD WTYKOWYCH TYPU NAKŁO (GN 3-FAZ + GN 1-FAZ) - REZERWA
VE-2.01 - WENTYLATOR WYCIĄGOWY - REZERWA
VE-2.02 - WENTYLATOR WYCIĄGOWY - REZERWA
WV-2.01 - PRZELĄCZNIK - WYBÓR WENTYLATORA WYCIĄGOWEGO - REZERWA
CT -2.01 - TERMOSTAT - REZERWA
RT-01.1 - ROZDZIELNICA MONITORINGU
KG-2.01 - KABEL GRZEJNY - REZERWA
LA-2.01 - LAMPA SYGNALIZACJI AWARII REAKTORA NR 2
SA-2.01 - SYGNALIZATOR ALARMOWY SITA - REZERWA
SI-2.01 - SITO SKRATKOWE - REZERWA
WS-2.01 - ROZŁĄCZNIK REMONTOWY SITA - PRZY NAPĘDZIE - REZERWA
WB-2.01 - PRZYCISK BEZPIECZEŃSTA SITA - PRZY NAPĘDZIE - REZERWA
SL-2.01 - PRZENOŚNK SKRATEK - REZERWA
WS-2.02 - ROZŁĄCZNIK REMONTOWY ŚLIMAKA - PRZY NAPĘDZIE - REZERWA
WB-2.02 - PRZYCISK BEZPIECZEŃSTA ŚLIMAKA - PRZY NAPĘDZIE - REZERWA

UWAGA: Oznaczenia materiałów i wyposażenia wg opisu technicznego
UWAGA: Rysunek opracowano według warunków technologicznych zawartych w opisie technologicznym
UWAGA: Rury Arot poza zakresem dostawy technologii

Zmiany:	Opis	Data	Nazwisko	Podpis
Nazwa inwestycji: Budowa oczyszczalni ścieków w m. Wieczfnia-Kolonia				
Adres obiektu budowlanego: m. Wieczfnia-Kolonia jedn.ewid.141309_2 Wieczfnia Kościelna obr. 20 Wieczfnia Kolonia, dz. 33/1 Branża: TECHNOLOGIA		Indeks 00	Data 11.2015	Rys. Nr R00 P 07.253/15
		Faza PBW	Skala -	TE51/2/4.00
Rysunek: Schemat strukturalny instalacji elektrycznej i automatyki II ciąg, cz.4		Imię i Nazwisko	Nr uprawnień	Specjalność
		Projektował: mgr inż. Mariusz Szapiel	WAM/0047/PWOE/08	spec. instalacyjno
		Projektował: techn. elektr. Bogdan Kozak	87/85/OL	spec. instalacyjno - inżynieryjna
		Opracował: mgr inż. Robert Marcjaniuk	-	-
		Sprawdził: mgr inż. Maria Zimnicka	262/87/OL	spec. instalacyjno - inżynieryjna



PRYWATNE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE
»**BUDEX**« *Euzebiusz Czuryło*
14-500 BRANIEWO, Warmińska 28