

LEGENDA:


TA-01 - GŁÓWNA ROZDZIELNICA ZASILAJĄCA
DM-1.01 - DM-1.03 - DMUCHAWY
RT-01.1 - ROZDZIELNICA MONITORINGU
ZM-1.05 - ZAWÓR ODPROWADZANIA KONDENSATU
SO-1.01 - SONDA POMIARU TLENU ROZPUSZCZONEGO

UWAGI

- Zasilanie dmuchaw poprzez puszkę przyłączeniową oraz przewody temperatuoodporne, np. typu GsLGs uzależnione od typu zastosowanej dmuchawy.
- Zastosować softstartery
- Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa: samoczynne wyłączenie zasilania (układ TNS)
- Ochrona przepięciowa: Up <1,5kV; klasa C

UWAGA: Oznaczenia materiałów i wyposażenia wg opisu technicznego
UWAGA: Rysunek opracowano według warunków technologicznych zawartych w opisie technologicznym
UWAGA: Rury Arot poza zakresem dostawy technologii

Zmiany:	Opis	Data	Nazwisko	Podpis	
Nazwa inwestycji: Budowa oczyszczalni ścieków w m. Wieczfnia-Kolonia					
Adres obiektu budowlanego: m. Wieczfnia-Kolonia jedn.ewid.141309_2 Wieczfnia Kościelna obr. 20 Wieczfnia Kolonia, dz. 33/1 Branża: TECHNOLOGIA		Indeks 00	Data 11.2015	Rys. Nr R00 P 07.253/15 TE51/1/1.00	
		Faza PBW	Skala -		
Rysunek:		Imię i Nazwisko	Nr uprawnień	Specjalność	Podpis
	Projektował:	mgr inż. Mariusz Szapiek	WAM/0047/PWOE/08	spec. instalacyjna	
	Projektował:	techn. elektr. Bogdan Kozak	87/85/OL	spec. instalacyjno – inżynierska	
	Opracował:	mgr inż. Robert Marcjaniuk	–	–	
	Sprawdził:	mgr inż. Maria Zimnicka	262/87/OL	spec. instalacyjno – inżynierska	
Schemat strukturalny instalacji elektrycznej i automatyki I ciąg, cz.1					



PRYWATNE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE
»BUDEX« *Euzebiusz Czuryło*
14-500 BRANIEWO, Warmińska 28