

PRZEKRÓJ 1-1 1:50

UWAGI:


1. STUDNIA Z PREFABRYKOWANYCH KRĘGÓW ŻELBETOWYCH Z DNEM WYKONANYCH Z BETONU SZCZELNEGO C35/45
2. PRZEKRYCIE STUDNI Z PREFABRYKOWANEJ PŁYTY ŻELBETOWEJ WYKONANEJ Z BETONU SZCZELNEGO C35/45 W PŁYTCIE WYKONAĆ OTWORY NA WŁAZY SZCZELNE Ø80 ORAZ OTWORY NA KOMINKI WENTYLACYJNE I ŻURAW
3. OTULINA ZBROJENIA - 5cm
4. IZOLACJE WG OPISU TECHNICZNEGO
5. W ŚCIANACH ZBIORNIKA NALEŻY WYKONAĆ PRZEJŚCIA SZCZELNE DLA RUR O ŚREDNICACH I W MIEJSCACH PODANYCH W PROJEKCIE TECHNOLOGICZNYM

OTWOROWANIE ŚCIAN – PRZEJŚCIA SZCZELNE

L.p.	PRZEZNACZENIE	ØOTWORU [mm]	ILOŚĆ OTW. szt.	RZĘDNA OSI	UWAGI
1	Przejście szczelne typ ŁĄCZUCHOWY dla rurociągu ścieków surowych PVC-U Ø315mm	Ø400	1	-3,74	Wprowadzić bosy koniec rurociągu na długość min.150mm od ściany zbiornika
2	Przejście szczelne typ GPSR dla rurociągu ścieków surowych HDPEØ110mm PN10 SDR17	Ø152	2	-1,60	Wprowadzić bosy koniec rurociągu na długość min.250mm od ściany zbiornika
3	Otwór dla AROTØ110-przewód wyprowadzić na zewn. zbiornika 50cm ponad proj. teren	Ø120	1	-0,90	Wprowadzić koniec rurociągu na długość 50mm od ściany zbiornika

OTWOROWANIE PŁYTY WIERZCHNIEJ

L.p.	PRZEZNACZENIE	ØOTWORU [mm]	ILOŚĆ OTW. szt.	UWAGI
I	Otwór na wtaz żeliwny wtapiony w płytę	Ø800	2	Klasa A15
II	Otwór na kominek wentylacyjny	Ø110	2	Montaż wg technologii
III	Otwór do mocowania żurawia	Ø110	1	Montaż wg technologii




STAL A-III N
Ø Stal A-0
Beton szczelny C35/45
Beton podkładowy C8/10

UWAGA: Wymiary podano w centymetrach
UWAGA: Rysunek opracowano według warunków technologicznych zawartych w opisie technologicznym

±0,00 = 155,50m n.p.m.

Zmiany:	Opis	Data	Nazwisko	Podpis
Nazwa inwestycji: Budowa oczyszczalni ścieków w m. Wieczfnia-Kolonia				
Adres obiektu budowlanego: m. Wieczfnia-Kolonia jedn.ewid.141309_2 Wieczfnia Kościelna obr. 20 Wieczfnia Kolonia, dz. 33/1 Branża: ARCHITEKTURA+KONSTRUKCJA		Indeks 00	Data 11.2015	Rys. Nr R00 P 07.253/15
		Faza PBW	Skala 1:50	AK43.00
Rysunek: POMPOWNI ŚCIEKÓW SUROWYCH - OBIEKT NR 1		Imię i Nazwisko mgr inż. arch. Zbigniew Krzywiec	Nr uprawnień 350/OL/73	Specjalność spec. architektoniczna
		mgr inż. arch. Dorota Krzywiec-Klein	180/EL/78	spec. konstrukcyjno- budowlana
		mgr inż. arch. Alicja Szywałd-Pitas	4806/Gd/91	spec. architektoniczna
		mgr inż. arch. Andrzej Łosiński	70/EL/76	spec. konstrukcyjno- budowlana



PRYWATNE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE
»BUDEX« **Euzebiusz Czuryło**
14-500 BRANIEWO, Warmińska 28