



- UWAGA:
- 1.NALEŻY ZACHOWAĆ SZCZELNOŚĆ STUDNI.
  - 2. NALEŻY ZASTOSOWAĆ STUDNIĘ Z DNEM.




- UWAGI:
- 1. STUDNIA Z PREFABRYKOWANYCH KRĘGÓW ŻELBETOWYCH Z DNEM WYKONANYCH Z BETONU SZCZELNEGO C34/45
  - 2. PRZEKRYCIE STUDNI Z PREFABRYKOWANEJ PŁYTY ŻELBETOWEJ WYKONANEJ Z BETONU SZCZELNEGO C35/45 W PŁYTCIE WYKONAĆ OTWÓR NA WŁAZ SZCZELNY Ø60
  - 3. IZOLACJE WG OPISU TECHNICZNEGO
  - 4. W ŚCIANACH ZBIORNIKA OSADZIĆ ŻELIWNE STOPNIE ZŁAZOWE
  - 5. W ŚCIANACH ZBIORNIKA NALEŻY WYKONAĆ PRZEJŚCIA SZCZELNE DLA RUR O ŚREDNICACH I W MIEJSCACH PODANYCH W PROJEKCIE TECHNOLOGICZNYM

# Stal A-III  
Ø Stal A-0  
Beton szczelny C35/45  
Beton podkładowy C8/10

±0,00 = 155,50m n.p.m.  
UWAGA: Wymiary podano w centymetrach  
UWAGA: Rysunek opracowano według warunków technologicznych zawartych w opisie technologicznym

Zmiany:	Opis	Data	Nazwisko	Podpis
Nazwa inwestycji: Budowa oczyszczalni ścieków w m. Wieczfnia-Kolonia				
Adres obiektu budowlanego: m. Wieczfnia-Kolonia jedn.ewid.141309_2 Wieczfnia Kościelna obr. 20 Wieczfnia Kolonia, dz. 33/1 Branża: ARCHITEKTURA+KONSTRUKCJA		Indeks 00	Data 11.2015	Rys. Nr R00 P 07.253/15
		Faza PBW	Skala 1:50	AK44.00
Rysunek: STUDNIA POMIAROWA ŚCIEKÓW OCZYSZCZONYCH OBIEKT "Spo "		Imię i Nazwisko mgr inż. arch. Zbigniew Krzywiec	Nr uprawnień 350/0L/73	Specjalność spec. architektoniczna
		mgr inż. arch. Dorota Krzywiec-Klein		—
		inż. Stanisław Kutowski	180/EL/78	spec. konstrukcyjno- budowlana
		Opracował: Tomasz Oniszk		—
		mgr inż. arch. Alicja Szynwald-Pitas	4806/Gd/91	spec. architektoniczna
		Sprawdził: inż. Andrzej Łasinski	70/EL/76	spec. konstrukcyjno- budowlana



PRYWATNE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE  
»BUDEX« *Euzebiusz Czuryło*  
14-500 BRANIEWO, Warmińska 28