

LEGENDA:

- VE-02 – Wentylator kanałowy  $\varnothing 250$   
KR-02 – Kratka wentylacyjna nawiewno-wywiewna dla VE-1.01 o wym. 640x388mm ze st. ocynk.  
KŻ-01 – Kratka żaluzjowa z tw. sztucznego 660x660mm  
KZ-01 – Kłapa zwrotna ze st. ocynk.  $\varnothing 250$   
PR-01 – Przepustnica jednopłaszczyznowa ze st. ocynk.  $\varnothing 250$   
PD-01 – Podstawa dachowa kołowa ze st. ocynk.  $\varnothing 250$  typ B/II  
WD-01 – Wyrzutnia dachowa stalowa ze st. ocynk.  $\varnothing 250$


$\pm 0,00 = 155,50 \text{ m n.p.m.}$

UWAGA: Wymiary podano w milimetrach.

UWAGA: Oznaczenia materiałów i wyposażenia wg opisu technicznego

UWAGA: Rysunek opracowano według warunków technologicznych zawartych w opisie technologicznym

Zmiany:	Opis	Data	Nazwisko	Podpis
Nazwa inwestycji: <b>Budowa oczyszczalni ścieków w m. Wieczfnia-Kolonia</b>				
Adres obiektu budowlanego: <b>m. Wieczfnia-Kolonia jedn.ewid.141309_2 Wieczfnia Kościelna obr. 20 Wieczfnia Kolonia, dz. 33/1 Branża: INSTALACJE SANITARNE</b>		Indeks <b>00</b>	Data <b>11.2015</b>	Rys. Nr <b>R00 P 07.253/15</b>
		Faza <b>PBW</b>	Skala <b>1:50</b>	<b>VE 2 3.00</b>
Rysunek: <b>BUDYNEK TECHNICZNY PRZEKRÓJ C-C WENT. I OGRZEWANIE</b>		Imię i Nazwisko	Nr uprawnień	Specjalność
		Projektował: inż. Janusz Harasymczuk	96/EL/77	spec. instalacyjno-inżynierska wentylacja bud. techn. oczyszczalni
		Opracował: mgr inż. Robert Marcjaniuk	–	
		Sprawił: mgr inż. Anna Mikulska	MAZ/0413/POOS/12	spec. instalacyjna instalacje sanitarne bud. technol.



PRYWATNE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE  
»**BUDEX**« *Euzebiusz Czuryło*  
14-500 BRANIEWO, Warmińska 28