


PRZEWÓD Ø32 ZAKOŃCZYĆ ZAWOREM
ZE ZŁĄCZKĄ DO WĘŻA DN20
rz. osi +0,95

ZAWÓR SPUSTOWY
ZE ZŁĄCZKĄ DO WĘŻA DN15




±0,00 = 155,50 m n.p.m.

UWAGA: Wymiary podano w milimetrach.
UWAGA: Oznaczenia materiałów i wyposażenia wg opisu technicznego
UWAGA: Rysunek opracowano według warunków technologicznych zawartych w opisie technologicznym

| | | | | |
|---|------|---------------------------------------|------------------------|---|
| Zmiany: | Opis | Data | Nazwisko | Podpis |
| Nazwa inwestycji: Budowa oczyszczalni ścieków w m. Wieczfnia-Kolonia | | | | |
| Adres obiektu budowlanego: m. Wieczfnia-Kolonia jedn.ewid.141309_2 Wieczfnia Kościelna obr. 20 Wieczfnia Kolonia, dz. 33/1 Branża: INSTALACJE SANITARNE | | Indeks 00 | Data 11.2015 | Rys. Nr R01 P 07.253/15 |
| | | Faza PBW | Skala 1:20 | FP-SA01.00 |
| Rysunek: PUNKT ZLEWNY (FEK-PAK) ob. nr 4 INSTALACJE WODY, WENTYLACJI I OGRZEWANIA | | Imię i Nazwisko | Nr uprawnień | Specjalność |
| | | Projektował: inż. Janusz Harasymczuk | 96/EL/77 | spec. instalacyjno-inżynierska wentylacja bud. techn. oczyszczalni |
| | | Projektował: inż. Ireneusz Ciszak | 250/EL/79 | spec. instalacyjno-inżynierska instalacje wod-kan bud. techn. |
| | | Opracował: mgr inż. Robert Marcjaniuk | - | |
| | | Sprawił: mgr inż. Anna Mikulska | MAZ/0413/PO05/12 | spec. instalacyjna instalacje sanitarne bud. technol. |

- LEGENDA:
- KŻ-4.01 - Żaluzja wywiewna z tworzywa sztucznego 250x250mm
- CS-4.01 - Czerpnia ścienna z blachy stalowej ocynk. 250x250mm
- WY-4.01 - Wywietrzak dachowy cylindryczny okrągły ze st. ocynkowanej Ø160
- PD-4.01 - Podstawa dachowa kołowa stalowa typ B/III Ø160
- G-4.01 - Elektryczny grzejnik - konwektor 1000W



PRYWATNE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE
»BUDEX« **Euzebiusz Czuryło**
14-500 BRANIEWO, Warmińska 28