

GKil.271.1.3.2017

WSZYSCY WYKONAWCY

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 roku, poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych pod nazwą: „**Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w miejscowości Wieczfnia-Kolonia i Wieczfnia Kościelna**”.

Do Zamawiającego wpłynęły pytania następującej treści:

1. Czy zamawiający wyrazi zgodę na zamianę studni tworzywowych objętych projektem na studnie betonowe?
2. Czy zamawiający wyrazi zgodę na stosowanie kolan przy studniach tworzywowych DN 1000 na sieci głównej?
3. Czy zamawiający zatwierdzi do stosowania studnie z tworzywa DN 1000 nie posiadający typowych kinet pod kątem, w zakresie typowym dla kanalizacji od 90° do 270°?
4. Czy zamawiający dopuści studnie z tworzyw sztucznych z dodatkiem regranulatu oraz środka spieniającego?
5. Czy zamawiający będzie wymagał wykonania studni DN 1000 z tworzywa sztucznego zgodnie z sytuacją projektową oraz profilem bez zastosowania dodatkowych kształtek przejściowych?
6. Czy zamawiający będzie wymagał potwierdzenia zgodności z normą PN-EN 13598-2 dla studni DN 1000 do zabudowy 6 m oraz maksymalnego poziomu wody gruntowej 5 m dla studni tworzywowych?
7. Czy zamawiający będzie wymagał potwierdzenia zgodności z normą PN-EN 13598-2 dla studni DN 600 do zabudowy 6 m oraz maksymalnego poziomu wody gruntowej 2 m dla studni tworzywowych?
8. Czy zamawiający dopuści studnie DN 1000 oraz DN 6000 wykonane jako jeden element (spawane lub monolityczne) uniemożliwiające prawidłową regulację wysokości bezpośrednio na placu budowy?
9. Czy do budowy zamawiający dopuści studnie tworzywowe DN 1000 nie posiadające minimalnego spadku?
Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL – zeszyt 9, zaleca się tam minimalne spadki na kanałach grawitacyjnych dla przewodów DN 200 – 0,5%.
10. Czy do budowy zamawiający dopuści studnie tworzywowe DN 600 nie posiadające minimalnego spadku?
Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL – zeszyt 9, zaleca się tam minimalne spadki na kanałach grawitacyjnych dla przewodów DN 200 – 0,5%.
11. Czy zamawiający dopuści do stosowania studzienki z tworzywa nie posiadające fabrycznie uformowanego spocznika na wysokości 1/1D?
12. Czy zamawiający dopuści do stosowania studzienki włączowej DN 1000 z tworzyw sztucznych nie posiadające spocznika ze strukturą antypoślizgową, która w wypadku występowania wilgoci w studni gwarantuje wysokie parametry bezpieczeństwa podczas inspekcji studni?

13. Czy zamawiający dopuści do stosowania w przedmiotowej inwestycji studzienki których stopnie lub drabinki żłazowe są montowane na budowie samodzielnie bezpośrednio przez wykonawcę? Jak wiadomo stopnie i drabiny są elementami bardzo ważnymi z punktu widzenia bezpieczeństwa eksploatacji. Wykonanie montażu stopni lub drabinek fabrycznie w kontrolowanych warunkach zapewnia prawidłowy montaż i kontrolę. W systemach studni kanalizacyjnych z tworzywa stopnie montowane fabrycznie na etapie wytwarzania całej konstrukcji to obecnie standard.
14. Czy w drogach zamawiający dopuści zastosowanie zwieńczenia studni oparte o zastosowanie betonowego pierścienia obciążającego oraz wjazdu żeliwnego stosownego do planowanej klasy obciążenia?
15. Czy zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie na przykanalnikach studni nie posiadających fabrycznego spadku? W projekcie wskazano m.in. Wymagania Techniczne COBRIT INSTAL – zeszyt 9, gdzie zaleca się minimalne spadki na przykanalnikach dla przewodów DN 150 – 1,5%.
16. Czy zamawiający wyrazi zgodę na zamianę studni przyłączeniowych do posesji na studnie o średnicy np.: DN 400 lub DN 500 oraz czy rozwiązania takich studni mogą być zaopatrzone w zwieńczenie teleskopowe ?
17. Czy zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie jako studni rozprężnych studni DN 1000 z dnem kulistym, gdzie prędkość ścieków jest zredukowana za pomocą ruchu wirowego, a konstrukcja studzienki zapobiega ewentualnym procesom sedymentacyjnym?

Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1-17 Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie materiałów, urządzeń (w tym różnego rodzaju studni) i rozwiązań technicznych, które mogą wpłynąć na obniżenie jakości przedmiotu zamówienia. Wszystkie elementy infrastruktury należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową stanowiącą załącznik do SIWZ oraz wszelkimi normami obowiązującymi dla danego asortymentu robót.


Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej (załącznik nr 10 do SIWZ) , specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (załącznik nr 11 do SIWZ) oraz w przedmiarach robót (załącznik nr 12 do SIWZ).

Załączone do specyfikacji przedmiary robót nie są elementem dokumentacji projektowej, lecz stanowią materiał pomocniczy na użytek określenia minimalnych norm technicznych i jakości materiałów i urządzeń oraz oceny, czy nie zachodzi przypadek rażąco niskiej ceny.

Dokumentacja projektowa wskazuje dla niektórych materiałów i urządzeń znaki towarowe lub pochodzenie. W tych przypadkach wszystkie użyte w projekcie technicznym, przedmiarach robót, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych nazwy produktów, firm mają tylko zastosowanie do określenia parametrów technicznych i jakościowych urządzeń oraz standardów materiałów wymaganych przez Zamawiającego do realizacji zadania.

Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowanie innych materiałów i urządzeń, niż podane w dokumentacji projektowej, pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji (materiały i urządzenia równoważne). Wykonawca, który zastosował materiały lub urządzenia równoważne ma obowiązek wskazać w swojej ofercie, jakie materiały lub urządzenia zostały zamienione i określić, jakie materiały i urządzenia w ich miejsce proponuje. W przypadku, gdy zastosowanie zaoferowanych w ofercie materiałów lub urządzeń równoważnych w toku realizacji robót będzie wymagać zmiany dokumentacji projektowej, Wykonawca uzyska na dokonanie tych zmian zgodę Zamawiającego i Jednostki Projektowania oraz poniesie koszty związane z przeprojektowaniem. Konieczność przeprojektowania nie skutkuje zmianą terminu wykonania przedmiotu umowy i wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

Z poważaniem



J. Walek.