

Wieczfnia Kościelna, dnia 22 lipca 2019 r.

GKiL.6220.9.2019.JM(9)



DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 oraz art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.) w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), a także § 3 ust. 2 pkt 3 w związku z § 3 ust. 1 pkt 102 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71) po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Inwestora – ENERGA-OPERATOR S.A. o Płock, ul. Wyszogrodzka 106, 09-400 Płock, dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

stwierdzam

1. Brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: **budowie stanowiska słupowego 110 kV na działce 61 w istniejącej trasie linii napowietrznej 110 kV wraz z powiązaniem do RS 110 kV na dz. 62 w miejscowości Windyki, gm. Wieczfnia Kościelna, powiat mławski, woj. mazowieckie.**
2. Konieczność określenia warunków lub wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit b, oraz art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.) z uwzględnieniem następujących elementów:
 - 1) w sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, podjąć natychmiastowe działania w celu usunięcia awarii oraz usunięcia zanieczyszczonego gruntu, zanieczyszczony urobek przekazać podmiotowi uprawnionemu do jego rekultywacji;
 - 2) teren inwestycji wyposażyć w materiały sorpcyjne umożliwiające szybkie usunięcie ewentualnych wycieków paliw;
 - 3) na etapie realizacji ścieki bytowe odprowadzać do szczelnych zbiorników bezodpływowych; ww. zbiorniki systematycznie opróżniać przez uprawnione podmioty,
 - 4) wszelkie prace związane z robotami ziemnymi w trakcie realizacji przedsięwzięcia prowadzić w sposób ograniczający ich wpływ na zachowanie stosunków wodnych terenu,
 - 5) stosować sprzęt i urządzenia w dobrym stanie technicznym,
 - 6) podczas prowadzenia robót ziemnych zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie wód powierzchniowych, podziemnych oraz gleby przed ewentualnym zanieczyszczeniem substancjami ropopochodnymi pochodzącymi ze sprzętu oraz maszyn budowlanych,

- 7) zorganizować segregację i miejsce do selektywnego gromadzenia odpadów,
- 8) zapewnić bezpośredni odbiór odpadów przez uprawnione podmioty, bądź ich ponowne wykorzystanie.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 27 marca 2019 r. (wpłynęło 29.03.2019 r.) ENERGA-OPERATOR S.A. o. Płock, ul. Wyszogrodzka 106, 09-400 Płock wystąpił do Wójta Gminy Wieczfnia Kościelna o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stanowiska słupowego 110 kV na działce 61 w istniejącej trasie linii napowietrznej 110 kV wraz z powiązaniem do RS 110 kV na dz. 62 w miejscowości Windyki, gm. Wieczfnia Kościelna, powiat mławski, woj. mazowieckie.

Inwestor do wniosku dołączył wymagane załączniki zgodnie z art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2018 poz. 2081 ze zm.).

Rodzaj, parametry techniczne oraz zasięg potencjalnego oddziaływania na środowisko przedmiotowej inwestycji zaliczają ją do grupy przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71).

Zawiadomieniem z dnia 01 kwietnia 2019 r., znak: GKil.6220.9.2019 Wójt Gminy Wieczfnia Kościelna wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Zawiadomienie zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wieczfnia Kościelna, wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wieczfnia Kościelna oraz przekazano stronom postępowania i sołtysowi wsi Windyki.

Stosownie do art. 64 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.) Wójt Gminy Wieczfnia Kościelna pismem GKil.6220.9.2019 z dnia 01 kwietnia 2018 r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mławie oraz do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie o wydanie opinii, co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia i sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz jego ewentualnego zakresu.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mławie opinią z dnia 10 kwietnia 2019 r. (data wpływu: 12.04.2019 r.), znak: ZNS.471.22.2019 odstąpił od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska pismem z dnia 16 kwietnia 2019 r. (data wpływu: 18.04.2019 r.), znak: WOOS-I.4220.327.2019.MŚ wyraził opinię, że dla w/w przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Dębem opinią z dnia 05 czerwca 2019 r. (data wpływu: 07.06.2019 r.), znak: WA.RZŚ.436.1.899.2019.ZZ02.PC (WA.ZZŚ.2.1.1.518.2018.2019.PC) odstąpił od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.

W związku z powyższym Wójt Gminy Wieczfnia Kościelna po dokonaniu analizy planowanego przedsięwzięcia oraz biorąc pod uwagę powyższe opinie, uwzględniając łączne uwarunkowania zawarte w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.) postanowił odstąpić od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla w/w przedsięwzięcia, argumentując to w odniesieniu do poszczególnych uwarunkowań w przedstawiony niżej sposób.

Rodzaj, parametry techniczne oraz zasięg potencjalnego oddziaływania na środowisko przedmiotowej inwestycji zaliczają ją do grupy przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71).

Przedmiotem inwestycji jest budowa stanowiska słupowego 110 kV na działce o nr ew. 61 w istniejącej trasie linii napowietrznej 110 kV relacji Mława – Nidzica wraz z powiązaniem napowietrznym do RS 110 kV zlokalizowanym na działce nr ew. 62 w miejscowości Windyki, gmina Wieczfnia Kościelna.

Powiązanie zostanie wykonane przewodem AFL16 240 mm². Długość powiązania od planowanego stanowiska słupowego do bramki RS 110 kV na działce o nr ew. 62 wyniesie do 50 m. Długość powiązania planowanego na działce o nr ew. 61 wyniesie do 30 m, pozostała część zostanie zrealizowana w ramach odrębnej decyzji wydanej dla RS 110 kV na działce o nr ew. 62 (j.w.). Powierzchnia działki, na której planowana jest inwestycja, wynosi łącznie ok 0,8 ha. Powierzchnia zajęta pod projektowany słup wyniesie ok 100 m². Słup zostanie posadowiony na fundamentach wykonanych na miejscu lub prefabrykowanych. Pozostała powierzchnia działki pozostanie niezagospodarowana i biologicznie czynna.

Przedsięwzięcie zaplanowano na otwartych, niezamieszkałych i niezabudowanych terenach – obecnie intensywnie wykorzystywanych rolniczo (grunty klasy V i VI). Działka jest położona poza terenami zadrzewionymi, w oddaleniu od cieków i zbiorników wodnych a także terenów zabudowanych.

Obszar pod ww. inwestycje, położony jest poza obszarami objętymi ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, ze z.). Najbliżej położony obszar Natura 2000, obszar specjalnej ochrony ptaków Doliny Wkry i Mławki PLB 40008 znajdują się w odległości ok. 10,3 km w kierunku południowo-zachodnim od planowanej inwestycji.

Teren inwestycji, znajduje się poza granicami korytarzy ekologicznych i lasów łęgowych. Inwestycja polega na budowie stanowiska słupowego na terenie gruntów użytkowych rolniczo, zatem nie nastąpi ograniczenia rozprzestrzeniania się i migracji zwierząt oraz nie dojdzie do zachwiania różnorodności biologicznej terenu.

W związku z powyższym, postanowiono stwierdzić brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000. Z racji krótkotrwałego charakteru prac budowlanych nie przewiduje się znaczącego zużycia surowców na etapie budowy.

Na etapie realizacji planowanego przedsięwzięcia nastąpi emisja hałasu i spalin związana z prowadzeniem prac budowlanych. Prace budowlane prowadzone będą z użyciem sprzętu sprawnego technicznie oraz w porze dziennej w celu ograniczenia uciążliwości hałasowej. Z dokumentacji wynika, że w związku z planowaną inwestycją zostaną dotrzymane dopuszczalne poziomy natężenia pola elektromagnetycznego. Prowadzenie robót budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną oraz

obowiązującymi przepisami ppoż. i bhp minimalizuje możliwość wystąpienia poważnej awarii. Konstrukcja montowana będzie z wykorzystaniem gotowych elementów stanowiących obecne standardy w energetyce. Zastosowane technologie będą sprzyjały ograniczeniu negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, z uwzględnieniem bezpieczeństwa osób i mienia w jego sąsiedztwie. Zakres budowy stacji obejmuje montaż konstrukcji i urządzeń energetycznych, niepowodujących powstawanie ścieków ani zanieczyszczeń wód. Urobek, jaki powstanie w następstwie robót ziemnych będzie zagospodarowany na miejscu, do zasypania fundamentów. Nadmiar gruntu przewidziany do wywiezienia uwzględniony w zestawieniu odpadów. Na potrzeby socjalno-bytowe pracowników na terenie budowy zostaną zapewnione przenośne WC typu toi-toi. Zastosowanie do magazynowania szczelnych zbiorników i kontenerów na odpady oraz ich segregacja zagwarantują zabezpieczenie środowiska gruntowo-wodnego. Z przedłożonej dokumentacji wynika, że w miejscu realizacji i funkcjonowania, przedmiotowa inwestycja nie utrudni spełnienia celów środowiskowych ze względu na brak oddziaływania na wody powierzchniowe i podziemne. Z terenu inwestycji odprowadzane będą wyłącznie powierzchniowe wody opadowe, nie zawierające szczególnie substancji szkodliwych. Nie przewiduje się zagrożeń dla zdrowia ludzi.

Planowane przedsięwzięcie nie jest położone na obszarach wodno-błotnych lub innych obszarach o niskim poziomie wód gruntowych w tym siedliskach łąkowych oraz przy ujściu rzek. Planowana inwestycja leży poza obszarem wybrzeży i środowiskiem morskim. Przedmiotowa inwestycja leży poza obszarami góorskimi i leśnymi.

Z przedłożonej dokumentacji wynika, że w miejscu realizacji inwestycji nie występują obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników śródlądowych. Teren inwestycji, znajduje się poza granicami korytarzy ekologicznych i lasów łąkowych. Inwestycja polega na budowie stanowiska słupowego na terenie gruntów użytkowych rolniczo, zatem nie nastąpi ograniczenie rozprzestrzeniania się i migracji zwierząt oraz nie dojdzie do zachwiania różnorodności biologicznej terenu.

W związku z powyższym, postanowiono stwierdzić brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000. Z przedłożonej dokumentacji nie wynika, aby w miejscu realizacji inwestycji występowały obszary na których standardy jakościowe środowiska zostały przekroczone. Z przedłożonej dokumentacji nie wynika, aby w miejscu realizacji inwestycji występowały obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne. Gęstość zaludnienia na terenie gminy Wieczfnia Kościelna wynosi 35 os./km² (wg. danych GUS z 2017 r.). W zasięgu oddziaływania inwestycji i w jej najbliższych okolicach nie występują jeziora. Inwestycja nie będzie realizowana w miejscu występowania uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej.

Informacje zawarte w przedłożonej dokumentacji nie przewidują aby przedsięwzięcie znajdowało się w strefie ochronnej ujęć wód i na obszarze ochronnym zbiorników wód śródlądowych. Zasięg przestrzenny oddziaływania przedsięwzięcia ogranicza się do najbliższego otoczenia miejsca jego realizacji. Ze względu na rodzaj planowanej inwestycji oraz jej lokalizację nie wystąpi transgraniczne oddziaływanie na środowisko. Ze względu na charakter i skalę przedmiotowej inwestycji nie przewiduje się możliwości wystąpienia oddziaływania o znacznej wielkości lub złożoności. Planowane przedsięwzięcie nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko. Informacje zawarte w przedłożonej dokumentacji potwierdzają wystąpienia oddziaływania na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia. Z uwagi na skalę i charakter przedsięwzięcia bezpośrednie oddziaływania będą miały jedynie zasięg lokalny i ograniczą się do najbliższego terenu jego

lokalizacji. Oddziaływania powstałe na etapie realizacji przedsięwzięcia będą krótkotrwale i ustąpią po zakończeniu prac budowlanych. Eksploatacja inwestycji nie spowoduje negatywnych oddziaływań na otaczające środowisko.

Nie przewiduje się kumulowania oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych. Informacje zawarte w przedłożonej dokumentacji wskazują, że przedmiotowe przedsięwzięcie na etapie realizacji i eksploatacji przy zachowaniu odpowiednich środków i technik nie powinno znacząco oddziaływać na środowisko.

Wójt Gminy Wieczfnia Kościelna zawiadomił strony postępowania o zakończeniu postępowania dowodowego oraz o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszenia żądań w terminie 3 dni od dnia otrzymania (zawiadomienie GKil.6220.9.2019.JM(8) z dnia 28 czerwca 2019 r.).

Tym samym kierując się skalą, usytuowaniem i wpływem na poszczególne elementy środowiska w/w przedsięwzięcia, należy stwierdzić, że odstąpienie od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko jest uzasadnione.

Biorąc powyższe pod uwagę orzekam jak w sentencji decyzji.

POUCZENIE

Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 roku, poz. 2081 ze zm.) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 oraz zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1a w/w ustawy. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia powinno nastąpić w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia może nastąpić w terminie 10 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 3, od organu, który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, stanowisko, że realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz, że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia zawarte w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie za pośrednictwem Wójta Gminy Wieczfnia Kościelna, w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może się zrzec prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a Kodeks postępowania administracyjnego).

Załącznik:

1. *Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia.*

Otrzymują:

1. *ENERGA-OPERATOR S.A. o. Płock*
Ul. Wyszogrodzka 106, 09-400 Płock

2. *Strony postępowania wg wykazu*



Z up. Wójta
[Signature]
inż. Krystyna Kowacka
Sekretarz Gminy

Do wiadomości:

1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie
Wydział Spraw Terenowych w Ciechanowie
ul. 17 Stycznia 7, 06 – 400 Ciechanów
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mławie
ul. Pl. 1 Maja 6, 06 – 500 Mława
3. Dyrektor Zarządu Zlewni w Dębem
Dębe, 05-140 Sierock
4. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wieczfnia Kościelna
5. Strona internetowa gminy Wieczfnia Kościelna
www.ugwieczfnia.bipgmina.pl
6. A/a

Załącznik Nr 1
do decyzji GKiI.6220.9.2019
z dnia 22 lipca 2019 r.

Sup. Wójta
inż. Krystyna Kowacka
Sekretarz Gminy

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia

Przedsięwzięcie polega na budowie stanowiska słupowego 110 kV na działce 61 w istniejącej trasie linii napowietrznej 110 kV relacji Mława – Nidzica wraz z powiązaniem napowietrznym do RS 110 kV, planowanym zgodnie z odrębną decyzją środowiskową, na dz. 62 w miejscowości Windyki, gm. Wieczfnia Kościelna.

Na etapie realizacji przedsięwzięcia wykonywane będą:

- prace ziemne polegające na fundamentowaniu konstrukcji wsporczej,
 - prace na wysokości polegające na montażu konstrukcji słupa
- montaż izolacji oraz przewodów,

- wykonanie powiązania linii napowietrznej 110 kV Mława-Nidzica z planowanym RS 110 kV zlokalizowanym na dz. 62 w miejscowości Windyki. Dla RS 110 kV wydana została odrębna decyzja środowiskowa (znak GKiI.6220.10.2014 z 6 marca 2015 r.). Powiązanie zostanie wykonane przewodem AFL6 240 mm². Długość powiązania od planowanego stanowiska słupowego do bramki RS 110 kV na dz. 62 wyniesie do 50 m. Długość powiązania planowanego na działce 61 wyniesie do 20 m, pozostała część zostanie zrealizowana w ramach odrębnej decyzji wydanej dla RS 110 kV na dz. 62 (j.w.). Działka, na której planowana jest inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Windyki, gmina Wieczfnia Kościelna, powiat mławski, województwo mazowieckie. Przedsięwzięcie zaplanowano na otwartych, niezamieszkałych i niezabudowanych terenach – obecnie intensywnie wykorzystywanych rolniczo. Działka jest położona poza terenami zadrzewionymi, w oddaleniu od cieków i zbiorników wodnych a także terenów zabudowanych. Analizowany teren znajduje się poza obszarami chronionymi.

Wzdłuż całego budowanego odcinka powiązania o długości do 50 m o napięciu 110 kV, przewiduje się wyznaczenie maksymalnego obszaru oddziaływania inwestycji max. po ok. 5,0 m od osi linii 110kV. Poza tym obszarem nie będą przekroczone standardy jakości środowiska, a dokładnie - nie będzie przekroczona wartość dopuszczalna natężenia pola elektrycznego i magnetycznego.

Granice maksymalnego obszaru oddziaływania inwestycji linii wyznaczają jednocześnie zasięg obszaru, na który może oddziaływać przedsięwzięcie i na których mogą wystąpić ograniczenia w zagospodarowaniu terenu. Ograniczenia takie wynikają zarówno z obowiązujących przepisów w zakresie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, jak również z konieczności zapewnienia swobodnego dostępu do linii w czasie jej kilkudziesięcioletniej eksploatacji.