

GKil.271.5.2.2019

WSZYSCY WYKONAWCY

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1986) Zamawiający udziela wyjaśnień do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych pod nazwą: „Remont boiska sportowego wielofunkcyjnego w Uniszkach Zawadzkich”.

Do Zamawiającego wpłynęły pytania następującej treści:

Pytanie nr 1

Proszę o podanie jaką kwotę zamierza Zamawiający przeznaczyć na przedmiotowe zamówienie.

Odpowiedź

Zgodnie z art 86 ust 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, zostanie podana po wyznaczonym terminie otwarcia ofert, przed fizycznym ich otwarciem.

Pytanie nr 2

Proszę o potwierdzenie, że nawierzchnia pu boiska w kolorze ceglasto-czerwonym.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza

Pytanie nr 3

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie rodzaju nawierzchni przewidzianej do zamontowania na w/w inwestycji. Opis nawierzchni w SIWZ pkt 2.2 i 2.3:

2.2. **Warstwa użytkowa** gr. Minimum 8 mm, to bezspoinowa warstwa elastyczna wykonana z mieszanki systemu poliuretanowego i granulatu poliuretanowego EPDM frakcji 0,5-1,5 mm metodą wysokociśnieniowego natrysku (przy użyciu specjalnej natryskarki).

2.3. **Warstwa nośna** gr. minimum 8 mm to mieszanina czarnego granulatu gumowego SBR frakcji 1÷4 mm, połączonego z klejem poliuretanowym PU jednoskładnikowym w mikserze. Układana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozkładarki mas poliuretanowych.

Z opisu wynika, że ma to być nawierzchnia typu Natryskowego, informujemy że zgodnie z technologią należy przyjąć: warstwa nośna gr. 11 mm mieszanina granulatu gumowanego SBR 1-4 mm połączonego z klejem poliuretanowym PU, układana jest mechanicznie przy pomocy rozkładarki mas poliuretanowych.

- warstwa użytkowa gr 2 mm, bezspoinowa, warstwa wykonana z mieszanki systemu poliuretanowego i granulatu EPDM frakcji 0,5÷1,5 mm metodą wysokociśnieniowego natrysku. Łączna grubość nawierzchni to 13 mm a nie jak w opisie 16 mm. Prosimy o potwierdzenie. Prosimy o odstąpienie przez Zamawiającego z wymogu posiadania przez nawierzchnię Certyfikatu FIBA ponieważ ma on zastosowanie na obiektach sportowych wewnętrznych np. hale sportowe, sale.

Odpowiedź

Zamawiający wymaga, zgodnie z zapisami SIWZ pkt. 2.3 dostawy i ułożenia nawierzchni poliuretanowej PU typu 2S o gr. minimum 16 mm – składającej się z warstwy użytkowej o gr. minimum 8 mm i warstwy nośnej o gr. minimum 8 mm.

Warstwa użytkowa gr. minimum 8 mm, to to mieszanina granulatu gumowego EPDM frakcji 1÷3 mm, połączonego z klejem poliuretanowym PU jednoskładnikowym w mikserze. Układana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozkładarki mas poliuretanowych.

Warstwa nośna gr. minimum 8 mm to mieszanina czarnego granulatu gumowego SBR frakcji 1÷4 mm, połączonego z klejem poliuretanowym PU jednoskładnikowym w mikserze. Układana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozkładarki mas poliuretanowych.

Zgodnie z posiadaną przez Zamawiającego wiedzą, nieprawdą jest, jakoby FIBA wystawiała Certyfikaty Homologacji na podłogi sportowe jedynie (jak twierdzi pytający) do wykorzystania w zamkniętych obiektach sportowych (hale) ale również wystawia Certyfikaty na Syntetyczne Systemy Zewnętrzne. FIBA jako międzynarodowa organizacja ustanawiająca przepisy gry w koszykówkę ale również kontrolująca prawidłowy przebieg rywalizacji w tej dyscyplinie sportu jest dla zamawiającego organem autorytatywnym w ustalaniu wszystkich reguł i zasad dotyczących koszykówki. Wobec powyższego Certyfikat Homologacji FIBA dotyczący Syntetycznego Systemu Zewnętrznego, jaki jest przedmiotem zamówienia, jest dla zamawiającego wiarygodnym dokumentem potwierdzającym jakość oferowanej nawierzchni. Tym samym Zamawiający nie obniża swoich wymagań technicznych. Zamawiający nie wyraża zgodny na zmianę SIWZ w przedmiotowym zakresie.

Pytanie nr 4

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie nawierzchni poliuretanowych, które są stosowane na otwartych obiektach rekreacyjnych a które spełniają wymagania normy PN:EN 14877. Informujemy, że aktualnie jedynym dokumentem dopuszczającym do stosowania nawierzchni syntetycznych na terenie UE jest potwierdzenie zgodności z normą PN:EN 14877:2014.

Pragniemy podkreślić, że określenie wymagań dotyczących nawierzchni zamawianych produktów musi odnosić się do obiektywnie istniejących norm, do których mogą odnosić się wszyscy producenci nawierzchni poliuretanowych i nie może powodować nieuzasadnionych przeszkód w otwarciu zamówień publicznych na konkurencję.

Wnosimy zatem o stosowną korektę i dopuszczenie nawierzchni poliuretanowej równoważnej o nie gorszych parametrach zgodnych z normą PN:EN 14877:2014 i następujące dokumenty:

1. Certyfikat IAAF
2. Potwierdzenie zgodności z normą PN:EN 14877:2014
3. Atest Higieniczny PZH
4. Karta techniczna systemu
5. Badania na bezpieczeństwo ekologiczne
6. Autoryzacja producenta systemu

Odpowiedź

Zamawiający decyduje się na nawierzchnię poliuretanową typu 2S.

Wymagania zamawiającego są zgodne z normą PN-EN 14877:2013,2014-02 co potwierdza fakt wymagania dokumentów z badań na zgodność z tą normą. Zamawiający ma jednak prawo do ściślejszego określenia swoich wymagań i oczekuje przedstawienia również wyników badań niezależnego laboratorium potwierdzającego wymagane parametry.

Pytanie nr 5

Zwracam się z prośbą o rezygnację z wymogu posiadania przez nawierzchnię poliuretanową certyfikatu FIBA level 2.

Odpowiedź

Zamawiający uważa, że producent posiadający Certyfikaty Federacji Sportowych jest zobligowany do produkcji wyrobów wysokiej jakości.


Biorąc pod uwagę wielofunkcyjność opisanego w zamówieniu obiektu Zamawiający dopuszcza wszystkie systemy posiadające przynajmniej jeden z wymienionych Certyfikatów czyli FIBA (koszykówka), FIVB (siatkówka), IHF (piłka ręczna)

Pytanie nr 6

Zgodnie z SIWZ oraz opisem technicznym, należy wykonać nawierzchnię poliuretanową, natomiast prace te nie zostały ujęte w przedmiarze robót. W związku z powyższym zwracam się z prośbą o zaktualizowanie przedmiaru robót o pozycje związane z nawierzchnią poliuretanową.

Odpowiedź

Zdaniem Zamawiającego przedmiar robót zawiera wszystkie elementy dot. wykonania nawierzchni poliuretanowej.

Wojt

mgr inż. Mariusz Gębala