



DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 oraz art. 85 ust. 1 i ust 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm., zwaną dalej „*ustawą oos*”) w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 dalej *Kpa*), a także w § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839) po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Zakład Inżynierii Środowiska AGREN Leszek Długokęcki, Komorowo 19A, 62-530 Kazimierz Biskupi dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: **Budowie elektrowni fotowoltaicznej Bąki 57 o maksymalnej mocy przyłączeniowej 7 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz urządzeniami do wytwarzania energii elektrycznej na działkach nr 57 położonych w obrębie Bąki gm. Wieczfnia Kościelna.**

orzekam

1. Brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: **Budowie elektrowni fotowoltaicznej Bąki 57 o maksymalnej mocy przyłączeniowej 7 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz urządzeniami do wytwarzania energii elektrycznej na działkach nr 57 położonych w obrębie Bąki gm. Wieczfnia Kościelna.**
2. Nałożyć konieczność określenia warunków lub wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit b, oraz art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b *ustawy oos* z uwzględnieniem następujących elementów:
 - 1) prace ziemne prowadzić poza okresem lęgowym ptaków i okresem godowym płazów, tj. od 15 września do 28 lutego, lub w tym okresie pod nadzorem przyrodniczym;
 - 2) panele fotowoltaiczne wyposażyć w powłokę antyrefleksyjną, która przyczyni się do zmniejszenia wrażenia „tafli wodnej” i ryzyka lądowania ptaków na panelach;
 - 3) wierzchnią warstwę gleby zdejmować jednokierunkowo, nadmiar zdeponować do późniejszego wykorzystania;
 - 4) podczas dłuższych przerw w pracy zastosować siatkę osłaniającą wykopy pod linie kablowe SN, chroniącą płazy i inne drobne zwierzęta przed wpadnięciem;
 - 5) teren budowy oraz wykopów kontrolować pod względem obecności zwierząt; w przypadku stwierdzenia zwierząt, umożliwić im ucieczkę z terenu budowy lub przenieść je poza obszar objęty inwestycją do odpowiednich siedlisk;

- 6) w przypadku realizacji ogrodzenia zachować standardy pozwalające na swobodną migrację drobnych zwierząt tj. użyć siatki o wysokości około 1,8 – 2,0 m i oczka o średnicy minimum 10 cm dla zapewnienia swobodnej migracji drobnych ssaków, płazów i gadów, pozostawiając wolną przestrzeń pomiędzy siatką a ziemią wynoszącą 20 cm;
- 7) do ewentualnego obsiania lub nasadzeń wykorzystywać rodzime gatunki roślin dostosowanych do lokalnych warunków, kwitnące w różnych etapach sezonu wegetacyjnego;
- 8) koszenie terenu inwestycji wykonywać od środka do zewnątrz w celu umożliwienia ucieczki drobnym płazom;
- 9) wszelkie otwory w drzwiach i ścianach pomieszczeń inwertera, transformatora i sterowni, w tym przede wszystkim otwory wentylacyjne, należy zasłonić siatką o oczkach maks. 1 cm średnicy;
- 10) wszystkie budynki farmy, ogrodzenia i inne elementy instalacji pomalować w odcieniach ciemnej zieleni lub szarości, aby zmniejszyć widoczność instalacji w krajobrazie;
- 11) prace związane z realizacją przedsięwzięcia prowadzić w sposób niezagrażający środowisku gruntowo – wodnemu m.in. poprzez użycie sprzętu będącego w dobrym stanie technicznym, odpowiednią organizację prac budowlanych, magazynowanie materiałów i surowców niezbędnych do prowadzenia robót w sposób bezpieczny dla środowiska wodno – gruntowego;
- 12) teren inwestycji wyposażać w materiały sorpcyjne umożliwiające szybkie usunięcie ewentualnych wycieków paliw;
- 13) w sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, podjąć natychmiastowe działania w celu usunięcia awarii oraz usunięcia zanieczyszczonego gruntu; zanieczyszczony grunt należy przekazać podmiotom uprawnionym do jego rekultywacji;
- 14) w przypadku kolizji z urządzeniami melioracyjnymi występującymi poza ewidencją PGW Wody Polskie, należy uzgodnić warunki przebudowy z właścicielem gruntu lub sąsiadującym użytkownikiem terenu;
- 15) prace ziemne związane z montażem paneli fotowoltaicznych (posadowienie konstrukcji) oraz układaniem okablowania prowadzić bez konieczności prowadzenia prac odwodnieniowych;
- 16) na etapie realizacji ścieki socjalno-bytowe na etapie budowy odprowadzać do sanitariatu typu toy-toy i przekazywać uprawnionym podmiotom do oczyszczalni ścieków;
- 17) czyszczenie paneli fotowoltaicznych wykonywać przy użyciu zdemineralizowanej wody bez dodatku substancji chemicznych/detergentów lub za pomocą bezwodnej technologii;
- 18) w przypadku zastosowania transformatorów olejowych należy zastosować szczelne misy olejowe będące w stanie zmagazynować 100% oleju oraz wody z akcji gaśniczej, wykonane z takich materiałów aby ciecz izolacyjna lub olej nie przedostały się do środowiska gruntowo-wodnego;
- 19) odpady magazynować w sposób selektywny, a następnie sukcesywnie przekazywać do odbioru podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami.

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 01 stycznia 2021 r. (data wpływu: 07.01.2021 r.) Zakład Inżynierii Środowiska AGREN Leszek Długokęcki, Komorowo 19A, 62-530 Kazimierz Biskupi wystąpił do Wójta Gminy Wieczfnia Kościelna o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla

przedsięwzięcia polegającego na: **budowie elektrowni fotowoltaicznej Bąki o maksymalnej mocy przyłączeniowej 7 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz urządzeniami do wytwarzania energii elektrycznej na działkach nr 57, położonych w obrębie Bąki gm. Wieczfnia Kościelna.** Inwestor do wniosku dołączył wymagane załączniki zgodnie z art. 74 ust. 1 *ustawy ooś*.

Obwieszczeniem z dnia 14 stycznia 2021 r., znak: GKiI.6220.1.2021.SP(2) Wójt Gminy Wieczfnia Kościelna wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Stosownie do art. 64 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 *ustawy ooś* Wójt Gminy Wieczfnia Kościelna pismem GKiI.6220.1.2021.SP(3) z dnia 14 stycznia 2021 r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mławie oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie o wydanie opinii, co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia i sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz jego ewentualnego zakresu.

Postanowieniem WOOŚ-I.4220.64.2021.IP z dnia 27 stycznia 2021 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia polegającego na: *budowie elektrowni fotowoltaicznej Bąki o maksymalnej mocy przyłączeniowej 7 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz urządzeniami do wytwarzania energii elektrycznej na działkach nr 57, położonych w obrębie Bąki gm. Wieczfnia Kościelna*, nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Mazowiecki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie pismem z dnia 08 lutego 2021 r. (data wpływu: 15.02.2021 r.), znak: ZS.7040.39.2021 poinformował Wójta Gminy Wieczfnia Kościelna, że na podstawie przedłożonych dokumentów nie może wydać stanowiska w przedmiotowej sprawie.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Dębem pismem z dnia 15 lutego 2021 r. (data wpływu: 22.02.2021 r.), znak: WA.ZZŚ.2.435.1.17.2021.MK wyraził opinię, że dla ww. przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

W związku z powyższym Wójt Gminy Wieczfnia Kościelna po dokonaniu analizy planowanego przedsięwzięcia oraz biorąc pod uwagę powyższe opinie, uwzględniając łączne uwarunkowania zawarte w art. 63 ust. 1 *ustawy ooś* stwierdził odstąpić od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla ww. przedsięwzięcia, argumentując to w odniesieniu do poszczególnych uwarunkowań w przedstawiony niżej sposób.

Rodzaj, parametry techniczne oraz zasięg potencjalnego oddziaływania na środowisko przedmiotowej inwestycji zaliczają ją do grupy przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 54 lit, b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839).

Planowane przedsięwzięcie polega na budowie elektrowni fotowoltaicznej Bąki 57 o maksymalnej mocy przyłączeniowej 7 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz urządzeniami do wytwarzania energii elektrycznej na działce o nr. ew. 57, położonej w obrębie Bąki, gmina Wieczfnia Kościelna. Powierzchnia ww. działki wynosi 13,71 ha i stanowią ją zgodnie z wypisem z rejestru gruntów: grunty rolne zabudowane (Br-PsV – 0,34 ha i Br-RV – 0,03 ha), lasy (LsV – 1,42 ha i LsVI – 1,28 ha), grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych (Lzr-PsV – 0,06 ha, Lzr-RV – 0,01 ha i Lzr-RVI – 0,04 ha), łąki trwałe (ŁIV – 0,24 ha i ŁV – 0,97 ha), pastwiska

trwałe (PsIV – 2,27 ha, PsV – 1,0 ha i PsVI – 0,21 ha) i grunty orne (RIVb – 2,24 ha, RV – 2,16 ha i RVI – 1,44 ha). Z Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia (dalej „KIP”) wynika, że powierzchnia zabudowy pod planowaną instalację paneli fotowoltaicznych wynosić będzie około 7,02 ha.

Przedmiotowa instalacja składała się będzie z paneli fotowoltaicznych, konstrukcji i elementów montażowych, inwerterów DC/AC, okablowania solarnego, kontenerowych rozdzielnic nn/SNz magazynami energii, układów pomiarowo – zabezpieczających, linii kablowych, ogrodzenia oraz pozostałego oprzyrządzenia. Panele fotowoltaiczne układane będą na stołach montażowych mieszczących od 2 do 20 paneli każdy. Poszczególne panele połączone będą ze sobą kablami solarnymi tworzącymi sekcje. Każda z sekcji połączona zostanie z falownikami napięcia (inwerterów DC/AC) za pomocą kabli solarnych biegnących w korytarzach połączonych z metalową konstrukcją nośną. Na całym obszarze inwestycji planowane jest usytuowanie falowników napięcia, które połączone będą z kontenerowymi stacjami transformatorowymi/rozdzielnicami nn/SN wyposażonymi w niezbędne układy pomiarowo – zabezpieczające oraz z magazynami energii. Z KIP wynika, że Inwestor przewiduje zastosowanie transformatorów suchych, bez olejów transformatorowych (w przypadku zastosowania transformatorów olejowych, zastosowane będą szczelne misy olejowe, będące w stanie zamagazynować 100 % oleju).

Inwestycja nie wymaga wykonywania głębokich wykopów, przez co nie nastąpi obniżenie zwierciadła wód gruntowych zarówno na terenie inwestycji jak i w jej okolicach konstrukcja wsporcza ze względu zajmowaną przez nią małą powierzchnię, nie spowoduje obniżenia zwierciadła wód gruntowych. Pod względem technologicznym montaż odbędzie się przy użyciu gotowych elementów. Planowana instalacja będzie pracować w sposób bezobsługowy, bez wymagania zasilania w wodę, dzięki czemu nie jest wymagana budowa zaplecza socjalnego i związanej z tym infrastruktury wodno-kanalizacyjnej.

Wjazd/wyjazd odbywał się będzie z istniejącej drogi gminnej (działka o nr ew. 127, obręb Bąki). Cały obszar inwestycji ogrodzony zostanie siatką o wysokości około 2 m i będzie oświetlony lampami z czujnikiem ruchu.

Z KIP wynika, że najbliższa zabudowa mieszkaniowa występuje w odległości 40 m w kierunku południowym i północnym od terenu inwestycji. Transport wszelkiego rodzaju materiałów na etapie realizacji inwestycji (m. in.: elementów prefabrykowanych, paneli fotowoltaicznych) odbywał się będzie w porze dziennej.

Obszar przewidziany pod inwestycję, znajduje się poza granicami korytarzy ekologicznych oraz lasów łęgowych. Z uwagi na fakt, iż farma fotowoltaiczna realizowana będzie na gruntach użytkowanych rolniczo, nie nastąpi ograniczenie rozprzestrzeniania się i migracji zwierząt oraz nie dojdzie do zachwiania różnorodności biologicznej terenu. W ramach inwestycji nie przewiduje się wycinania drzew i krzewów.

Teren pod ww. inwestycję, położony jest poza obszarami objętymi ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r., poz. 55 ze zm.). Najbliżej położony obszar Natura 2000, obszar specjalnej ochrony ptaków Doliny Wkry i Mławki PLH140008 zlokalizowany jest około 12,7 km w kierunku południowo-zachodnim od działki przewidzianych pod inwestycję, natomiast najbliższe położone obszary Natura 2000, obszar specjalnej ochrony siedlisk Góra Dębowa koło Mławy PLH280057, znajduje się w odległości około 13,6 km w kierunku zachodnim od planowanej inwestycji.

Obszar, na którym powstanie elektrownia fotowoltaiczna oraz jego najbliższe otoczenie jest obecnie użytkowany rolniczo. Uwzględniając obecną bardzo niską jakość siedlisk związaną z długotrwałym

i intensywnym rolniczym wykorzystaniem terenu można stwierdzić, że na powierzchni nie może gniazdować duża liczba gatunków ptaków. Obecne pola mogą być jednak wykorzystywane do gniazdowania przez gatunki ptaków związane z krajobrazem rolniczym np. skowronka polnego (*Alauda arvensis*), przepiórkę (*Coturnix coturnix*) oraz trznadla (*Emberiza citrinella*).

Przedmiotowa inwestycja będzie usytuowana poza obszarami wodno-błotnymi oraz innymi obszarami o płytkim zaleganiu wód podziemnych, a także poza obszarami objętymi ochroną, w tym strefami ochronnymi ujęć wód i obszarami ochronnymi zbiorników wód śródlądowych.

Niewielka produkcja ścieków socjalno-bytowych wystąpi w fazie budowy/likwidacji instalacji fotowoltaicznej. Na etapie realizacji przedsięwzięcia, zaplecze budowy należy wyposażyć w system odbioru i odprowadzania ścieków bytowych w postaci przenośnych toalet. Ścieki bytowe z terenu bazy ekipy budującej instalację będą odbierane przez firmę zajmującą się wywozem nieczystości płynnych, posiadających stosowne zezwolenia. Na etapie eksploatacji nie będą powstawać ścieki bytowe.

W wyniku funkcjonowania podmiotowej inwestycji, na żadnym z etapów jej funkcjonowania nie będą powstawały ścieki technologiczne. Panele fotowoltaiczne, które zostaną wykorzystane do budowy instalacji fotowoltaicznej, będą pokryte warstwą samoczyszczącą, z której zanieczyszczenia będą usuwane przez opady atmosferyczne i wiatr. W związku z powstawaniem na powierzchni paneli zanieczyszczeń, których opady atmosferyczne całkowicie nie usuną, planuje się mycie paneli (w sposób ekologiczny). Mycie paneli odbywać się będzie wyłącznie przy użyciu czystej wody pod ciśnieniem bez zastosowania jakichkolwiek substancji czyszczących, w tym detergentów.

Wszystkie wody opadowe i roztopowe, będą spływać po powierzchni stacji kontenerowej oraz paneli fotowoltaicznych. Wody będą wsiąkać do gruntu w ich bezpośrednim sąsiedztwie. Wody opadowe nie będą miały kontaktu z substancjami niebezpiecznymi, ponieważ do budowy instalacji zostaną użyte materiały niewchodzące z nią w reakcję.

Zgodnie z Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, planowane przedsięwzięcie znajduje się na terenie JCWP o nazwie „Orzyc od źródeł do Tamki z Tamką” o kodzie RW2000172658149. Rozpatrywana jednolita część wód powierzchniowych posiada status naturalnej części wód. Za jej cel środowiskowy uznano osiągnięcie dobrego stanu ekologicznego oraz dobrego stanu chemicznego. Aktualnie posiada ona zły stan ogólny, a nieosiągnięcie celów środowiskowych uznano za zagrożony. Derogację osiągnięcia celów środowiskowych wyznaczono na rok 2027. Uzasadnienie derogacji wiąże się z brakiem możliwości technicznych oraz dysproporcjonalne koszty. Z uwagi na niską wiarygodność oceny i związany z tym brak możliwości wskazania przyczyn nieosiągnięcia dobrego stanu brak jest możliwości zaplanowania racjonalnych działań naprawczych.

Zaplanowanie i wdrożenie jakichkolwiek działań będzie generowało nieuzasadnione koszty. W związku z tym w JCWP zaplanowano działanie mające na celu rozpoznanie rzeczywistego stanu ekologicznego – przeprowadzenie monitoringu badawczego. W przypadku potwierdzenia złego stanu po 2 latach wprowadzone zostanie działanie mające na celu rozpoznanie jego przyczyn. Takie etapowe postępowanie pozwoli na racjonalne zaplanowanie niezbędnych działań i zapewnienie ich wymaganej skuteczności.

Zgodnie z Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, planowane przedsięwzięcie znajduje się na terenie JCWPd o kodzie PLGW200050. Aktualnie rozpatrywana jednolita część wód podziemnych posiada dobry stan chemiczny i ilościowy, a osiągnięcie celów środowiskowych nie jest zagrożony.

Z uwagi na rodzaj, skalę i lokalizację przedsięwzięcia oraz planowane do zastosowania rozwiązania chroniące środowisko przewiduje się, iż realizacja i eksploatacja oraz likwidacja

przedsięwzięcia nie spowoduje ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych, oraz będzie odbywała się w sposób zapewniający nienaruszalność przepisów prawnych, dotyczących ochrony wód, określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z dnia 28 listopada 2016 r. poz. 1911).

Aby całkowicie wyeliminować możliwość negatywnego oddziaływania na środowisko przyrodnicze określono warunki realizacji przedsięwzięcia. Wykonanie prac poza sezonem lęgowym ptaków zminimalizuje straty wśród ptaków lęgowych, do jakich mogłoby dojść na skutek płoszenia lub bezpośredniego zniszczenia legowisk lub żerowisk. Zapewnienie nadzoru podczas wykonywania prac budowlanych zagwarantuje prawidłowy przebieg działań ochronnych w stosunku do fauny, jak również pozwoli reagować „na miejscu” na sytuacje nieprzewidziane. W przypadku, gdy zastosowanie będą miały przepisy derogacyjne, należy wystąpić do właściwego organu (Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie lub Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska) z wnioskiem o wydanie decyzji zezwalającej na czynności podlegające zakazom. Wyposażenie paneli fotowoltaicznych w powłokę antyrefleksyjną zapobiegnie efektowi odbłasku i olśnienia, a w tym wyeliminuje ryzyko pomylenia przez ptaki obszaru instalacji fotowoltaicznej z taflą wody. W związku z powyższym panele nie będą oślepiać ptaków, mogących przelatywać nad instalacją. Zastosowanie wskazanych warunków wpłynie pozytywnie na zwiększenie bogactwa flory i fauny obszaru przedsięwzięcia, a także ograniczy śmiertelność zwierząt podczas budowy i wykorzystywania inwestycji. Ponadto zastosowanie odpowiednich rozwiązań w ogrodzeniu umożliwi migrację drobnych zwierząt przez teren inwestycji.

W zasięgu oddziaływania inwestycji i w jej najbliższych okolicach nie występują jeziora.

Inwestycja nie będzie realizowana w miejscu występowania uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej.

Zasięg przestrzenny oddziaływania przedsięwzięcia ogranicza się do najbliższego otoczenia miejsca jego realizacji.

Ze względu na rodzaj planowanej inwestycji oraz jej lokalizację nie wystąpi transgraniczne oddziaływanie na środowisko.

Planowane przedsięwzięcie nie jest położone na obszarach wodno-błotnych wyznaczonych na podstawie Konwencji Ramsarskiej.

Planowana inwestycja nie znajduje się w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią wynikającym ze studiów ochrony przeciwpowodziowej określonych w art. 549 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 310, ze zm.), zwanej dalej Prawem wodnym. Zgodnie z art. 549 Prawa wodnego studia ochrony przeciwpowodziowej dla poszczególnych rzek zachowują ważność do czasu przekazania organom określonym w art. 171 ust. 4 pkt 7-9 *Prawa wodnego* map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego dla tych rzek.

Na podstawie zawartych w Kip można stwierdzić brak możliwości wystąpienia oddziaływania o znaczącej wielkości lub złożoności. Przedmiotowe przedsięwzięcie zarówno w fazie eksploatacji jak i w fazie realizacji, przy zachowaniu odpowiednich środków i technik, nie powinno znacząco oddziaływać na środowisko.

Wójt Gminy Wieczfnia Kościelna zawiadomił obwieszczeniem strony postępowania o zakończeniu postępowania dowodowego oraz o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszenia żądań w terminie 7 dni od dnia otrzymania (zawiadomienie GKiI.6220.1.2021.SP(8) z dnia 01 marca 2021 r.).

Tym samym kierując się skalą, usytuowaniem i wpływem na poszczególne elementy środowiska ww. przedsięwzięcia, należy stwierdzić, że odstąpienie od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko jest uzasadnione.

Biorąc powyższe pod uwagę orzekam jak w sentencji decyzji.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie, za pośrednictwem Wójta Gminy Wieczfnia Kościelna, w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu, a wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje jej wykonanie.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracyjnego wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna.

2. Prawomocność decyzji musi zostać potwierdzona przez organ wydający decyzję, poprzez zamieszczenie w niej klauzuli stwierdzającej ostateczność.
3. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 72 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.)

Otrzymują:

1. Zakład Inżynierii Środowiska AGREN
Leszek Długokęcki
Komorowo 19A, 62-530 Kazimierz Biskupi
10-0740 Olsztyn

2. Strony postępowania poprzez publiczne obwieszczenie

Do wiadomości:

1 Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Wydział Spraw Terenowych w Ciechanowie
ul. 17 Stycznia 7, 06-400 Ciechanów

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mławie
ul. Pl. 1 Maja 6, 06-500 Mława

3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Dębem, 05-140 Sierock

4. Pani Ewa Kawecka
Soltys wsi Bąki
zam. Bąki 2, 06-513 Wieczfnia Kościelna

WÓJT

mgr inż. Mariusz Gębala

5. *Pan Zbigniew Zembrzuski*
Soltyś wsi Pogorzel
zam. Pogorzel 40, 06-513 Wieczfnia Kościelna
6. *Pan Mirosław Bonisławski*
Soltyś wsi Wieczfnia Kościelna
zam. Wieczfnia Kościelna 35, 06-513 Wieczfnia Kościelna
7. *Pan Dariusz Pólkoszek*
Soltyś wsi Wieczfnia-Kolonia
zam. Wieczfnia-Kolonia 22, 06-513 Wieczfnia Kościelna
8. *Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wieczfnia Kościelna*
9. *Strona internetowa gminy Wieczfnia Kościelna*
www.ugwieczfnia.bipgmina.pl
10. *A/a*

*Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej
(Dz. U. z 2020 roku, poz. 1546 ze zm.) pobrano opłatę skarbową
w kwocie 205,00 zł za wydaną decyzję, Internetowy przelew bankowy z dnia 04.01.2021 r.*

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia

Planowane przedsięwzięcie polega na budowie elektrowni fotowoltaicznej Bąki 57 o maksymalnej mocy przyłączeniowej 7 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz urządzeniami do wytwarzania energii elektrycznej na działce o nr. ew. 57, położonej w obrębie Bąki, gmina Wieczfnia Kościelna. Powierzchnia ww. działki wynosi 13,71 ha i stanowią ją zgodnie z wypisem z rejestru gruntów: grunty rolne zabudowane (Br-PsV – 0,34 ha i Br-RV – 0,03 ha), lasy (LsV – 1,42 ha i LsVI – 1,28 ha), grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych (Lzr-PsV – 0,06 ha, Lzr-RV – 0,01 ha i Lzr-RVI – 0,04 ha), łąki trwałe (ŁIV – 0,24 ha i ŁV – 0,97 ha), pastwiska trwałe (PsIV – 2,27 ha, PsV – 1,0 ha i PsVI – 0,21 ha) i grunty orne (RIVb – 2,24 ha, RV – 2,16 ha i RVI – 1,44 ha). Z Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia (dalej „KIP”) wynika, że powierzchnia zabudowy pod planowaną instalację paneli fotowoltaicznych wynosić będzie około 7,02 ha.

Przedmiotowa instalacja składała się będzie z paneli fotowoltaicznych, konstrukcji i elementów montażowych, inwerterów DC/AC, okablowania solarnego, kontenerowych rozdzielnic nn/SNz magazynami energii, układów pomiarowo – zabezpieczających, linii kablowych, ogrodzenia oraz pozostałego oprzyrządzenia. Panele fotowoltaiczne układane będą na stołach montażowych mieszczących od 2 do 20 paneli każdy. Poszczególne panele połączone będą ze sobą kablami solarnymi tworzącymi sekcje. Każda z sekcji połączona zostanie z falownikami napięcia (inwerterów DC/AC) za pomocą kabli solarnych biegnących w korytarzach połączonych z metalową konstrukcją nośną. Na całym obszarze inwestycji planowane jest usytuowanie falowników napięcia, które połączone będą z kontenerowymi stacjami transformatorowymi/rozdzielnicami nn/SN wyposażonymi w niezbędne układy pomiarowo – zabezpieczające oraz z magazynami energii. Z KIP wynika, że inwestor przewiduje zastosowanie transformatorów suchych, bez olejów transformatorowych (w przypadku zastosowania transformatorów olejowych, zastosowane będą szczelne misy olejowe, będące w stanie zamagazynować 100 % oleju).

Inwestycja nie wymaga wykonywania głębokich wykopów, przez co nie nastąpi obniżenie zwierciadła wód gruntowych zarówno na terenie inwestycji jak i w jej okolicach konstrukcja wsporcza ze względu zajmowaną przez nią małą powierzchnię, nie spowoduje obniżenia zwierciadła wód gruntowych. Pod względem technologicznym montaż odbędzie się przy użyciu gotowych elementów. Planowana instalacja będzie pracować w sposób bezobsługowy, bez wymagania zasilania w wodę, dzięki czemu nie jest wymagana budowa zaplecza socjalnego i związanej z tym infrastruktury wodno-kanalizacyjnej.

Wjazd/wyjazd odbywał się będzie z istniejącej drogi gminnej (działka o nr ew. 127, obręb Bąki). Cały obszar inwestycji ogrodzony zostanie siatką o wysokości około 2 m i będzie oświetlony lampami z czujnikiem ruchu.

Obszar przewidziany pod inwestycję, znajduje się poza granicami korytarzy ekologicznych oraz lasów łęgowych. Z uwagi na fakt, iż farma fotowoltaiczna realizowana będzie na gruntach użytkowanych rolniczo, nie nastąpi ograniczenie rozprzestrzeniania się i migracji zwierząt oraz nie dojdzie do zachwiania różnorodności biologicznej terenu. W ramach inwestycji nie przewiduje się wycinania drzew i krzewów.