

WÓJT GMINY
Wieczfnia Kościelna
woj. mazowieckie

"BIP" dnia 08.02.2021 r.
p.o. Kierownika Referatu
Gospodarki Komunalnej i Inwestycji
mgr inż. Joanna Mórawska

Wieczfnia Kościelna, dnia 08 lutego 2021 r.

GKiL.7013.6.1.2020.JP(8)



WSZYSCY WYKONAWCY

Zamawiający udziela wyjaśnień do treści postępowania o udzielenia zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego nr GKiL.7013.6.1.2020.JP(6) z dnia 29.01.2021 r., na realizację zadania pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej w Uniszkach Zawadzkich – Etap II”.

Do zamawiającego wpłynęło pytanie następującej treści:

Pytanie 1.

Czy dozwolone jest wykonanie ułożenia wodociągu metodą przewiertu sterowanego rurą PE 100 SDR 17 PN 10 RC w zamian za metodę wykopową szerokoprzestrzenną o ścianach ze skarpami oraz wąsko przestrzenną o ścianach pionowych umocnionych ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zastosowanie ułożenia wodociągu metodą przewiertu sterowanego, wykonaną z rury PE 100 SDR 17 PN 10 RC.

WÓJT
mgr inż. Mariusz Gębała

Handwritten signature