

Wieczfnia Kościelna, dnia 03 lutego 2022 r.

GKiI.7013.12.2.2021.JP(3)



Wszyscy wykonawcy

Wyjaśnienia treści zapytania ofertowego

Zamawiający informuje potencjalnych wykonawców, zainteresowanych zapytaniem ofertowym dotyczącym inwestycji pn. „**Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Grzebsk**”, ogłoszonym w dniu 01.02.2022 r, że:

- wyjaśnia oczywistą omyłkę piśmienniczą związana z rodzajem rury opisanej w treści zapytania ofertowego, rysunku nr 1 projektu zagospodarowania terenu oraz wzorze umowy w sposób następujący:

jest zapisane:

„rury PE DN Ø 90 mm” oraz „rury PE DN Ø 110 mm”

winno być:

„rury PVC PN10 Dz 90”

Jednocześnie zamawiający informuje potencjalnych wykonawców, że dopuszcza wykonanie projektowanego odcinka sieci wodociągowej **metodą bezwykopową** pod warunkiem dostosowania odpowiednich materiałów do zmiany technologii.