

GKiL.6220.13.2023.AN(11)

DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 oraz art. 85 ust. 1 i ust 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm., zwaną dalej „*ustawą oos*”) w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 dalej *Kpa*), a także w § 3 ust. 1 pkt 37 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839) po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Prezesa Zarządu Pana Piotra Arent reprezentującego firmę ARTIMEX S.A, ul. Grzebskiego 10, 06-500 Mława dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ***Budowie instalacji magazynowania gazu propan-butan przeznaczonej do zasilania suszarni zboża i kukurydzy w lokalizacji Uniszki Zawadzkie, gm. Wieczfnia Kościelna, działka 10/4, 10/5.***

orzekam

Stwierdzić brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie instalacji magazynowania gazu propan-butan przeznaczonej do zasilania suszarni zboża i kukurydzy w lokalizacji Uniszki Zawadzkie, gm. Wieczfnia Kościelna, działka 10/4, 10/5.

- I. Nałożyć konieczność określenia warunków lub wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit b, oraz art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b *ustawy oos* z uwzględnieniem następujących elementów:
 - 1) podczas prowadzenia prac ziemnych, teren budowy oraz wykopów kontrolować pod względem obecności zwierząt. W przypadku stwierdzenia zwierząt, umożliwić im ucieczkę z terenu budowy lub przenieść je poza obszar objęty inwestycją do odpowiednich siedlisk.
 - 2) podczas budowy stosować sprawny technicznie sprzęt i urządzenia;
 - 3) miejsca postoju pojazdów i maszyn, zlokalizować na utwardzonym terenie, zabezpieczającym przed przedostaniem się ewentualnych zanieczyszczeń do gruntu i wód;
 - 4) teren inwestycji wyposażać w materiały sorpcyjne umożliwiające szybkie usunięcie ewentualnych wycieków paliw;
 - 5) na terenie budowy inwestycji drobne naprawy wynikające z awarii sprzętu oraz ewentualne napełnianie paliwa do maszyn budowlanych wykonywać w miejscu specjalnie do tego wyznaczonym, które będzie zabezpieczone przed przedostaniem się substancji ropopochodnych do środowiska gruntowego (na utwardzonym, szczelnym podłożu);

- 6) w sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, podjąć natychmiastowe działania w celu usunięcia awarii oraz usunięcia zanieczyszczonego gruntu; zanieczyszczony grunt należy przekazać podmiotom uprawnionym do jego transportu i rekultywacji lub unieszkodliwienia;
- 7) materiały i surowce składować w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do gruntu i wód;
- 8) wodę na etapie realizacji inwestycji do potrzeb socjalno-bytowych pracowników dowozić na miejsce w pojemnikach lub pobierać z wodociągu gminnego za pomocą istniejącego i opomiarowanego przyłącza doprowadzonego do zakładu;
- 9) ścieki socjalno-bytowe podczas realizacji inwestycji odprowadzać do szczelnych zbiorników przenośnych kabin sanitarnych typu TOI-TOI, a następnie usuwać przez wyspecjalizowaną firmę bądź korzystać z zaplecza socjalnego istniejącego w zakładzie;
- 10) teren inwestycji na czas realizacji wyposażyć w niezbędną ilość szczelnych i nieprzepuszczalnych pojemników, koszy i kontenerów do gromadzenia odpadów;
- 11) odpady inne niż niebezpieczne magazynować w sposób selektywny w pojemnikach/kontenerach w wyznaczonym miejscu, a następnie sukcesywnie przekazywać do odbioru podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami; gospodarkę odpadami prowadzić zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa;
- 12) prace ziemne związane z wykopami pod fundamenty prowadzić bez konieczności prowadzenia odwodnienia wykopów;
- 13) planowaną instalacją zbiornikową na gaz płynny wyposażyć w szczelne zbiorniki dopuszczone do eksploatacji zgodnie z przepisami o dozorze technicznym;
- 14) zbiorniki posadowić na szczelnej płycie betonowej;
- 15) przed oddaniem do eksploatacji sprawdzić szczelność zbiorników przy pomocy gazów obojętnych i markerów;
- 16) napełnianie zbiorników prowadzić z zachowaniem pełnej hermetyzacji przy pomocy specjalistycznych pojazdów cystern;
- 17) w trakcie eksploatacji inwestycji okresowo sprawdzać zbiorniki pod względem poziomu napełniania i szczelności oraz kontrolować stan ogólny i hermetyczność instalacji;
- 18) wody opadowe i roztopowe w fazie realizacji odprowadzać bezpośrednio do gruntu w granicach działki inwestycyjnej lub na powierzchnie utwardzone zakładu i dalej do zakładowego systemu odbioru ścieków deszczowych. W fazie eksploatacji wody opadowe i roztopowe odprowadzać w istniejący system kanalizacji deszczowej użytkowany na terenie zakładu.

II. Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 17 maja 2023 r. (data wpływu: 19.05.2023 r.), uzupełniony 13.06.2023 r. Prezes Zarządu Pan Piotr Arent reprezentujący firmę ARTIMEX S.A, ul. Grzebskiego 10, 06-500 Mława wystąpił do Wójta Gminy Wieczfnia Kościelna o wydanie decyzji o środowiskowych

uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ***Budowie instalacji magazynowania gazu propan-butan przeznaczonej do zasilania suszarni zboża i kukurydzy w lokalizacji Uniszki Zawadzkie, gm. Wieczfnia Kościelna, działka 10/4, 10/5.***

Wójt Gminy Wieczfnia Kościelna pismem z dnia 15 czerwca 2023 r., znak: GKil.6220.13.2023.AN(4) wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia

Stosownie do art. 64 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 *ustawy o* Wójt Gminy Wieczfnia Kościelna pismem GKil.6220.13.2023.AN(5) z dnia 15 czerwca 2023 r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mławie oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Ciechanowie o wydanie opinii, co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia i sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz jego ewentualnego zakresu.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mławie pismem z dnia 20 czerwca 2023 r. (data wpływu: 22.06.2023 r.), znak: PSSE.ZNS.9022.02.01.34.2023 poinformował Wójta Gminy Wieczfnia Kościelna o odstąpieniu od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji magazynowania gazu propan-butan przeznaczonej do zasilania suszarni zboża i kukurydzy w lokalizacji Uniszki Zawadzkie, gm. Wieczfnia Kościelna, działka 10/4, 10/5. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mławie swoją opinię argumentował tym, iż uciążliwości powstałe w trakcie budowy będą miały charakter krótkookresowy i ustąpią z chwilą zakończenia robót. Zebrane odpady będą selektywnie składowane i zagospodarowane zgodnie z przepisami o odpadach. Zakres planowanych prac, przy zachowaniu wszelkich dostępnych obecnie środków minimalizujących negatywny wpływ inwestycji na środowisko nie będzie w sposób znaczący wpływać na otaczający teren zarówno na etapie eksploatacji, jak i budowy.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie Postanowieniem nr WOŚ-I-4220.872.2023.IP z dnia 26 czerwca 2023 r. wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Ciechanowie pismem z dnia 28 czerwca 2023 r. (data wpływu: 30.06.2023 r.), znak: WA.ZZŚ.1.4901.1.141.2023.MZ wyraził opinię, że dla ww. przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

W związku z powyższym Wójt Gminy Wieczfnia Kościelna po dokonaniu analizy planowanego przedsięwzięcia oraz biorąc pod uwagę powyższe opinie, uwzględniając łączne uwarunkowania zawarte w art. 63 ust. 1 *ustawy o* **stwierdził odstąpić od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla ww. przedsięwzięcia**, argumentując to w odniesieniu do poszczególnych uwarunkowań w przedstawiony niżej sposób.

Rodzaj, parametry techniczne oraz zasięg potencjalnego oddziaływania na środowisko przedmiotowej inwestycji zaliczają ją do grupy przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 37 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839, ze zm.).

Inwestycja położona jest w granicach Zieluńsko -Rzęnowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, dla którego aktualnym aktem prawnym jest Uchwała Nr 63/20 Sejmiku Województwa

Mazowieckiego z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie Zieluńsko- Rzęgnowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2020 r., poz. 5953). Ww. uchwała określa szereg zakazów, w tym zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. W myśl art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U z 2022 r., poz. 916, ze zm.), zakazy obowiązujące w obszarach chronionego krajobrazu nie dotyczą realizacji przedsięwzięć służących obsłudze ruchu komunikacyjnego, turystyce oraz przedsięwzięć bezpośrednio związanych z rolnictwem i przemysłem. Planowane przedsięwzięcie jest związane bezpośrednio z rolnictwem. Inwestycja jest skorelowana z budową zakładu suszenia i magazynowania zbóż wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Zakład suszenia i magazynowania zbóż wraz z infrastrukturą towarzyszącą będzie wprowadzać do obrotu jedynie produkty rolne.

Planowany zbiornik gazu zasilać będzie istniejącą suszarnią zboża i kukurydzy. Całkowita powierzchnia, na której planuje się przedsięwzięcie wynosi $9,8 \text{ m}^2$, natomiast powierzchnia projektowana do przekształcenia wynosi $4\,997,11 \text{ m}^2$. Pojemność całkowita planowanej instalacji zbiornikowej wyniesie $6 \times 6400 = 38\,400$ litrów- $38,4 \text{ m}^3$. Pojemność użytkowna instalacji zbiornikowej gazu płynnego wynosi 85% pojemności całkowitej i osiągnie wielkość 32 640 litrów gazu skroplonego propan-butan. Planowana inwestycja zlokalizowana będzie na gruntach stanowiących obecnie nieużytki.

Podstawowe parametry instalacji: 6x 6400l:

- zdolność magazynowania: 32 640l;
- wymiary pojedynczego zbiornika: długość do 6,0 m, średnica 1,25 m;
- wydajność punktu odparowania i redukcji: do 500 kg/h gazu płynnego;
- wymiary kontenerowego punktu odparowania i redukcji: długość 4,5 m, szerokość 2,0 m, wysokość 2,0 m, konstrukcja lekka, blaszana , na ramie stalowej.

Najbliższe tereny chronione akustycznie- tereny zabudowy zagrodowej z dopuszczeniem mieszkaniowej i usług nieuciążliwych, usytuowane są na północ w odległości ok. 320 [m] od planowanego przedsięwzięcia, kompleks leśny znajduje się w odległości ok. 50 m na zachód od inwestycji, droga krajowa S7 (stara siódemka) od strony wschodniej znajduje się w odległości ok. 85 m od inwestycji.

Wykonanie instalacji będzie polegało na posadowieniu gotowych zbiorników na prefabrykowanej bądź wylewanej płycie fundamentowej, wykonanie przyłącza gazowego podziemnego poprowadzonego na głębokości ok. 0,8 m, posadowieniu prefabrykowanego punktu odparowania i redukcji gazu na prefabrykowanych podstawach betonowych i podłączeniu urządzeń do planowanej ścieżki palnikowej suszarni zboża. Projektowana instalacja jest instalacją stacjonarną, wymagającą uzyskania pozwolenia na budowę. Posadowione urządzenia (zbiorniki LPG) są urządzeniami ciśnieniowymi podlegającymi pod stały dozór Urzędu Dozoru Technicznego. Instalacja jest w pełni hermetyczna, nie ma kontaktu użytkowanego medium z otoczenia- powietrzem, glebą, wodami powierzchniowymi i podziemnymi. Obszar oddziaływania obiektu, określony jest jako teren w odległości 7,5 m od płaszcza każdego zbiornika (w tym strefa zagrożenia 2), zawiera się na terenie działki inwestora.

Realizacja przedsięwzięcia nie wymaga likwidacji (rozbiórek) obiektów oraz usuwania zieleni. Planowana inwestycja zlokalizowana będzie na gruntach stanowiących obecnie nieużytki.

Pod względem przyrodniczym badany obszar, charakteryzuje się słabym stopniem naturalności i można go ocenić, jako obszar o niskich walorach przyrodniczych.

W otoczeniu planowanej inwestycji oraz w jej bezpośrednim sąsiedztwie brak jest cennych siedlisk przyrodniczych. Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie w obrębie wygradzonego terenu zabudowy usługowej, co wyklucza zagrożenie pogorszenia warunków migracji zwierząt, odbywających lokalne wędrówki pomiędzy siedliskami rozrodu, żerowania lub ich schronienia.

Przedmiotowy teren nie wykazuje cech siedlisk naturalnych i półnaturalnych mogących stanowić chronione siedliska przyrodnicze i siedliska gatunków objętych dyrektywami- ptasią i siedliskową. Inwestycja nie jest związana z wycinką drzew i krzewów. Biorąc pod uwagę zakres i lokalizację przedsięwzięcia, a także założenia przedstawione w KIP, realizacja i funkcjonowanie planowanej inwestycji nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na przedmioty ochrony i integralność ww. obszaru Natura 2000, a tym samym na spójność Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Realizacja inwestycji nie przyczyni się w sposób istotny do zmniejszenia różnorodności biologicznej terenu oraz zwiększenia wrażliwości elementów środowiska przyrodniczego na ewentualne zmiany klimatyczne obszaru. Obszar przeznaczony pod inwestycję, znajduje się poza granicami korytarzy ekologicznych.

Wykopy mogą stanowić pułapki dla gryzoni, gadów, płazów, występujących na terenie objętym inwestycją oraz w jej okolicy. W przypadku przedostania się do nich zwierząt należy systematycznie wybierać i wypuszczać uwiecznione zwierzęta „na wolność”. Wykopy należy kontrolować codziennie do czasu wykonania nowej nawierzchni.

Pojazdy i sprzęt budowlany wykorzystany podczas realizacji inwestycji będą posiadały dokumenty potwierdzające ważne badania techniczne i będą dopuszczone do pracy na budowie inwestycji drobne naprawy wynikające z awarii sprzętu oraz ewentualne napełnianie paliwa do maszyn budowlanych będzie wykonywane w miejscu specjalnie do tego wyznaczonym, które będzie zabezpieczone przed przedostaniem się substancji ropopochodnych do środowiska gruntowego (na utwardzonym, szczelnym podłożu). W ramach zagospodarowania placu budowy, kierownik budowy wyznaczy teren do wykonania ww. czynności. W przypadku wystąpienia ewentualnych awaryjnych wycieków na terenie inwestycji bezzwłocznie przystąpi się do usuwania skutków i przyczyn awarii zgodnie z opracowaną instrukcją postępowania zawartą w dokumentacji budowy. Miejsce wycieku zostanie niezwłocznie zabezpieczone np. poprzez zastosowanie sorbentów, a następnie wezwane zostaną odpowiednie służby do usunięcia skutków awarii. W przypadku wystąpienia ewentualnej awarii, której skutkiem byłoby zanieczyszczenie gleby lub gruntu, zgodnie z ustawą o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie, wezwane zostaną odpowiednie służby do usunięcia skutków awarii.

W trakcie realizacji inwestycji powstaną wykopy służące do poprowadzenia jedynie przyłącza gazowego (rura kompozytowa DN 20). Głębokość planowanych wykopów max. do 1,0 m, wykopy nie będą odwadniane, nie istnieje możliwość bezpośredniego zanieczyszczenia wód gruntowych.

Na etapie budowy powstawać będą wyłącznie ścieki socjalne, związane z bytnością na terenie budowy pracowników. Ścieki te będą zbierane w szczelnych zbiornikach (najczęściej stanowiących) wyposażenie przenośnych kabin sanitarnych typu TOI-TOI), a następnie usuwane przez wyspecjalizowaną firmę bądź pracownicy korzystać będą z istniejącego zaplecza socjalnego w zakładzie.

Na etapie realizacji inwestycji nie przewiduje się powstawania ścieków przemysłowych. Nie planuje się na budowie użytkowania węzła do produkcji betonu zużywającego wodę do wykonywania mieszanek betonowych i generującego ścieki przy płukaniu betoniarki.

Wszystkie roboty wymagające użycia mieszanek betonowych (wykonanie płyt fundamentowych) będą prowadzone w oparciu o gotowe mieszanki betonowe sprowadzone na budowę specjalistycznymi pojazdami.

W fazie realizacji wody opadowe wsiąkały będą w grunt (tereny biologicznie czynne) lub będą odprowadzane na powierzchnie utwardzone zakładu i dalej do zakładowego systemu odbioru ścieków deszczowych. Eksploatacja instalacji, poza sytuacjami awaryjnymi w przypadku zewnętrznego gaszenia ewentualnego pożaru, nie będzie wymagała wykorzystania wody. Ewentualny pobór wody odbywał się będzie z sieci wodociągowej- wewnętrznej instalacji hydrantowej. Instalacja magazynowa gazu płynnego, oprócz okresu napełniania zbiorników, nie wymaga obsługi człowieka, w związku z czym, w wyniku jej eksploatacji nie przewiduje się powstawania ścieków socjalnych. Eksploatacja instalacji nie będzie generować ścieków przemysłowych. Wody opadowe i roztopowe z terenu instalacji na etapie eksploatacji odprowadzane będą w istniejący system kanalizacji deszczowej użytkowany na terenie zakładu.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest w dorzeczu Wisły w obszarze jednolitej części wód powierzchniowych o kodzie RW200010268431 (Mławka do Krupionki). Dla ww. JCWP stan określono jako zły a osiągnięcie celów środowiskowych uznano za zagrożone. Dla przedmiotowej JCWP zostało ustanowiono odstępstwo z art. 4 ust. 4 Ramowej Dyrektywy Wodnej polegające na odroczeniu terminu osiągnięcia celów środowiskowych jest związane z tym, że nie są osiągnięte (lub są zagrożone) cele środowiskowe JCWP w zakresie wskaźników: fosfor ogólny; bromowane difenyletery(b). Jest to spowodowane warunkami naturalnymi uniemożliwiającymi osiągnięcie celów środowiskowych w perspektywie do końca 2027 r. Dla danej JCWP zostało również ustanowione odstępstwo z art. 4 ust. 5 Ramowej Dyrektywy Wodnej polegające na złagodzeniu celów środowiskowych JCWP w zakresie wskaźników: azot amonowy, fosforany, MIR.

Nie przewiduje się bezpośredniego wpływu przedsięwzięcia na stan jakościowy i ilościowy wód powierzchniowych. Uznać należy, iż powyższe rozwiązania techniczne pozwolą zabezpieczyć środowisko wodne przed emisją substancji ropopochodnych do wód podziemnych. Teren realizacji przedsięwzięcia zlokalizowany jest w granicy jednolitej części wód podziemnych o europejskim kodzie PLGW200049, której stan chemiczny określono jako dobry, ilościowy określono jako dobry, a osiągnięcie celów środowiskowych uznano za niezagrożone.

Ze względu na skalę, charakter i zakres przedmiotowego przedsięwzięcia, planowana inwestycja nie będzie stwarzać zagrożeń dla osiągnięcia celów środowiskowych jednolitych części wód, w tym będzie odbywało się w sposób zapewniający nienaruszalność przepisów prawnych dotyczących ochrony wód, określonych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły.

Planowana inwestycja leży poza obszarami wybrzeży, obszarami morskimi oraz poza obszarami górkimi. Inwestycja znajduje się w pobliżu terenów leśnych i leży na terenie Zieluńsko-Rzęnowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Na podstawie informacji zawartych w KIP można stwierdzić brak możliwości wystąpienia oddziaływania o znacznej wielkości lub złożoności. Przedmiotowe przedsięwzięcie zarówno w fazie realizacji jak i w fazie eksploatacji przy zachowaniu odpowiednich środków i technik, nie powinno znacząco oddziaływać na środowisko.

Wójt Gminy Wieczfnia Kościelna zawiadomił strony postępowania o zakończeniu postępowania dowodowego oraz o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszenia żądań w terminie 7 dni od dnia otrzymania (obwieszczenie o zakończeniu postępowania GKiI.6220.13.2023.AN(8) z dnia 17 lipca 2023 r.).

Tym samym kierując się skalą, usytuowaniem i wpływem na poszczególne elementy środowiska ww. przedsięwzięcia, należy stwierdzić, że odstąpienie od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko jest uzasadnione.

Biorąc powyższe pod uwagę orzekam jak w sentencji decyzji.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie, za pośrednictwem Wójta Gminy Wieczfnia Kościelna, w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu, a wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje jej wykonanie.
2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracyjnego wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna.
3. Prawomocność decyzji musi zostać potwierdzona przez organ wydający decyzję, poprzez zamieszczenie w niej klauzuli stwierdzającej ostateczność.
4. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 72 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.).

*Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej
(Dz. U. z 2022 roku, poz. 2142 ze zm.) pobrano opłatę skarbową
w kwocie 205,00 zł za wydaną decyzję- przelew internetowy z dnia 18.05.2023 r.*

Otrzymują:

1. ARTIMEX S.A
ul. Grzebskiego 10
06-500 Mława
Prezes Zarządu Piotr Arent

2. Mazowiecka Spółka Gazownictwa Sp. z o. o.
Oddział Gazownia Warszawska
ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa

3.Strony postępowania poprzez publiczne obwieszczenie

Do wiadomości:

1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Wydział Spraw Terenowych w Ciechanowie
Plac Tadeusza Kościuszki 5, 06-400 Ciechanów
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mławie
ul. Pl. 1 Maja 6, 06-500 Mława
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Ciechanowie
Powstańców Warszawskich 11, 06-400 Ciechanów
4. Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe
Nadleśnictwo Dwukoły
Dwukoły 2
13-240 Iłowo-Osada
5. Sołtys wsi Uniszki Zawadzkie
6. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wieczfnia Kościelna
7. Strona internetowa gminy Wieczfnia Kościelna
www.ugwieczfnia.bipgmina.pl
8. A/a

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie instalacji magazynowania gazu propan, propan-butan przeznaczonej do zasilania suszarni zboża i kukurydzy. Pojemność całkowita planowanej instalacji zbiornikowej wyniesie $6 \times 6400 = 38\,400$ litrów- $38,4 \text{ m}^3$. Pojemność użytkowna instalacji zbiornikowej gazu płynnego wynosi 85% pojemności całkowitej i osiągnie wielkość 32 640 litrów gazu skroplonego propan-butan. Planowany zbiornik gazu zasilać będzie istniejącą suszarnię zboża i kukurydzy. Całkowita powierzchnia, na której planuje się przedsięwzięcie wynosi $9,8 \text{ m}^2$, natomiast powierzchnia projektowana do przekształcenia wynosi $4\,997,11 \text{ m}^2$.

Wykonanie instalacji będzie polegało na posadowieniu gotowych zbiorników na prefabrykowanej bądź wylewanej płycie fundamentowej, wykonanie przyłącza gazowego podziemnego poprowadzonego na głębokości ok. 0,8 m, posadowieniu prefabrykowanego punktu odparowania i redukcji gazu na prefabrykowanych podstawach betonowych i podłączeniu urządzeń do planowanej ścieżki palnikowej suszarni zboża. Projektowana instalacja jest instalacją stacjonarną, wymagającą uzyskania pozwolenia na budowę. Posadowione urządzenia (zbiorniki LPG) są urządzeniami ciśnieniowymi podlegającymi pod stały dozór Urzędu Dozoru Technicznego. Instalacja jest w pełni hermetyczna, nie ma kontaktu użytkowanego medium z otoczenia- powietrzem, glebą, wodami powierzchniowymi i podziemnymi. Obszar oddziaływania obiektu, określony jest jako teren w odległości 7,5 m od płaszcza każdego zbiornika (w tym strefa zagrożenia 2), zawiera się na terenie działki inwestora.

Podstawowe parametry instalacji: 6x 6400l:

- zdolność magazynowania: 32 640l;
- wymiary pojedynczego zbiornika: długość do 6,0 m, średnica 1,25 m;
- wydajność punktu odparowania i redukcji: do 500 kg/h gazu płynnego;
- wymiary kontenerowego punktu odparowania i redukcji: długość 4,5 m, szerokość 2,0 m, wysokość 2,0 m, konstrukcja lekka, blaszana, na ramie stalowej.

Inwestycja położona jest w granicach Zieluńsko -Rzęgnowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, dla którego aktualnym aktem prawnym jest Uchwała Nr 63/20 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie Zieluńsko- Rzęgnowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2020 r., poz. 5953). Ww. uchwała określa szereg zakazów, w tym zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. W myśl art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U z 2022 r., poz. 916, ze zm.), zakazy obowiązujące w obszarach chronionego krajobrazu nie dotyczą realizacji przedsięwzięć służących obsłudze ruchu komunikacyjnego, turystyce oraz przedsięwzięć bezpośrednio związanych z rolnictwem i przemysłem. Planowane przedsięwzięcie jest związane bezpośrednio z rolnictwem.

Przedsięwzięcie jest skorelowane z budową zakładu suszenia i magazynowania zbóż wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Inwestycja ta będzie wprowadzać do obrotu jedynie produkty rolne. Realizacja przedsięwzięcia nie wymaga likwidacji (rozbiórek) obiektów oraz usuwania zieleni.

Planowana inwestycja zlokalizowana będzie na gruntach stanowiących obecnie nieużytki. Pod względem przyrodniczym badany obszar, charakteryzuje się słabym stopniem naturalności i można go ocenić jako obszar o niskich walorach przyrodniczych.

Rodzaj, parametry techniczne oraz zasięg potencjalnego oddziaływania na środowisko przedmiotowej inwestycji zaliczają ją do grupy przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 37 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839, ze zm.).

W otoczeniu planowanej inwestycji oraz w jej bezpośrednim sąsiedztwie brak jest cennych siedlisk przyrodniczych. Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie w obrębie wygradzonego terenu zabudowy usługowej, co wyklucza zagrożenie pogorszenia warunków migracji zwierząt, odbywających lokalne wędrówki pomiędzy siedliskami rozrodu, żerowania lub ich schronienia.

Przedmiotowy teren nie wykazuje cech siedlisk naturalnych i półnaturalnych mogących stanowić chronione siedliska przyrodnicze i siedliska gatunków objętych dyrektywami- ptasią i siedliskową. Inwestycja nie jest związana z wycinką drzew i krzewów. Obszar przeznaczony pod inwestycję, znajduje się poza granicami korytarzy ekologicznych oraz lasów łęgowych.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest w dorzeczu Wisły w obszarze jednolitej części wód powierzchniowych o kodzie RW200010268431 (Mławka do Krupionki). Dla ww. JCWP stan określono jako zły a osiągnięcie celów środowiskowych uznano za zagrożone. Dla przedmiotowej JCWP zostało ustanowione odstępstwo z art. 4 ust. 4 Ramowej Dyrektywy Wodnej polegające na odroczeniu terminu osiągnięcia celów środowiskowych jest związane z tym, że nie są osiągnięte (lub są zagrożone) cele środowiskowe JCWP w zakresie wskaźników: fosfor ogólny; bromowane difenyletery(b). Jest to spowodowane warunkami naturalnymi uniemożliwiającymi osiągnięcie celów środowiskowych w perspektywie do końca 2027 r. Dla danej JCWP zostało również ustanowione odstępstwo z art. 4 ust. 5 Ramowej Dyrektywy Wodnej polegające na złagodzeniu celów środowiskowych JCWP w zakresie wskaźników: azot amonowy, fosforany, MIR.

Ze względu na skalę, charakter i zakres przedmiotowego przedsięwzięcia, planowana inwestycja nie będzie stwarzać zagrożeń dla osiągnięcia celów środowiskowych jednolitych części wód, w tym będzie odbywało się w sposób zapewniający nienaruszalność przepisów prawnych dotyczących ochrony wód, określonych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły. Planowana inwestycja leży poza obszarami wybrzeży, obszarami morskimi oraz poza obszarami góorskimi. Przedmiotowe przedsięwzięcie zarówno w fazie realizacji jak i w fazie eksploatacji przy zachowaniu odpowiednich środków i technik, nie powinno znacząco oddziaływać na środowisko.