

GKiL.6220.4.2024.KD(12)

DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 oraz art. 85 ust. 1 i ust 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r., poz. 1112) w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r., poz. 572) a także w § 3 ust. 1 pkt 35 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1724) po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Pełnomocnika Panią Magdalenę Wojciechowską działającą w imieniu i na rzecz firmy Uniszki Naturalne Gryzaki Sp. z o.o. Sp. K. Uniszki-Cegielnia 14A, 06-500 Mława.

o r z e k a m

- I. Stwierdzić brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „**Rozbudowie instalacji zbiornikowej na gaz płynny z trzema podziemnymi zbiornikami o pojemności $V=6,4 \text{ m}^3$ każdy o trzy kolejne zbiorniki podziemne o pojemności $V=6,4 \text{ m}^3$ każdy (łącznie 6 zbiorników)**” zlokalizowanego w miejscowości Uniszki-Cegielnia 14A nr ew. działki 41/24, obręb 0016 Uniszki Cegielnia gm. Wieczfnia Kościelna, powiat mławski, województwo mazowieckie”.
- II. Nałożyć konieczność określenia warunków lub wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit b ustawy ooś lub nałożenie obowiązku działań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy ooś, z uwzględnieniem następujących elementów:
 - 1) Prace związane z realizacją przedsięwzięcia prowadzić w sposób niezagrożący środowisku gruntowo-wodnemu m.in. poprzez użycie sprzętu będącego w dobrym stanie technicznym, odpowiednią organizację prac budowlanych, magazynowanie materiałów i surowców niezbędnych do prowadzenia robót w sposób bezpieczny dla środowiska gruntowo-wodnego.
 - 2) Tankowanie maszyn i pojazdów wykorzystywanych podczas realizacji inwestycji prowadzić poza terenem inwestycyjnym, np. na stacjach paliw; serwisowanie ww. sprzętu wykonywać, np. w warsztatach naprawczych; uzupełnianie paliw w drobnym sprzęcie budowlanym i usuwanie drobnych usterek w ww. sprzęcie prowadzić w miejscach do tego celu wcześniej przygotowanych (utwardzonych i uszczelnionych) na terenie zaplecza budowy i wyposażonych w materiały sorpcyjne do usuwania ewentualnych rozlewów substancji ropopochodnych.
 - 3) Teren inwestycji wyposażyć w materiały sorpcyjne umożliwiające szybkie usunięcie ewentualnych wycieków paliw.

- 4) W sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, podjąć natychmiastowe działanie w celu usunięcia awarii oraz usunięcia zanieczyszczonego gruntu; zanieczyszczony grunt należy przekazać podmiotom uprawnionym do jego rekultywacji.
- 5) Prace ziemne prowadzić bez konieczności wykonywania prac odwodnieniowych, a w przypadku stwierdzenia takiej konieczności odwodnienia wykopów prowadzić bez konieczności trwałego obniżenia poziomu wód gruntowych za pomocą bezpośredniego wypompowywania wody przenośną pompą zatapialną; do minimum ograniczyć czas odwadniania wykopów oraz ograniczyć wpływ ww. prac do terenu inwestycyjnego.
- 6) Wody opadowe i roztopowe z terenu inwestycyjnego odprowadzać bezpośrednio do gruntu, na terenie działki inwestycyjnej.
- 7) Zaopatrzenie w wodę na etapie budowy do potrzeb technologicznych, socjalno-bytowych pracowników oraz na etapie eksploatacji realizować z własnego ujęcia Inwestora.
- 8) Ścieki socjalne w trakcie realizacji inwestycji gromadzić w przenośnej kabine sanitarnej, następnie przekazywać do odbioru wyspecjalizowanej firmie, posiadającej stosowane pozwolenia w tym zakresie.
- 9) Odpady powstające podczas realizacji inwestycji gromadzić w sposób selektywny w specjalnie do tego celu przystosowanych pojemnikach i workach, zlokalizowanych w pobliżu miejsca wykonywania prac i przekazywać do odbioru upoważnionym odbiorcom posiadającym stosowne zezwolenia na ich transport, odzysk lub unieszkodliwianie.
- 10) Gospodarkę odpadami na etapie eksploatacji inwestycji prowadzić zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie.
- 11) Na terenie inwestycyjnym zastosować zbiorniki na gaz propan spełniające odpowiednie normy budowlane; ww. zbiorniki zamontować na szczelnych płytach fundamentowych.
- 12) Przed oddaniem do eksploatacji sprawdzić szczelność zainstalowanych zbiorników i całej instalacji.
- 13) Transport paliw na teren inwestycyjny prowadzić sprawnymi pojazdami posiadającymi aktualne przeglądy techniczne.
- 14) Uzupełnianie paliw w zbiornikach prowadzić w sposób hermetyczny na szczelnym, nieprzepuszczalnym podłożu zabezpieczającym przed przedostawaniem się zanieczyszczeń do środowiska gruntowo-wodnego.
- 15) W trakcie eksploatacji inwestycji okresowo sprawdzać zbiorniki i instalacje pod względem stanu ogólnego i szczelności.
- 16) Gospodarkę odpadami na etapie likwidacji przedsięwzięcia prowadzić zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie.
- 17) Dla osiągnięcia pełnej minimalizacji oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i zdrowie ludzi, zastosować pozostałe rozwiązania technologiczne i organizacyjne, opisane w Karcie Informacyjnej Przedsięwzięcia.

III. Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej decyzji.

Uzasadnienie

Dnia 20 maja 2024 r. przez Pełnomocnika Panią Magdalenę Wojciechowską działającą w imieniu i na rzecz firmy Uniszki Naturalne Gryzaki Sp. z o.o. Sp. K. Uniszki-Cegielnia 14A, 06-500 Mława złożono do Wójta Gminy Wieczfnia Kościelna wniosek (uzupełniony w dniu 14 czerwca 2024 r.) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na **„Rozbudowie instalacji zbiornikowej na gaz płynny z trzema podziemnymi zbiornikami o pojemności $V=6,4m^3$ każdy o trzy kolejne zbiorniki podziemne o pojemności $V=6,4m^3$ każdy (łącznie 6 zbiorników)”**.

Zawiadomieniem z dnia 27 czerwca 2024 r. znak: GKiI.6220.4.2024.KD(4) Wójt Gminy Wieczfnia Kościelna wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Stosownie do art. 64 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy o oświadczeniu Wójt Gminy Wieczfnia Kościelna pismem z dnia 27 czerwca 2024 r. znak: GKiI.6220.4.2024.KD(5) wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Ciechanowie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mławie o wydanie opinii, co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia i sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz jego ewentualnego zakresu.

Pismem z dnia 02 lipca 2024 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie wezwał Wójta Gminy Wieczfnia Kościelna do usunięcia braków wniosku dot. oświadczenia wraz z uzasadnieniem czy wnioskodawca jest podmiotem zależnym od jednostki samorządu terytorialnego.

Pismem z dnia 05 lipca 2024 r. znak: GKiI.6220.4.2024.KD(7) Wójt Gminy Wieczfnia Kościelna oświadczył, iż wnioskodawca nie jest podmiotem zależnym od jednostki samorządu terytorialnego.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie pismem znak: WC.ZZŚ.4901.127.2024.AC z dnia 15 lipca 2024 r. (data wpływu: 16.07.2024 r.) wyraził opinię że dla ww. przedsięwzięcia nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie postanowieniem z dnia 02 sierpnia 2024 r. znak: WOOŚ-I.4220.877.2024.KT.2 wyraził opinię, że dla ww. przedsięwzięcia również nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko.

Zgodnie z art. 64 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r., poz 1112) organ inspekcji sanitarnej, tj. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny wydaje opinię w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w terminie 14 dni od otrzymania wniosku o wydanie opinii takiej opinii. Zgodnie z art. 78 ust. 4 u.o.o.ś., niewydanie ww. opinii w przewidzianym terminie traktuje się jako brak zastrzeżeń.

Dnia 02 września 2024 r. znak: GKiI.6220.4.2024.KD(10) Wójt Gminy Wieczfnia Kościelna wydał zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego.

Pismem z dnia 11 września 2024 r. (data wpływu: 17.09.2024 r.) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie odesłał egzemplarz wersji papierowej Karty Informacyjnej

Przedsięwzięcia uzasadniając powyższe tym, że KIP w wersji papierowej nie stanowi załącznika, na podstawie ww. organ zajmuje stanowisko w przedmiotowej sprawie.

Rodzaj, parametry techniczne oraz zasięg potencjalnego oddziaływania na środowisko przedmiotowej inwestycji zaliczają ją do grupy przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 35 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839) planowane przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na „Rozbudowie instalacji zbiornikowej na gaz płynny z trzema podziemnymi zbiornikami o pojemności $V=6,4 \text{ m}^3$ każdy o trzy kolejne zbiorniki podziemne o pojemności $V=6,4 \text{ m}^3$ każdy (łącznie 6 zbiorników)” zlokalizowanego w miejscowości Uniszki-Cegielnia 14A, 06-500 Mława, nr ew. działki 41/24 obręb 0016 Uniszki Cegielnia, gm. Wieczfnia Kościelna, powiat mławski, woj. mazowieckie. Posadowione one będą na płycie fundamentowej. Powierzchnia terenu baterii 6 sztuk zbiorników podziemnych o pojemności 6400 l każdy, wyniesie około 85 m^2 .

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego fragmentów miejscowości gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 14 sierpnia 2007 r., uchwała Nr VIII/44/07, działki o nr ew. 105/3, 41/24 położone w obrębie Uniszki Cegielnia, gm. Wieczfnia Kościelna, są oznaczone symbolem 7P/U/MN- teren produkcji i usług uciążliwych z dopuszczeniem jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej dla właściciela.

W skład zajmowanej powierzchni wchodzić będzie istniejąca płyta fundamentowa pod zbiorniki wykonana z betonu C12/15 o wymiarach $6,9 \times 5,5 \text{ m}$ i grubości $0,2 \text{ m}$ oraz płyta projektowana o wymiarach $8,4 \times 5,5 \text{ m}$ i grubości $0,2 \text{ m}$. W czasie budowy jak i eksploatacji przedsięwzięcie zamknie się w granicach przedmiotowej działki.

Planowana inwestycja gazowa będzie pracować przez cały rok, zużywać będzie gaz propan w ilości około $62,5 \text{ tys. m}^3/\text{rok}$.

Przedmiotowy teren położony jest w obrębie wsi Uniszki-Cegielnia, najbliższe zabudowania o charakterze mieszkaniowym zlokalizowane są ok. 312 m od terenu inwestycji. Projektowane zbiorniki na gaz płynny wykonane są z blach ze stali węglowej pokrytej wysokiej jakości trójskładnikową powłoką poliuretanową w kolorze zielonym o dużej refleksyjności, co stanowi odporność na przebicia do 14kV. Przyłącze gazu wykonane zostanie z rur stalowych bez szwu klasy R35 oraz rur z tworzyw sztucznych – PE 100. Ciśnienie obliczeniowe wynosi $2,05 \text{ MPa}$, temperatura obliczeniowa od -20 do 40 stopni Celcjusza. Ciśnienie robocze jest funkcją temperatury i zawiera się w przedziale $0,1-0,8 \text{ MPa}$.

Budowa instalacji zbiornikowej realizowana będzie poprzez roboty monterskie i ziemne wykonywane ręcznie. Inwestycja będzie realizowana z gotowych elementów dostarczanych przez specjalistyczną firmę instalatorską i nie przewiduje się jakichkolwiek odpadów. Ewentualnie odłamane kawałki izolacji antykorozyjnej czy odpady rur stalowych będą zbierane do pojemników na odpady i wywiezione na wysypisko komunalne.

Wszystkie użyte do budowy materiały, paliwa, woda, energia i urządzenia będą wykorzystywane zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami, ze szczególnym zwróceniem uwagi na odzysk materiałów i surowców w trakcie gospodarki materiałowej, w tym gospodarki odpadami.

Woda w niewielkich ilościach będzie wykorzystywana z własnego ujęcia Inwestora. Na potrzeby planowanego przedsięwzięcia prognozuje się wykorzystanie normatywnych wielkości w zakresie zużycia wody, materiałów, paliw i energii.

Paliwa i substancje smarne wykorzystywane w trakcie budowy będą przechowywane w specjalnych szczelnych pojemnikach w magazynach spełniających wymogi p.poż. i ochrony środowiska.

Celem zminimalizowania i wyeliminowania ujemnego wpływu przedsięwzięcia na środowisko w fazie projektowania i budowy będą przestrzegane poniższe zasady:

- wody opadowe będą kierowane na teren posesji – powierzchniowo,
- wykonawstwo zostanie skrócone do niezbędnego minimum,
- roboty prowadzone będą w porze dziennej 6-20,
- szczególna dbałość o stan techniczny sprzętu i jego bezawaryjną pracę, co wyklucza ewentualne zanieczyszczenie gleby i wód związkami ropopochodnymi,
- w czasie przerw postojowych silniki sprzętu będą wyłączone,
- baza budowy będzie wyposażona w szczelne urządzenia do gromadzenia ścieków socjalno-bytowych (odprowadzenie do zbiornika szczelnego i usuwanie przez odpowiednie służby), a na jej terenie nie wolno dopuścić do gromadzenia wody opadowej w zastoiskach,
- beton towarowy będzie wytwarzany na miejscu z wykorzystaniem odpowiedniego sprzętu,
- pracujący sprzęt będzie się poruszał tylko w obrębie terenu budowy,
- w rejonie prowadzonych prac inwestycyjnych wyznaczone będzie miejsce do tymczasowego gromadzenia odpadów, które sukcesywnie przekazywane będą do zagospodarowania lub unieszkodliwiania uprawnionym podmiotom.

Nie przewiduje się prowadzenia odwodnienia wykopów budowlanych. Ewentualnie odwodnienie wykopu wykonane zostanie za pomocą bezpośredniego wypompowania wody przenośną pompą zatapialną.

Powstałe w wyniku prowadzonego wykopu masy ziemne będą zwałowane w wyznaczonym miejscu na terenie inwestycji, a następnie wykorzystane zostaną do niwelacji terenu, nie będą, więc w myśl obowiązującego ustawodawstwa stanowiły odpadu.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska, z dnia 27 września 2001 roku w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. nr 112, poz. 1206) powstające podczas prac budowlanych materiały będą stanowiły odpad oznaczony następującym kodem:

- 17 09 04 zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03 w ilości 0,2 Mg;
- 20 03 01 niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne w ilości ok 5,0 kg.

Do odpadów o kodzie 17 09 04 (zmieszane odpady z budowy) zaliczono powstające w czasie budowy odpady budowlane, typu resztki gruzu, kabli, pojedyncze kawałki drewna, itp., powstające w małych ilościach powodujących brak segregacji.

Wszystkie powstałe odpady zostaną przekazane do odzysku lub unieszkodliwiania firmom posiadającym odpowiednie zezwolenia. W trakcie eksploatacji inwestycji nie będą powstawać odpady jako proces uboczny prowadzonej działalności. Wobec tego nie przewiduje się unieszkodliwiania i neutralizacji odpadów na terenie inwestycji.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest w regionie Środkowej Wisły w obszarze jednolitej części wód powierzchniowych o kodzie RW200010268659 (Łydynia do Pławnicy). Jest to naturalna część wód, której stan określono jako zły, a osiągnięcie celów środowiskowych uznano za zagrożone. Teren realizacji przedsięwzięcia, zlokalizowany jest w granicy jednolitej części wód podziemnych o europejskim kodzie PLGW200049, których stan chemiczny określono jako dobry, ilościowy określono jako dobry, a osiągnięcie celów środowiskowych uznano za niezagrażone.

Przedsięwzięcie znajdować się będzie poza obszarami objętymi ochroną na mocy przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. (Dz. U. z 2023 r. poz. 1336 ze zm.)

Najbliżej położony obszar Natura 2000 to specjalny obszar ochrony ptaków Doliny Wkry i Mławki PLB140008 znajdujący się w odległości ok. 6,0 km w kierunku południowo-zachodnim od planowanej inwestycji.

Planowane przedsięwzięcie ze względu na charakter, skalę i zakres przedmiotowego przedsięwzięcia nie będzie stwarzać zagrożeń dla osiągnięcia celów środowiskowych jednolitych części wód, określonych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły.

Planowana inwestycja leży poza obszarami wybrzeży i obszarami morskimi. Inwestycja jest zlokalizowana w bezpośrednim sąsiedztwie przestrzennej formy ochrony przyrody pn.: "Zieluńsko-Rzęgnowski Obszar Chronionego Krajobrazu". Przedsięwzięcie nie jest położone na obszarach wodno-błotnych lub innych obszarach o niskim poziomie wód gruntowych w tym siedliskach łągowych oraz przy ujściu rzek. Znajduje się poza strefami ochronnymi ujęć wód oraz poza obszarami ochronnymi zbiorników wód śródlądowych.

Planowana inwestycja nie obejmuje działań na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zarówno w fazie realizacji jak i w fazie eksploatacji przy zachowaniu odpowiednich środków i technik, nie powinno znacząco oddziaływać na środowisko, oraz na podstawie przedłożonej dokumentacji można stwierdzić brak możliwości wystąpienia oddziaływania o znacznej wielkości lub złożoności.

Biorąc pod uwagę powyższe orzekam jak w sentencji decyzji.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie, za pośrednictwem Wójta Gminy Wieczfnia Kościelna, w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu, a wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje jej wykonanie.
2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracyjnego wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna.
3. Prawomocność decyzji musi zostać potwierdzona przez organ wydający decyzję, poprzez zamieszczenie w niej klauzuli stwierdzającej ostateczność.
4. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 72 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r., poz. 1112).

Otrzymują:

1. REVENT Magdalena Wojciechowska
Ul. M. Skłodowskiej-Curie 14a lok. 102
87-100 Toruń

2. Strony postępowania wg. wykazu

WÓJT

mgr inż. Mariusz Gębala

Do wiadomości:

1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Wydział Spraw Terenowych w Ciechanowie
Plac Tadeusza Kościuszki 5, 06-400 Ciechanów
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mławie
ul. Pl. 1 Maja 6, 06-500 Mława
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Ciechanowie
Ul. Powstańców Warszawskich 11
06-400 Ciechanów
4. Sołtys wsi Uniszki-Cegielnia
5. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Szydłowo
6. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wieczfnia Kościelna
7. Strona internetowa gminy Wieczfnia Kościelna
www.ugwieczfnia.bipgmina.pl
8. A/a

*Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2023 roku, poz. 2111 ze zm.)
pobrano opłatę skarbową w kwocie 205,00 zł za wydaną decyzję. Przelew bankowy w dniu 10.06.2024 r.*

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na rozbudowie instalacji zbiornikowej na gaz płynny z trzema podziemnymi zbiornikami o pojemności $V=6,4 \text{ m}^3$ każdy o trzy kolejne zbiorniki podziemne o pojemności $V=6,4 \text{ m}^3$ każdy (łącznie 6 zbiorników) postawionych na płycie fundamentowej. Przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na działce o nr ew. 41/24 obręb Uniszki Cegielnia, gmina Wieczfnia Kościelna, powiat mławski, woj. mazowieckie. Znajdować się będzie poza obszarami objętymi ochroną. Najbliżej położony obszar Natura 2000 to specjalny obszar ochrony ptaków Doliny Wkry i Mławki PLB140008 znajdujący się w odległości ok. 6,0 km w kierunku południowo-zachodnim od planowanej inwestycji. W odległości ok. 10 m od południowej granicy działki przebiega granica Zieluńsko-Rzęgnowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

Obszar przeznaczony pod inwestycję znajduje się poza granicami lasów łęgowych. Obszar znajduje się w granicach korytarza ekologicznego Lasy Lidzbarskie – Puszcza Ramucko-Napiwodzka. Z uwagi na fakt, iż inwestycja dotyczy terenów przemysłowych, nie nastąpi ograniczenie rozprzestrzeniania się i migracji zwierząt oraz nie dojdzie do zachwiania różnorodności biologicznej terenu.

W najbliższym sąsiedztwie terenu przeznaczonego pod inwestycję znajduje się zabudowa przemysłowa, grunty orne oraz las. Przedmiotowy teren nie wykazuje cech siedlisk naturalnych i półnaturalnych mogących stanowić chronione siedliska przyrodnicze i siedliska gatunków objętych dyrektywami- ptasią i siedliskową. W związku z powyższym przedmiotowa inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu na środowisko przyrodnicze oraz jej realizacja nie przyczyni się w sposób istotny do zmniejszenia różnorodności biologicznej terenu oraz zwiększenia wrażliwości elementów środowiska przyrodniczego na ewentualne zmiany klimatyczne obszaru.

WÓJT

mgr inż. Mariusz Gębala