



**KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w BEŁCHATOWIE
ul. Wspólna 7**

Zelów, dnia 13.12.2017 r.

Znak sprawy PZ.5580.16.2017

Egz. nr

**PROTOKÓŁ
ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych**

Na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1204 ze zm.) oraz § 10 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005 r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną (Dz. U. z 2005 r. Nr 225 poz. 1934) w dniach:

od 13.12.2017 r. do 13.12.2017 r.

przez

- 1) **mł. bryg. mgr inż. Wojciech Maciejewski** - kierownik sekcji ds. kontrolno rozpoznawczych, legitymacja służbowa nr 9/12
- 2) **kpt. inż. Cezary Krysiak** – starszy specjalista ds. kontrolno rozpoznawczych, legitymacja służbowa nr 10/2017

.....
stopień służbowy, tytuł, imię i nazwisko – stanowisko służbowe, nr legitymacji osób upoważnionych do kontroli

legitymującego/cych się upoważnieniem numer **PZ.5580.16.2017** z dnia **06.12.2017 r.**, wydanym przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie, zostały przeprowadzone czynności kontrolno-rozpoznawcze w:

**Budynek Urzędu Miejskiego w Żelowie
ul. Żeromskiego 23, 97-425 Żelów**

.....
(oznaczenie miejsca przeprowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych – należy wpisać nazwę własną budynku, obiektu budowlanego, terenu, urządzenia oraz jego adres – lokalizację)

Nazwa i adres kontrolowanego	Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania kontrolowanego oraz podstawa i zakres upoważnienia
Urząd Miejski ul. Żeromskiego 23, 97-425 Żelów	p. Urszula Świerczyńska – Burmistrz Żelowa

Czynności kontrolno-rozpoznawcze przeprowadzono w obecności:

Imię, nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego	Imię, nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego
p. Przemysław Łacwik – kierownik Referatu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Żelowie (upoważnienie do reprezentowania w trakcie kontroli – załącznik nr 1)	-

Zakres czynności kontrolno-rozpoznawczych dotyczył:

- 1) kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych.

Informacje dodatkowe dotyczące zakresu czynności kontrolno-rozpoznawczych:

Sprawdzenie wykonania obowiązków zawartych w decyzji Komendanta Powiatowego PSP w Bełchatowie znak PZ.5580.16.2017 z dnia 12 czerwca 2017 r.

Wykaz kontrolowanych obiektów, terenów i urządzeń:

- 1) Budynek Urzędu Miejskiego w Żelowie

PODCZAS CZYNNOŚCI KONTROLNO-ROZPOZNAWCZYCH USTALONO, CO NASTĘPUJE:

1. Odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej:

Gmina Żelów, reprezentowana przez Burmistrza Żelowa
ul. Żeromskiego 23, 97-425 Żelów

2. Charakterystyka pożarowa obiektu:

Przedmiotowe czynności kontrolno – rozpoznawcze dotyczą sprawdzenia wykonania obowiązków zawartych w decyzji Komendanta Powiatowego PSP w Bełchatowie znak PZ.5580.16.2017 z dnia 12 czerwca 2017 r. Przedmiotowa decyzja wydana została po przeprowadzonej kontroli w budynku urzędu w dniach od 23.05.2017 r. do 29.05.2017 r. (protokół nr PZ.5580.16.2017 z dnia 29 maja 2017 r.):

• Decyzja znak PZ.5580.16.2017 z dnia 12 czerwca 2017 r. w zakresie:

1. *Usunąć nieprawidłowości wynikające z uwag zawartych w protokole z dnia 08.12.2016 r. z przeglądu technicznego i czynności konserwacyjnych systemu sygnalizacji pożaru, a także dokonać przeglądu potwierdzającego usunięcie nieprawidłowości dotyczących w/w systemu.*
2. *Przeprowadzić przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne oświetlenia ewakuacyjnego będącego na wyposażeniu budynku urzędu.*
3. *Przeprowadzić przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne przeciwpożarowego wyłącznika prądu będącego na wyposażeniu budynku urzędu.*

Stan realizacji:

- Ad. 1.** Usunąć nieprawidłowości wynikające z uwag zawartych w protokole z dnia 08.12.2016 r. z przeglądu technicznego i czynności konserwacyjnych systemu sygnalizacji pożaru, a także dokonać przeglądu potwierdzającego usunięcie nieprawidłowości dotyczących w/w systemu.

Nazwa urządzenia przeciwpożarowego: **system sygnalizacji pożarowej**

Data badania/protokołu	29.09.2017 r.	Imię i nazwisko sprawdzającego	Andrzej Kardas
Numer protokołu	Bez numeru	Nazwa firmy/adres	AMOS Andrzej Kardas Poźdżenice 17, 97-425 Żelów
Uwagi konserwatora	☒ bez uwag	☐ uwagi	
Uwagi kontrolującego	☒ bez uwag	☐ uwagi	
Opis urządzenia: System sygnalizacji pożaru obejmuje wszystkie pomieszczenia. W skład systemu wchodzi: 2 centrale CSP SATEL, czujki dymu, ręczne ostrzegacze pożarowe, urządzenia sygnalizacyjno- alarmowe.			
W trakcie kontroli przeprowadzone / nie przeprowadzono próby zadziałania przedmiotowej instalacji.			
Opis, uwagi i załączniki: -			

- Ad. 2.** Przeprowadzić przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne oświetlenia ewakuacyjnego będącego na wyposażeniu budynku urzędu.

Nazwa urządzenia przeciwpożarowego: **instalacja oświetlenia ewakuacyjnego**

Data badania/protokołu	19.10.2017 r.	Imię i nazwisko sprawdzającego	Paweł Kobielewski
Numer protokołu	Bez numeru	Nazwa firmy/adres	„ELEKTROMONTER” Paweł Kobielewski, 98-113 Buczek, Wola Buczkowska 25
Uwagi konserwatora	☒ bez uwag	☐ uwagi	
Uwagi kontrolującego	☒ bez uwag	☐ uwagi	
Opis urządzenia: Instalacji oświetlenia ewakuacyjnego budynku urzędu bez pomieszczeń archiwum.			
W trakcie kontroli przeprowadzone / nie przeprowadzono próby zadziałania przedmiotowej instalacji.			
Opis, uwagi i załączniki: -			

Ad. 3. Przeprowadzić przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne przeciwpożarowego wyłącznika prądu będącego na wyposażeniu budynku urzędu. Wymagane zagadnienia instrukcji bezpieczeństwa pożarowego

Nazwa urządzenia przeciwpożarowego: **przeciwpożarowy wyłącznik prądu**

Data badania/protokołu	19.10.2017 r.	Imię i nazwisko sprawdzającego	Paweł Kobilewski
Numer protokołu	Bez numeru	Nazwa firmy/adres	„ELEKTROMONTER” Paweł Kobilewski, 98-113 Buczek, Wola Buczkowska 25
Uwagi konserwatora	☒ bez uwag	☐ uwagi:	
Uwagi kontrolującego	☒ bez uwag	☐ uwagi:	
Opis urządzenia: Przeciwpożarowy wyłącznik prądu. Przyciski zlokalizowane na zewnątrz przy głównym wejściu do budynku.			
W trakcie kontroli przeprowadzone / nie przeprowadzono próby zadziałania przedmiotowej instalacji.			
Opis, uwagi i załączniki: -			

WYKAZ STWIERDZONYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCI

1.	Nie stwierdzono	☐ usunięto w trakcie kontroli
----	-----------------	--

Inne ustalenia:

-

3. Uwagi i zastrzeżenia wniesione przez kontrolowanego

nie wnoszę uwag

Na tym protokół zakończono.

Kontrolowany został poinformowany o przysługującym mu prawie wniesienia umotywowanych zastrzeżeń do protokołu. Protokół spisano na 3 stronach w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano bez zastrzeżeń ~~z zastrzeżeniami~~. Jeden egzemplarz protokołu pozostawiono kontrolowanemu.

URZĘDNIK
w ŻELOWIE
ul. Żeromskiego 23
97-425 Żelów

BURMISTRZ

mgr Urszula Świerczyńska

(podpis z podaniem imienia, nazwiska
i stanowiska służbowego kontrolowanego)

Kierownik Sekcji
ds. Kontrolno-Konieczności

ml. b. - ...

ds. ...
kpt. ... Krysiak

(podpis z podaniem imienia, nazwiska
stanowiska służbowego kontrolującego)

WIEROWNIK RELERATU

mgr Przemysław Łaciwik