

Gmina Zelów
ul. Żeromskiego 23
97-425 Zelów

Pytania i odpowiedzi do postępowania:

„Budowa sieci wodociągowej wraz z wyprowadzeniami i przykanalikami w obrębie pasa drogowego w miejscowości Nowa Wola, Kolonia Pożdżenice, Ignaców — Nr postępowania: ZPI.271.32.2021”

Zgodnie z art. 284 ust.6 Pzp treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający udostępni, bez ujawniania źródła zapytania, na stronie internetowej prowadzonego postępowania, a w przypadkach, o których mowa w art.280 ust.2 i 3 Pzp, przekazuje wykonawcom, którym udostępnił odpowiednio SWZ albo opis potrzeb i wymagań.

Pytanie:

1. Czy można dokonać odtworzenia po robotach ziemnych metodą asfaltobetonu zamiast powierzchniowego potrójnego utrwalenia nawierzchni drogowych na szerokości 4m i długości ok. 1719 mb?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wykonanie naprawy drogi asfaltobetonem. Naprawy należy wykonać zgodnie z SWZ oraz przedmiarami.

Pytanie:

2. Czy Zamawiający zgodzi się na wykonanie całości sieci wodociągowej metoda bezwykopową za pomocą przewiertu sterowanego?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wykonanie całości sieci wodociągowej metodą bezwykopową za pomocą przewiertu sterowanego.

Zamawiający żąda wykonania sieci wodociągowej w sposób zgodny z zapisami dokumentacji projektowej i przedmiarów oraz SWZ.

Sieć przebiega przez zwartą zabudowę wobec czego wykonanie wykopów jest zasadne gdyż należy wykonać wyprowadzenia do każdej z posesji.

Zamawiający wymaga wykonania podsypki pod rurociągiem, zasypki oraz ułożenia taśmy zabezpieczającej.

Pytanie:

3. Czy Zamawiający odstąpi od uzyskania pozwolenia na użytkowanie przez Wykonawcę?

Odpowiedź:

Zamawiający nie odstąpi od zapisu w tym zadaniu. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania pozwolenia na użytkowanie wykonanej sieci.

Z up. BURMISTRZA

mgr Anetta Madry
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Gmina Zelów
ul. Żeromskiego 23
97-425 Zelów

Pytania i odpowiedzi do postępowania:

„Budowa sieci wodociągowej wraz z wyprowadzeniami i przykanalikami w obrębie pasa drogowego w miejscowości Nowa Wola, Kolonia Pożdżenice, Ignaców — Nr postępowania: ZPI.271.32.2021”

Zgodnie z art. 284 ust.6 Pzp treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający udostępnia, bez ujawniania źródła zapytania, na stronie internetowej prowadzonego postępowania, a w przypadkach, o których mowa w art.280 ust.2 i 3 Pzp, przekazuje wykonawcom, którym udostępnił odpowiednio SWZ albo opis potrzeb i wymagań.


Pytanie:

1. Wykonawca zwraca się z wnioskiem o zmianę kryterium wymaganej wiedzy i doświadczenia warunkujących udział w przetargu, z zapisu o wykonaniu: dwóch robót budowlanych polegających na – budowie lub rozbudowie sieci wodociągowej o wartości nie mniejszej niż 1.500.000,00 zł brutto każda na zapis o wykonaniu dwóch robót budowlanych polegających na – budowie lub rozbudowie sieci wodociągowej **lub ciśnieniowej lub tłocznej** o wartości nie mniejszej niż 1.500.000,00 zł brutto każda.
Uzasadnienie:
Zamawiający postawił kryterium do spełnienia, które stanowi istotne ograniczenie konkurencji poprzez eliminację podmiotów gospodarczych mogących zrealizować przedmiot zamówienia. Przeprowadzone pośród wykonawców rozeznanie rynku doprowadziło do wniosku, że nieliczni wykonawcy będą w stanie spełnić stawiane przez Zamawiającego kryterium, co doprowadzi do sytuacji w której potencjalne ceny złożonych ofert nie dadzą pełnego przekroju cenowego i zaburzą swobodną konkurencję. Na skutek tego Gmina może ponieść szkodę poprzez wybór Wykonawcy z zawyżoną ceną oferty. Przychylenie się przez Zamawiającego do wniosku jest zasadne z uwagi na to, że:
 1. Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji ciśnieniowej / tłocznej jest taka sama pod względem technologicznym albowiem materiały, technologia łączenia i charakterystyka robót niczym się nie różni. Zarówno sieć wodociągowa jak i kanalizacyjna podlegają próbom ciśnieniowym i odbiorom ułożenia na takich samych zasadach. Sieci kanalizacyjne bywają wręcz bardziej skomplikowane technologicznie z uwagi na montowaną armaturę taką jak: odwadniaki, zawory napowietrzające – odpowietrzające, studnie przelotowe oraz armatura występująca również na sieciach wodociągowych – zasuw.
 2. Zamawiający chcący stworzyć warunki konkurencyjności pomiędzy wykonawcami oraz dbający o budżet – mając na celu wybór najkorzystniejszej oferty, stawiają na tej zasadzie

warunki udziału w postępowaniu np. przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej, określając warunki, że również budowa / przebudowa sieci kanalizacji deszczowej spełnia kryteria udziału w postępowaniu przetargowym (i na odwrót). Jest tak dlatego, że pomimo innego przepływającego medium, zasada funkcjonowania instalacji jest taka sama. Ma to miejsce również w naszym przypadku – możliwości dopuszczenia przy budowie sieci wodociągowej doświadczenia związanego z budową sieci kanalizacji ciśnieniowej lub tłocznej.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę powyższych zapisów.

Z up. BURMISTRZA

mgr Aneta Marja
ZASTĘPCA BURMISTRZA
Zamawiający

Gmina Zelów
ul. Żeromskiego 23
97-425 Zelów

Pytania i odpowiedzi do postępowania:

„Budowa sieci wodociągowej wraz z wyprowadzeniami i przykanalikami w obrębie pasa drogowego w miejscowości Nowa Wola, Kolonia Pożdżenice, Ignaców — Nr postępowania: ZPI.271.32.2021”

Zgodnie z art. 284 ust.6 Pzp treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający udostępnił, bez ujawniania źródła zapytania, na stronie internetowej prowadzonego postępowania, a w przypadkach, o których mowa w art.280 ust.2 i 3 Pzp, przekazuje wykonawcom, którym udostępnił odpowiednio SWZ albo opis potrzeb i wymagań.

Pytanie:

1. Zgodnie z zapisami SWZ rozdział VII. Warunki udziału w postępowaniu pkt. 2 ppkt 4.1. Zdolność techniczna lub zawodowa Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przystępujący do postępowania posiadał doświadczenie w postaci dwóch robót budowlanych polegających na budowie lub rozbudowie sieci wodociągowej o wartości nie mniejszej niż 1 500 000,00 zł brutto każda.

Jako Wykonawca przystępujący do postępowania proszę o wyrażenie zgody na zmianę tego zapisu i rozszerzenie go o doświadczenie w zakresie budowy lub rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej i sieci kanalizacji deszczowej. Roboty związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej są robotami w zakresie tej samej branży co sieci wodociągowe, a uprawnienia kierownika budowy upoważniają do wykonywania wszystkich sieci zewnętrznych.

Powyższe jest zasadne zwłaszcza przy założeniu, że Zamawiający wymaga wykonania robót metodą wykopu otwartego.

Wyrażenie zgody przez Zamawiającego na zmianę w.w. zapisu umożliwi uczestnictwo w postępowaniu większej ilości Wykonawców, a tym samym prawdopodobnie pozwoli na obniżenie kosztów inwestycji.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę powyższych zapisów.

Pytanie:

2. Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z zapisami SWZ rozdział IV Opis przedmiotu zamówienia pkt. 2.3. Zamawiający wymaga wykonania całości sieci wodociągowej metodą wykopu otwartego i niedopuszczalne jest wykonanie któregośkolwiek odcinka sieci metodą przewiertu sterowanego.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wodociąg należy wykonać w wykopach ciągłych o ścianach pionowych, umocnionych, przy skrzyżowaniu z istniejącym uzbrojeniem, zabudową, ogrodzeniami, jako ręczne. Przejścia pod jezdnią asfaltową oraz przepustami należy wykonać przewiertem lub przeciskiem – zgodnie z zapisami dokumentacji projektowej.

Pytanie:

3. Prosimy o wyjaśnienia w zakresie rozdziału IV SWZ Opis przedmiotu zamówienia pkt. 18.

Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby Wykonawca wszystkie roboty związane z budową sieci wodociągowej wykonał w roku 2022, nie rozpoczynając robót budowlanych w roku 2021?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę daty rozpoczęcia robót budowlanych. Wykonawca zobowiązany jest wykonać roboty zgodnie z zapisami SWZ Rozdział IV pkt.6 oraz pkt.18, Rozdział VI pkt.1.

Pytanie:

4. Dlaczego zamawiający nie chce zgodzić się na wykonanie sieci wodociągowej metodą przewiertu sterowanego? Metoda ta jest z powodzeniem stosowana przez wiele gmin i instytucji w Polsce a jej główną zaletą jest ograniczona do minimum ingerencja w infrastrukturę pasa drogowego, co ma ogromny wpływ na redukcję kosztów związane z jego odtworzeniem sięgających nawet 80 %.

Odpowiedź:

Zamawiający żąda wykonania sieci wodociągowej w sposób zgodny z zapisami dokumentacji projektowej i przedmiarów oraz SWZ.

Sieć przebiega przez zwartą zabudowę wobec czego wykonanie wykopów jest zasadne gdyż należy wykonać wyprowadzenia do każdej z posesji.

Zamawiający wymaga wykonania podsypki pod rurociągiem, zasyпки oraz ułożenia taśmy zabezpieczającej.

Pytanie:

5. Proszę o wskazanie na których odcinkach projektowanej sieci wodociągowej zamawiający zamierza wykonać:

- Wykonanie odtworzenia z kruszywa dolomitowego o frakcji 0-63 mm gr. 15 cm w ilości ok. 4.575,52 m²
- Wykonanie podbudowy z kruszywa dolomitowego o frakcji 0-31,5mm grubości 7cm w ilości ok. 6.594,00 m²
- Odtworzenie nawierzchni bitumicznych 4cm+ 4 cm na powierzchni ok. 270,25 m²
- Wykonanie naprawy przy pomocy grysów (uzupełnienie ubytków) w ilości ok. 340 m²
- Powierzchniowe potrójne utwalenie nawierzchni drogowych na szerokości 4m i długości ok. 1719 mb

Odpowiedź:

Odtworzenie nawierzchni bitumicznych 4cm+4cm na powierzchni około 270,25 m² oznaczone zostało w dokumentacji projektowej na profilach.


Wykonanie odtworzenia z kruszywa dolomitowego o grubości 15cm w ilości około 4575,52 m² oznaczone zostało w pozycjach przedmiaru tj. poz. 10,11,12.

Wykonanie nawierzchni z kamienia tłuczonego warstwa grubości 7 cm oznaczona została w dokumentacji projektowej od w.53 do w.114 szerokości 4m.

Wykonanie naprawy przy pomocy grysów wykonać należy na odcinku od Ignacowa do wężła w.64.

Powierzchniowe potrójne utwalenie nawierzchni drogowych na szerokości 4m wykonać należy od Ignacowa do wężła w.64 w zakresie nawierzchni emulsyjno-grysowej.

ZASTĘPCA BURMISTRZA


mgr Aneta Maroń
Zamawiający