


Uniejętność rewizji kotłem ciśnieniowym
14.12.2021r.

mgr inż. Jerzy Prokopczyk
upr. do kierowania, nadzoru i projektowania
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
sanit. ciepłych, wentylac. i gazowych
nr. swid. upr. 45/74 Łw i 223/74 Łw

OZNACZENIA:

- 1÷30. Oznaczenia jak na schemacie technologicznym
31. Kominy dwuścienne kondensacyjne ze stali k.o. o średnicy wewn. Ø300 mm i wysokości H=22,0 m
32. Czopuchy dwuścienne kondensacyjne ze stali k.o. o średnicy wewn. Ø300 mm i długości $L_1=4,5$ m i $L_2=2,5$ m
33. Czerpnia ścienna typu A o wym. 1000x600 mm



Temat	Projekt techniczny przebudowy kotłowni			
Obiekt	Kotłownia miejska w Żelowie, ul. Żeromskiego 36			
Opracował	mgr inż. Jerzy Prokopczyk	upr. 223/74 Łw		
Projektował	mgr inż. Jerzy Prokopczyk	upr. 223/74 Łw		
Sprawdził	mgr inż. Anna Nowakowska	upr. 192/01 Wł		
Nazwa rys.	Przekrój A-A	11.2021r.	1:100	7