

załącznik do zgłoszenia
budowy (robót budowlanych)
z dnia 13.11.2018r.
Zarejestrowano pod nr
AB.6743.161.2018.3.DP

INWESTOR

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY

TEMAT	PODWIESZENIE PRZEWODU I OPRAW NA ISTNIEJĄCYCH SŁUPACH LINII NAPOWIETRZNEJ NN KATEGORIA OBIEKTU XXVI
OBIEKT	OSWIETLENIE ULICZNE
ADRES	KĄTNA – ZELÓWEK Gm. ZELÓW
INWESTOR	GMINA ZELÓW ŻEROMSKIEGO 23 97-425 ZELÓW
DZIAŁKI	dz. nr 2271, 1647, 2146, 2144, 2142, 1648, 2141, 2139, 2783 obręb 9 ul. Zelówek

OPRACOWAŁ:
Kazimierz Augustyniak
Upr. UAN.IV.8388/160/90
Specjalność: instalacyjno
inżynierska.

Lipiec 2018

Egz.

Projekt zawiera

1. Opis do projektu zagospodarowania działki	str.	3
2. Oświadczenie projektanta	str.	4
3. Informacja o planie BIOZ	str.	5 - 6
4. Uprawnienia projektanta	str.	7 - 9
5. Wypisy z rejestru gruntów	str.	10 - 17
6. Zgody na montaż oświetlenia	str.	18 - 19
7. Warunki przyłączenia ZE	str.	20
8. Opis techniczny	str.	21
9. Zestawienie materiałów	str.	22
10. Rysunki :		
nr 1 – Trasa oświetlenia	str.	23
nr 2 schemat szafki SSO	str.	24
nr 3 - Karta katalogowa słupa ośw.	str.	25

OPIS

Do projektu zagospodarowania działek nr 2271, 1647, 2146, 2144, 2142, 1648, 2141, 2139, 2783 obręb 9 Żelówek

Inwestor: Gmina Żelów ul. Żeromskiego 23 97-425 Żelów

1. Przedmiot inwestycji.

Budowa oświetlenia ulicznego polegająca na podwieszeniu przewodu i opraw oświetleniowych na istniejących słupach linii napowietrznej.

2. Istniejący stan zagospodarowania.

Linia napowietrzna nn przebiega przez teren prywatnych działek, krzyżuje się z drogą gminną i nie koliduje z istniejącą zabudową działek.

3. Projektowane zagospodarowanie działek.

Rozbudowa oświetlenia ulicznego

4. Zestawienie powierzchni działek.

Zajęta pod projektowaną inwestycję powierzchnia działek
Wynosi – 20,0 m².

4. Teren na działkach nr 2171, 1647, 2146, 2144, 2142, 1648, 2141, 2139, 2783 obręb Żelówek

5. nie podlega ochronie konserwatorskiej i nie posiada obiektów wpisanych do rejestru zabytków.

6. Teren działek nie znajduje się w granicach oddziaływania obszaru eksploatacji górniczej.

7. Projektowane oświetlenie nie spowoduje zagrożenia dla środowiska naturalnego.

8. Obsługa komunikacyjna.

Projektowana inwestycja jest zlokalizowana w pasie drogi gminnej.

9. opinia geotechniczna.

Na terenie do głębokości posadowienia słupów oświetleniowych występują proste warunki gruntowe kat. III. Nie stwierdzono występowania niekorzystnych zjawisk geologicznych. Projektowana inwestycja jest zaliczana do pierwszej kategorii geotechnicznej.

Kazimierz Augustyniak
Upr. Proj. UAN.IV.8388/160/90
Spec. instal.-inż. instal. elektryczne
Upr. Bud. Nr 204/69
97-425 Żelów, Mauryców 22 c
Tel. 606 939 987, 44 634 20 45

05.07.2018r.

Oświadczenie

Oświadczam, że projekt oświetlenia ulicznego polegającego na podwieszeniu przewodu i opraw oświetleniowych na istniejących słupach linii napowietrznej nn przy ulicy Kątnej – Żelówek gm. Żelów został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa, normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Kazimierz Augustyniak
Upr. Proj. UAN.IV.8388/160/90
Spec. Instal.-inż., Instal. elektryczne
Upr. Bud. Nr 204/69
97-425 Żelów, Mauryców 22 c
Tel. 606 939 987, 44 634 20 45

INFORMACJA DOTYCZĄCA
BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

PROJEKTANT:

KAZIMIERZ AUGUSTYNIAK
MAURYCÓW 22c
97-425 ZELÓW

PRZEDSIĘWZIĘCIE:

ROZBUDOWA OŚWIETLENIA
ULICY KĄTNEJ dz. nr 2271,1647,
2146, 2144, 2142, 1648, 2141, 2139,
2783 OBRĘB 9 ZELÓWEK

INWESTOR:

GMINA ZELÓW
ŻEROMSKIEGO 23
97-425 ZELÓW

PODSTAWA OPRACOWANIA:

Niniejszą informację opracowano na podstawie
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z dn. 23.06.2003r. poz. 1126 w sprawie informacji
dotyczącej Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia
(Dz. U. 120/2003 z dn. 10.lipca 2003)

1. Zakres robót i kolejność ich realizacji:

Rozbudowa oświetlenia ulicznego ulicy Kątnej dz. nr 2271, 1647, 2146, 2144, 2142, 1648, 2141, 2139, 2783 obręb 9 Żelówek.

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych:

Projektowana inwestycja będzie realizowana w pobliżu istniejącej zabudowy mieszkalnej.

3. Elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

Na zagospodarowywanym terenie nie występują elementy mogące stwarzać zagrożenie dla przebywających na nim ludzi.

4. Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń podczas realizacji robót budowlanych:

Podczas realizacji robót budowlanych nie wystąpią zagrożenia w rozumieniu rozporządzenia Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia oraz Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia..

5. Instruktaż pracowników:

Nie przewiduje się konieczności przeprowadzenia szkolenia dodatkowego i specjalistycznego pracowników.


6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom w strefach szczególnego zagrożenia:

Kierownik budowy nie jest zobowiązany do opracowania Planu BIOZ.

7. Wnioski końcowe:

W rozumieniu w/w rozporządzenia rozpatrywany obiekt wymaga sporządzenia planu BIOZ.

Kazimierz Augustyniak
Upr. Proj. UAN IV.8388/160/90
Spec. instal.-inż., instal. elektryczne
Upr. Bud. Nr 204/69
97-425 Żelów, Mauryców 22 c
Tel. 606 939 887, 44 634 20 45



P O L S K A
I Z B A
I N Ż Y N I E R Ó W
B U D O W N I C T W A

Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ŁOD-UUE-YN8-26I *

Pan Kazimierz AUGUSTYNIAK o numerze ewidencyjnym ŁOD/IE/0421/02
adres zamieszkania ul. Mauryców 22c, 97-425 Żelów
jest członkiem Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-06 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczący Rady Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

URZĄD MIEJEWÓDZKI
w Piotrkowie Trybunalskim

Piotrków Tryb. dnia 19.XI. 1990 r.

(pieczęć)

Nr UAN-IV.8388(160)90

**DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie**

Na podstawie § 2 ust. 2 pkt 2 i § 13 ust. 1 pkt 4 lit. d

rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego 1975 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46) stwierdza się, że:

Obywatel (ka) Kazimierz Augustyniak

(Imię i nazwisko)

technik energetyk

(tytuł naukowy - zawodowy)

urodzony (a) dnia 12 grudnia 1943 r. w Kole

posiada przygotowanie zawodowe upoważniające do wykonywania samodzielnej funkcji

projektanta

(rodzaj funkcji)

w specjalności instalacyjno - inżynierskiej

(rodzaj specjalności techniczno-budowlanej)

w zakresie instalacji elektrycznych

(specjalizacja zawodowa)

MA-BUA/14

CWD MA-BUA-14 zam. 10087-Kw-W-76 WDA zam. 218-KI 50.000 plm, 71g

Obywateľ (ka) **Kazimierz Augustyniak**

(imię i nazwisko)

jest upoważniony (a) do:

- sporządzania projektów instalacji elektrycznych o powszechnie znanych rozwiązaniach konstrukcyjnych i schematach technicznych.



Z upoważnienia Wójtowny

Dyrektor Wydziału

[Signature]
Inż. Andrzej Dziadek

(podpis i pieczęć)

NB.IV.7342-2/20/98

POSTANOWIENIE

Na podstawie art.113 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. nr 9 z 1980r., poz.26 z późniejszymi zmianami), na żądanie Pana Kazimierza Augustyniaka

postanawiam

sprostować oczywiste omyłki w decyzji o stwierdzeniu przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie z dnia 19.11.1990r., znak:UAN.IV.8388/160/90, wydanej przez Urząd Wojewódzki w Piotrkowie Tryb.

- w wierszu 10 treści decyzji, na stronie pierwszej zamiast wyrazów "w zakresie instalacji elektrycznych" powinno być "w zakresie sieci i instalacji elektrycznych"
- w wierszu 2 i 3 na stronie drugiej w/w decyzji zamiast wyrazów "sporządzania projektów instalacji elektrycznych o powszechnie znanych rozwiązaniach konstrukcyjnych i schematach technicznych" powinno być "sporządzania projektów sieci i instalacji elektrycznych, obejmujących instalacje elektryczne, napowietrzne i kablowe linie energetyczne, stacje i urządzenia elektroenergetyczne o powszechnie znanych rozwiązaniach konstrukcyjnych i schematach technicznych".

Uzasadnienie

Na wniosek Pana Kazimierza Augustyniaka z dnia 22.10.1990r. Dyrektor Wydziału Urbanistyki, Architektury i Nadzoru Budowlanego - z upoważnienia Wojewody Piotrkowskiego, decyzją z dnia 19.11.1990r., znak:UAN.IV.8388/160/90 nadał w/w uprawnienia do wykonywania samodzielnej funkcji projektanta w specjalności instalacyjno - inżynierskiej w zakresie instalacji elektrycznych.

W dniu 02.11.1998r. Pan Kazimierz Augustyniak wystąpił z prośbą o sprostowanie błędu w przedmiotowej decyzji, wskazując na pomyłkę w zapisie zakresu decyzji, uwzględniającym tylko instalacje elektryczne a pomijającym sieci elektryczne.

Po zbadaniu akt sprawy i obowiązujących w dniu wydawania decyzji przepisów potwierdzono powyższy błąd i uznano zasadność wniosku. Ustalono, że decyzję wydano, na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20.02.1975r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. nr 8 poz.46), nie uwzględniając zmiany tego przepisu, wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 20.12.1988r. (Dz.U. nr 42 poz.333), polegającej na nadaniu nowego brzmienia zakresom specjalności instalacyjno-inżynierskich - zamiast zakresu określonego w § 13 ust.1 pkt 4 lit.d "instalacji elektrycznych", w nowym zapisie otrzymał on brzmienie: "sieci i instalacji elektrycznych - obejmującej instalacje elektryczne, napowietrzne i kablowe linie energetyczne, stacje i urządzenia elektroenergetyczne".

Uwzględniając powyższe, postanowiono jak w sentencji.

Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, za pośrednictwem Wojewody Piotrkowskiego.



Z upoważnienia Wojewody

mgr inż. arch. Piotr Zaborowski
Dyrektor Wydziału Nadzoru Budowlanego
i Architektury

STAROSTA BEŁCHATOWSKI
ul. Pabianicka Nr 17/19
97-400 Bełchatów

Starostwo Powiatowe w Bełchatowie
Wydział Architektury i Budownictwa

Województwo : łódzkie

Powiat : bełchatowski

Jednostka ewidencyjna : 100108_5 Zelów - obszar wiejski

Obręb : 0040 ZELÓWEK

(nazwa organu wydającego dokument)

Nr kancelaryjny :

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTÓW

z dnia: 11.06.2018

Jednostka rejestrowa : G.177

Lp	Podmiot ewidencyjny	GK.6621. <u>2796</u> 2018	Charakter własności / władania	Udział
1	ARKADIUSZ PIOTROWSKI Rodzice: WŁADYSŁAW, HALINA KOŚCIUSZKI 3; ZELÓW;		Własność	1/1

Nr działki	Ark.	Położenie działki	Opis użytku	Oznaczenie użytków i konturów klasyfikac.	Pow. użytku [ha]	Pow. działki [ha]	Nr KW lub inny dokument własności
2271	10		grunty orne	RIVb	0.1312	0.5986	KW 43392
			grunty orne	RV	0.2231		
			grunty orne	RVI	0.2443		
Id działki: 100108_5.0040.2271 Wartość gruntów:				Rejon statystyczny: 635210			

Razem powierzchnia działek :

0.5986 ha

Słownie : pięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt sześć m. kwadr.

Wypis zawiera dane według stanu na dzień : 11.06.2018

Sporządził : Renata Szubert



PODINSPEKTOR

Renata Szubert

Z up. STAROSTY

11.06.2018 mgr inż. Anna Grygierzec.....
GŁÓWNY SPECJALISTA
(imię i nazwisko osoby reprezentującej organ)

(nazwa organu wydającego dokument)

Nr kancelaryjny :

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTÓW

z dnia: 11.06.2018

Jednostka rejestrowa : G.128

GK.6621. ~~2106~~ 2018

Lp	Podmiot ewidencyjny	Charakter własności / władania	Udział
1	MARIANNA OKONIAK Rodzice: STANISŁAW, ZOFIA ZELÓWEK 19; 97-425 ZELÓW;	Własność	1/1

Dzierżawa nr: 34 jednostki gruntowej
40-128 w udziale: 1/1

Do dnia: 13.06.2022 Regon

Gosp: Rolne

Nr IACS

Dzierżawcy:

WALDEMAR STANISŁAW BARTŁOMIEJCZYK Rodzice: STANISŁAW, WIESŁAWA
KONOPNICKIEJ 60/66/39; 95-200 PABIAŃNICE; Udział: 1/1

Nr działki	Ark.	Położenie działki	Opis użytku	Oznaczenie użytków i konturów klasyfikac.	Pow. użytku [ha]	Pow. działki [ha]	Nr KW lub inny dokument własności
2144	11	ZELÓWEK; 56	grunty orne	RIVa	0.0463	0.6635	ZD13/81
			grunty orne	RIVb	0.0320		ZZS/9242-2/40/81
			grunty orne	RV	0.1529		
			grunty orne	RVI	0.4323		
Id działki: 100108_5.0040.2144 Wartość gruntów:				Rejon statystyczny: 635210			
2146	11	ZELÓWEK; 56	grunty orne	RIVa	0.1445	1.2790	ZD13/81
			grunty orne	RIVb	0.1178		ZZS/9242-2/40/81
			grunty orne	RV	0.3455		
			grunty orne	RVI	0.6712		
Id działki: 100108_5.0040.2146 Wartość gruntów:				Rejon statystyczny: 635210			

Razem powierzchnia działek :

1.9425 ha

Słownie : jeden ha. dziewięć tysięcy czterysta dwadzieścia pięć m. kwadr.

Wypis zawiera dane według stanu na dzień : 11.06.2018

Sporządził : Renata Szubert



Z up. STAROSTY

11.06.2018mgr inż. Anna Grygierzec
.....GŁÓWNY SPECJALISTA.....
.....Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru.....
(imię i nazwisko osoby reprezentującej organ)

PODINSPEKTOR
Renata Szubert

STAROSTA BEŁCHATOWSKI

ul. Pabianicka Nr 17/19

97-400 Bełchatów

(nazwa organu wydającego dokument)

Województwo : łódzkie

Powiat : bełchatowski

Jednostka ewidencyjna : 100108_5 Zelów - obszar wiejski

Obręb : 0040 ZELÓWEK

Nr kancelaryjny :

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTÓW

z dnia: 11.06.2018

Jednostka rejestrowa : G.14

Lp	Podmiot ewidencyjny	GK.6621. <u>2406</u> 2018	Charakter własności / władania	Udział
1	(małżeństwo) JERZY ZYGMUNT OKONIAK Rodzice: MARIAN, HELENA ZELÓWEK 19; 97-425 ZELÓW; MARIANNA OKONIAK Rodzice: STANISŁAW, ZOFIA ZELÓWEK 19; 97-425 ZELÓW;		Własność	1/1

Dzierżawa nr: 62 jednostki gruntowej
40-14 w udziale: 1/1

Do dnia: 23.10.2024

Regon

Gosp: Rolne

Nr IACS

Dzierżawcy:

WALDEMAR STANISŁAW BARTŁOMIEJCZYK Rodzice: STANISŁAW, WIESŁAWA

KONOPNICKIEJ 60/66/39; 95-200 PABIANICE; Udział: 1/1

Nr działki	Ark.	Położenie działki	Opis użytku	Oznaczenie użytków i konturów klasyfikac.	Pow. użytku [ha]	Pow. działki [ha]	Nr KW lub inny dokument własności
2141	11		grunty orne	RIVb	0.4108	0.5034	PT1B/00059314/4
			grunty orne	RV	0.0926		REP.A 7106/14
Id działki: 100108_5.0040.2141 Wartość gruntów:							
Rejon statystyczny: 635210							
2142	11		Grunty zadrzewione i zakrzewio	Lz-RVI	0.2814	1.7025	PT1B/00059314/4
			grunty orne	RIVa	0.0568		REP.A 7106/14
			grunty orne	RIVb	0.0955		
			grunty orne	RV	0.4021		
			grunty orne	RVI	0.8667		
Id działki: 100108_5.0040.2142 Wartość gruntów:							
Rejon statystyczny: 635210							

Razem powierzchnia działek :

2.2059 ha

Słownie : dwa ha. dwa tysiące pięćdziesiąt dziewięć m. kwadr.

Wypis zawiera dane według stanu na dzień : 11.06.2018

Sporządził : Renata Szubert



Z up. STAROSTY

11.06.2018mgr inż.: Anna Grygierzec....
GŁÓWNY SPECJALISTA
(imię i nazwisko osoby reprezentującej organ)

PODINSPEKTOR

Renata Szubert

STAROSTA BEŁCHATOWSKI
ul. Pabianicka Nr 17/19
97-400 Bełchatów

Starostwo Powiatowe w Bełchatowie
Wydział Architektury i Budownictwa

Województwo : łódzkie

Powiat : bełchatowski

Jednostka ewidencyjna : 100108_5 Zelów - obszar wiejski

Obręb : 0040 ZELÓWEK

(nazwa organu wydającego dokument)

Nr kancelaryjny :

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTÓW

z dnia: 11.06.2018

Jednostka rejestrowa : G.59

Lp	Podmiot ewidencyjny	GK.6621. <u>2496</u> <u>2018</u>	Charakter własności / władania	Udział
1	MARIAN KĘPIŃSKI Rodzice: HENRYK, GENOWEFA CZARNY LAS 2; BUCZEK;		Własność	1/1

Nr działki	Ark.	Położenie działki	Opis użytku	Oznaczenie użytków i konturów klasyfikac.	Pow. użytku [ha]	Pow. działki [ha]	Nr KW lub inny dokument własności
2139	11		grunty orne	RIVb	0.5605	0.6386	AN 1501/2003
			grunty orne	RV	0.0781		KW 52088
Id działki: 100108_5.0040.2139 Wartość gruntów: Rejon statystyczny: 635210							

Razem powierzchnia działek :

0.6386 ha

Słownie : sześć tysięcy trzysta osiemdziesiąt sześć m. kwadr.

Wypis zawiera dane według stanu na dzień : 11.06.2018

Sporządził : Renata Szubert

PODINSPEKTOR

Renata Szubert

Z up. STAROSTY

11.06.2018 mgr inż. Anna Grygierzec
..... GŁÓWNY SPECJALISTA
w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru
(imię i nazwisko osoby reprezentującej organ)

STAROSTA BEŁCHATOWSKI

ul. Pabianicka Nr 17/19

97-400 Bełchatów

Starostwo Powiatowe w Bełchatowie
Wydział Architektury i Budownictwa

Województwo : łódzkie

Powiat : bełchatowski

Jednostka ewidencyjna : 100108_5 Zelów - obszar wiejski

Obręb : 0040 ZELÓWEK

(nazwa organu wydającego dokument)

Nr kancelaryjny :

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTÓW

z dnia: 11.06.2018

Jednostka rejestrowa : G.111

Lp	Podmiot ewidencyjny	GK.6621. <u>2138</u> <u>2018</u>	Charakter własności / władania	Udział
1	MIROSLAW WOLSKI Rodzice: LUDWIK, MARTA ZELÓWEK 10A; ZELÓW;		Własność	1/1

Nr działki	Ark.	Położenie działki	Opis użytku	Oznaczenie użytków i konturów klasyfikac.	Pow. użytku [ha]	Pow. działki [ha]	Nr KW lub inny dokument własności
2138	11		las	LsIV	0.1629	2.7079	AN 3317/90
			Grunty zadrzewione i zakrzewio	Lz-RV	0.0136		KW 4881
			Grunty zadrzewione i zakrzewio	Lz-RVI	0.1132		ZD4/91
			grunty orne	RV	0.9993		
			grunty orne	RVI	1.4189		

Id działki: 100108_5.0040.2138 Wartość gruntów:

Rejon statystyczny: 635210


Razem powierzchnia działek :

2.7079 ha

Słownie : dwa ha. siedem tysięcy siedemdziesiąt dziewięć m. kwadr.

Wypis zawiera dane według stanu na dzień : 11.06.2018

Sporządził : Renata Szubert



Z up. STAROSTY

PODINSPEKTOR

Renata Szubert

11.06.2018 inż. Anna Grygierzec
GŁÓWNY SPECJALISTA
(imię i nazwisko osoby reprezentującej organ)

STAROSTA BEŁCHATOWSKI
ul. Pabianicka Nr 17/19
97-400 Bełchatów

Województwo : łódzkie
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie Powiat : bełchatowski
Wydział Architektury i Budownictwa

GK.6621. 6257 2018

WYKAZ DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH

wg stanu na dzień: 07.11.2018

Ip.	Jedn. ewid.	Obręb	Nr działki	Pow.	Nr jednostki rej.
1	Zelów - obszar	WZELÓWEK	100108_5.0040.1647	0.6927	100108_5.0040.G212
2	Zelów - obszar	WZELÓWEK	100108_5.0040.2783	1.4194	100108_5.0040.G111

Sporządził : Gabriela Mieszala-Wieczorek

INSPEKTOR

Gabriela Mieszala-Wieczorek



Z up. STAROSTY

mgr Emilia Walter
KIEROWNIK
REFERATU KATASTRU NIERUCHOMOŚCIAMI
w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru

(nazwa organu wydającego dokument)

Wykaz podmiotów ewidencyjnych


z dnia: 07.11.2018

Gmina: 100108_5		Jednostka rejestrowa : 100108_5.0040.G212	
Lp	Podmiot ewidencyjny		
1	GINA ZELÓW ŻEROMSKIEGO 23; 97-425 ZELÓW;		
Gmina: 100108_5		Jednostka rejestrowa : 100108_5.0040.G111	
Lp	Podmiot ewidencyjny		
1	MIROSLAW WOLSKI Rodzice:LUDWIK,MARTA ZELÓWEK 10A; ZELÓW;		

Sporządził : Gabriela Mieszala-Wieczorek

INSPEKTOR

Gabriela Mieszala-Wieczorek



Z up. STAROSTY

mgr Emilia Walter
KIEROWNIK
REFERATU KATASTRU I NIERUCHOMOŚCIAMI
w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru

Zelówek 06.06. 2018

Z G O D A

My niżej podpisani wyrażamy zgodę na poprowadzenie przewodu i montaż skrzynki rozdzielczej oświetlenia drogi na słupie linii nn zlokalizowanego na naszej działce nr 2141 obręb Zelówek.

Marianna Okoniak



Jerzy Okoniak



Zelówek 25.06. 2018

Z G O D A

My niżej podpisani wyrażamy zgodę na poprowadzenie przewodu i montaż oprawy oświetlenia drogi na słupach energetycznych stojących na naszych działkach:

Lokalizacja oświetlenia Zelówek- Kątna

Działka nr 2271

Arkadiusz Piotrowski
Kościszki 3 97-425 Zelów

Arkadiusz Piotrowski

Działka nr 2144, 2146

Marianna Okoniak
Zelówek 19 97-425 Zelów

Marianna Okoniak

Działka nr 2141, 2142

Jerzy Zygmunt Okoniak
Zelówek 19 97-425 Zelów

Jerzy Zygmunt Okoniak

Marianna Okoniak
Zelówek 19 97-425 Zelów

Marianna Okoniak

Działka nr 2139

Marian Kępiński
Czarny Las 2 gm. Buczek

Marian Kępiński

Działka nr 2783

Mirosław Wolski
Zelówek 10A 970425 Zelów

Mirosław Wolski

Działka nr 1648, 1647

Gmina Zelów

Bełchatów, 12-06-2018 r.

18-E5/S/01281

Załącznik nr 1 do Umowy nr 18-E5/UP/01281 o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej

Gmina Żelów

ul. Stefana Żeromskiego 23

97-425 Żelów

**Warunki przyłączenia nr 18-E5/WP/01281 dla Podmiotu V grupy przyłączeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napięciu znamionowym 0,4 kV**

Nazwa obiektu przyłączanego do sieci: oświetlenie uliczne

Lokalizacja: gmina Żelów, miejscowość Żelówek, nr dz. 1648

Na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z późn. zm.), w odpowiedzi na wniosek z dnia 07-06-2018, określa się następujące warunki przyłączenia:

1. Miejsce przyłączenia: słup w linii nN stacja zasilająca sieć 8-0253 Żelówek 2 obwód 1.
2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiące jednocześnie miejsce rozgraniczenia własności sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przyłączanego: zaciski na listwie zaciskowej za układem pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.
3. Moc przyłączeniowa: 2 kW – zasilanie podstawowe
4. Rodzaj przyłącza: kablowe typu YAKXS 4x 35mm².
5. Zakres niezbędnych zmian w sieci związanych z przyłączeniem:
 - 5.1. przyłączenie nie wymaga wprowadzenia zmian w sieci
6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
 - 6.1. Od złącza pomiarowego do miejsca odbioru wybudować wewnętrzną linię zasilającą spełniającą wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.
7. Miejsce zainstalowania układu pomiarowo-rozliczeniowego: złącze kablowo-pomiarowe nN ZP1A między pasem drogowym 1648 a dz. nr 2141.
8. Wymagania dotyczące układu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:


- ~~Starostwo Powiatowe w Bełchatowie~~
~~Wydział Techniczny~~
- 8.1. zastosować bezpośredni jednofazowy układ pomiarowo-rozliczeniowy na napięciu 0,23 kV z 1-fazowym licznikiem energii elektrycznej zapewniającym jednokierunkowy pomiar energii czynnej,
9. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia głównego:
- 9.1. wyłącznik nadmiarowo-prądowy o wartości prądu znamionowego 10 [A],
10. Jako system dodatkowej ochrony od porażeń przyjąć samoczynne wyłączenie zasilania w czasie określonym w obowiązujących normach. Układ pracy sieci zasilającej 0,4 kV: TN-C
11. Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie może być większy niż $\tan \phi = 0,4$.
12. Poziom zmienności parametrów technicznych energii elektrycznej w sieci mieści się w granicach przywołanego wyżej Rozporządzenia Ministra Gospodarki.
13. Instalacje i urządzenia elektryczne należące do Odbiorcy powinny zapewniać bezpieczeństwo użytkowania, a przede wszystkim ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym oraz ochronę przed przepięciami łączeniowymi i atmosferycznymi występującymi w sieci energetycznej, powstaniem pożaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace powinny wykonać osoby posiadające odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robót elektrycznych.
14. Informacje dodatkowe:
- warunki przyłączenia są ważne 2 lata od daty ich doręczenia,
 - realizacja inwestycji związanych z przyłączaniem obiektu Wnioskodawcy będzie dokonywana na zasadach określonych w umowie o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunków przyłączenia (w tym rozpoczęcie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie ważności warunków przyłączenia umowy o przyłączenie.
15. Uwagi dodatkowe:
- 15.1. PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikających ze zmian stanu sieci i jej konfiguracji lub utrudnień w budowie urządzeń. Zmiany wpływające na zwiększenie opłaty za przyłączenie wymagają akceptacji Podmiotu Przyłączanego oraz zmiany umowy o przyłączenie.
- 15.2. Projekt wymaga uzgodnienia w PGE Dystrybucja S.A.
- 15.3. Powyższa zgoda niesie za sobą, zobowiązanie zawarcia umowy na dzierżawę konstrukcji wsporczych 0,4kV pod przewód oświetleniowy i oprawy. Zostanie dla Państwa sporządzona umowa dzierżawy konstrukcji wsporczych linii elektroenergetycznych (0,4kV i 15kV.) wg Zarządzenia nr 15/18 Wiceprezesa ds. Rozwoju PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z dnia 23-04-2018r. , która winna być zawarta do dnia uzgodnienia dokumentacji.

Warunki przyłączenia opracował:

Dominika Dyla



PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Łódź
Rejon Energetyczny Bełchatów


Tomasz Makowiecki



PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Łódź
Rejon Energetyczny Belchatów
97-400 Belchatów, Rogowiec-Kurnos
tel.: (44) 634 95 00, fax: (44) 634 92 02
e-mail: belchatow.odd@pgedystrybucja.pl

Wieluń, dnia 03.10.2018r.

05-RM-003487-2018

Kazimierz Augustyniak
Mauryców 22c
97-425 Żelów

Uzgodnienie nr 1016/2018

Nazwa obiektu:	Podwieszenie przewodu i opraw na istniejących słupach linii napowietrznej nN. Kategoria obiektu XXVI
Adres obiektu:	Działki nr 2271, 2144, 2146, 2141, 2142, 2139, 2138, 1648 obr. Żelówek, ul. Kątna - Żelówek, gmina Żelów
Inwestor:	Gmina Żelów Żeromskiego 23 97-425 Żelów
Jednostka projektowa:	Kazimierz Augustyniak Mauryców 22c 97-425 Żelów
Zakres projektu:	Rozbudowa oświetlenia polegająca na podwieszeniu przewodu i opraw na istniejących słupach linii napowietrznej nN
Podstawa uzgodnienia:	Wytyczne do budowy systemów elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.
<p>PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź Rejon Energetyczny Bełchatów po sprawdzeniu zgodności z w/w uzgadnia przedłożony projekt.</p> <p>Jeden egzemplarz uzgodnionej dokumentacji pozostaje w RE Bełchatów.</p>	


Uwagi i zalecenia dla jednostki projektowej (w celu wprowadzenia zmian i uzupełnień w projekcie): brak

Ustalenia końcowe:

1. *Uzgodnienie ważne jest dwa lata od daty wydania niniejszego pisma.*
2. *Za poprawność rozwiązania techniczno-ekonomicznego oraz zgodność z przepisami odpowiada jednostka projektowa.*

Z poważaniem

PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Łódź
Rejon Energetyczny Bełchatów


Dyrektor
Tomasz Makowiecki

Załączniki:

1. Projekt wykonawczy 1 egz.
2. Umowa udostępnienia infrastruktury elektroenergetycznej w celu zabudowy urządzeń oświetlenia ulicznego – 1 egz.

Dokument sporządził: Łukasz Paczyński

Do wiadomości: Inwestor – Gmina Zelów, ul. Żeromskiego 23, 97-425 Zelów

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie (niniejszej wiadomości lub którymkolwiek z jej załączników) stanowią Tajemnicę przedsiębiorcy PGE Dystrybucja S.A. Jeżeli nie są Państwo upoważnieni do odbioru takich informacji lub otrzymali je przez pomyłkę, prosimy o poinformowanie PGE Dystrybucja S.A. o zaistniałej sytuacji oraz zniszczenie Dokumentu lub jego usunięcie z Państwa nośników/zasobów.

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź informuje, iż z dniem 01 lipca 2017 roku nastąpiło formalne połączenie obu łódzkich Oddziałów Spółki – Oddziału Łódź-Miasto i Oddziału Łódź-Teren – w jedną jednostkę organizacyjną: **Oddział Łódź. Siedziba Oddziału Łódź pozostaje pod dotychczasowym adresem: 90-021 Łódź, ul. Tuwima 58.**

8. Opis techniczny

8.1. Podstawa opracowania

- Warunki przyłączenia Nr 18-E5/WP/01281
- Uzgodnienia z inwestorem
- Obowiązujące przepisy i normy

8.2. Zakres opracowania

- Szafka oświetlenia ulicznego SSO
- Dobudowa oświetlenia ulicznego

8.2. Tablica oświetlenia ulicznego

Zgodnie z warunkami przyłączenia zaprojektowano szafkę oświetleniową SSO zasilaną ze złącza ZP1A dostarczonego i zabudowanego przez ZE co stanowi odrębne opracowanie. Połączenie SSO z ZP1A wykonać kablem YKY 2 x 10 mm²

8.3. Opis robót

Projekt obejmuje dobudowę oświetlenia ulicznego na odcinku Od słupa narożnego zlokalizowanego na dz. nr 2271 do słupa narożnego zlokalizowanego na działce nr. 2138.

Projektuje się podwieszenie przewodu ASXSn 2x 25mm² na istniejących słupach linii napowietrznej nn. Na słupach krańcowych zainstalować ochronnik przepięć BOP 0,5/5, rezystancja uziomu ochronnika $R < 10\Omega$.

Oprawy sodowe o mocy 70W z okresową redukcją mocy i regulacją kąta nachylenia zamontować na wysięgnikach WR1 z mocowaniem dla słupów ŻN Sterowanie oświetleniem z projektowanej szafki SSO.

Prace wykonać zgodnie z postanowieniami PN-E- 5100.


Kazimierz Augustyniak
Upr. Proj. UAN.IV.8388/160/90
Spec. instal.-inż., instal. elektryczne
Upr. Bud. Nr 204/69
97-425 Żelów, Małyńców 22 c
Tel. 606 939 987, 44 634 20 45

10. Zestawienie materiałów


1. Przewód ASXSn 2x25mm ²	m	244
2. Hak SO4 21.116	szt.	6
3. Uchwyt odciągowy SO 157	szt.	2
4. Uchwyt przelotowy SO 130	szt.	3
5. Uchwyt narożny	szt.	1
6. Wyświetlnik W-O/1	szt.	3
7. Konstrukcje moc. Wyświetlnik	szt.	3
8. Oprawa sodowa 70W z redukcją mocy	szt.	3
9. Lampa sodowa 70W	szt.	3
10. Bezpiecznik SV 19.25	szt.	3
11. Przewód YDYp 3x2,5mm ²	m	15
12. Płaskownik Fe Zn 20x4mm	m	80
13. Ochronnik przepięć BOP 0,5/5	szt.	2
14. Uziom prętowy f18 L = 3 m	szt.	6
15. Szafka SSO w/g rys. nr 3	kpl.	1
16. Kabel YKY 2 x 10 mm ²	m	10
17. Przewód LY 6 mm ²	m	12

Kazimierz Augustyniak
Upr. Proj. UAN IV.8388/160/90
Spec. instal.-inż. Instal. elektryczne
Upr. Bud. Nr 204/69
97-425 Żelazów, Mauryców 22 c
Tel. 606 939 987, 44 634 20 45

Widok złącza




Schemat elektryczny



Wypożenie

1.	Obudowa SKRF 400/800/1 ZPUE
2.	Zegar astronomiczny + wyłącznik zmierzchowy
3.	Przełącznik rodzaju pracy
4.	Stycznik 40A-p
5.	Wyłączniki nadmiarowoprądowe
6.	Rozłącznik izolacyjny 63A-2p
7.	Szyna N AL 40x5
8.	Szyna PE AL 40x5

OBIEKT	ROZBUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO	NR RYS3
TEMAT	MONTAŻ PRZEWODU I OPRAWY OŚWIETLENIOWYCH NA ISTN. SŁUPACH LINII NAPOWIETRZNEJ NN SCHEMAT SZAFKI SSO	SKALA
ADRES	KATNA - ZELÓWEK gm. ZELÓW dz. nr 2271.2144.2146,2141,2142.2139,2138,1648 obr. Zelówek	DATA PODPISY 25.06.2018
PROJEKTANT	KAZIMIERZ AUGUSTYNIAN UAN.IV.8388/160	



○ — Żerdź ŻN10 istn.

OBIEKT	ROZBUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO	NR RYS. 2
TEMAT	MONTAŻ PRZEWODU I OPRAWY OSWIETLENIOWYCH NA ISTN. SŁUPACH LINII NAPOWIETRZNEJ NN SCHEMAT IDEOWY OŚWIETLENIA	SKALA
ADRES	KATNA - ZELÓWEK gm. ZELÓW dz. nr 2271.2144.2146.2141.2142.2139.2138.1648 obr. Żelówek	DATA PODPISY 25.06.2018
PROJEKTANT	KAZIMIERZ AUGUSTYNIAK UAN.IV.8388/160	